

#130641#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 5774

Яналова 34-40, Калининград

5774

6948

ВКТ-7

00262877

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.04.2025	0,421	0,03	219,38	218,71	214,39	213,95	0,44	24	0	0	71,4	69,6	1,79	0,6	0,4	-
24.04.2025	0,438	0,041	209,47	208,69	204,75	204,16	0,59	24	0	0	71,1	69,2	1,9	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,417	0,033	207,2	206,45	202,47	201,97	0,5	24	0	0	71,3	69,5	1,83	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,416	0,05	206,65	205,71	201,98	201,22	0,76	24	0	0	71,3	69,6	1,75	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,446	0,052	205,77	204,76	201,11	200,33	0,78	24	0	0	71,1	69,2	1,91	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,447	0,057	210,14	209,07	205,38	204,53	0,85	24	0	0	71,2	69,3	1,85	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,447	0,065	217,37	216,18	212,41	211,45	0,96	24	0	0	71,4	69,7	1,75	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,513	0,066	208,01	206,77	203,27	202,3	0,97	24	0	0	71,4	69,2	2,16	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,5	0,086	221,5	220,02	216,44	215,19	1,25	24	0	0	71,6	69,7	1,86	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,509	0,08	212,49	211,11	207,67	206,51	1,16	24	0	0	71,3	69,3	2,03	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,469	0,067	201,81	200,64	197,36	196,39	0,97	24	0	0	70,2	68,2	2	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,495	0,072	204,28	202,96	199,64	198,56	1,08	24	0	0	71,3	69,2	2,05	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,502	0,089	215,18	213,73	210,3	209,05	1,25	24	0	0	71,6	69,7	1,93	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,509	0,096	218,12	216,51	213,15	211,78	1,37	24	0	0	71,5	69,6	1,9	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,482	0,089	212,93	211,42	208,09	206,8	1,29	24	0	0	71,4	69,6	1,85	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,525	0,1	207,87	206,18	203,12	201,7	1,42	24	0	0	71,4	69,4	2,06	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,588	0,155	218,63	216,14	213,63	211,43	2,2	24	0	0	71,5	69,5	1,99	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,521	0,105	211,27	209,44	206,42	204,9	1,52	24	0	0	71,4	69,4	1,97	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,579	0,127	217,89	215,81	212,96	211,12	1,84	24	0	0	71,3	69,2	2,08	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,549	0,133	209,23	207,03	204,49	202,58	1,91	24	0	0	71,2	69,2	2	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,502	0,124	216,79	214,76	211,84	210,06	1,78	24	0	0	71,5	69,7	1,73	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,59	0,16	192,29	189,54	187,87	185,45	2,42	24	0	1	71,6	69,4	2,21	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,606	-0,002	105,13	104,95	102,75	102,92	-0,17	24	0	1	71	65	5,94	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,564	0,014	105,93	105,49	103,59	103,47	0,12	24	0	0	70,2	64,9	5,35	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,623	0,043	110,89	109,86	108,36	107,71	0,65	24	0	0	71,2	65,9	5,29	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,663	0,053	108,62	107,51	106,17	105,39	0,78	24	0	0	71,3	65,6	5,71	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,566	0,052	114,08	112,97	111,48	110,7	0,78	24	0	0	71,2	66,6	4,56	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,592	0,043	121,22	120,24	118,46	117,78	0,68	24	0	0	71,5	66,9	4,55	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,507	0,031	113,03	112,34	110,45	109,98	0,47	24	0	0	71,9	67,6	4,28	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,597	0,03	109,26	108,5	106,8	106,33	0,47	24	0	0	71,3	66	5,27	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,479	0,022	106,09	105,56	103,69	103,43	0,26	24	0	0	71,2	66,8	4,41	0,6	0,4	-
Итого:	16,062	0	5638,52	5599,05	5510,49	5479,14	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,062															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.04.2025	4136,109	145626,21	105041,66	142189,1	103257,55
23.05.2025	4152,171	151264,73	110640,71	147699,59	108736,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.05.2025 11:54:39