

#88155#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 5774  
Яналова 34-40, Калининград  
5774  
6948  
ВКТ-7  
00262877  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,351	-0,018	224,23	224,54	218,88	219,42	-0,54	24	0	0	73,1	71,4	1,74	0,6	0,4	-
25.05.2024	0,398	0,002	221,47	221,46	216,22	216,4	-0,18	24	0	0	73,2	71,4	1,87	0,6	0,4	-
26.05.2024	0,367	-0,001	225,62	225,7	220,26	220,54	-0,28	24	0	0	73,2	71,5	1,71	0,6	0,4	-
27.05.2024	0,438	-0,001	229,64	229,76	224,21	224,56	-0,35	24	0	0	73,1	71,1	2,02	0,6	0,4	-
28.05.2024	0,477	0,125	201,53	199,81	196,76	195,3	1,46	24	0	1	72,9	71	1,85	0,6	0,4	-
29.05.2024	0,373	0,001	188,61	188,56	184,24	184,43	-0,19	24	0	0	71,9	69,8	2,06	0,6	0,4	-
30.05.2024	0,363	0,006	174,51	174,32	170,6	170,6	0	23	1	1	71,1	69	2,08	0,6	0,4	-
31.05.2024	0,394	0,004	184,99	184,77	180,79	180,8	-0,01	24	0	0	71,2	69	2,13	0,6	0,4	-
01.06.2024	0,419	0,011	184,06	183,8	179,91	179,85	0,06	24	0	0	71,2	68,9	2,27	0,6	0,4	-
02.06.2024	0,384	0,007	183,07	182,84	178,9	178,91	-0,01	24	0	0	71,1	69	2,12	0,6	0,4	-
03.06.2024	0,371	0,005	182,16	181,97	178,03	178,05	-0,02	24	0	0	71,2	69,2	2,05	0,6	0,4	-
04.06.2024	0,348	0,005	198,39	198,22	193,91	193,96	-0,05	24	0	0	70,8	69	1,77	0,6	0,4	-
05.06.2024	0,397	0,004	182,42	182,19	178,28	178,29	-0,01	24	0	0	71,2	69,1	2,19	0,6	0,4	-
06.06.2024	0,391	0,006	182,63	182,46	178,49	178,5	-0,01	24	0	0	71,3	69,1	2,16	0,6	0,4	-
07.06.2024	0,417	0,005	182,09	181,88	177,95	177,98	-0,03	24	0	0	71,1	68,8	2,32	0,6	0,4	-
08.06.2024	0,385	0,007	183,23	183,04	179,09	179,12	-0,03	24	0	0	71,1	68,9	2,13	0,6	0,4	-
09.06.2024	0,381	0,007	183,1	182,91	178,95	178,98	-0,03	24	0	0	71,1	69	2,1	0,6	0,4	-
10.06.2024	0,379	0,006	182,55	182,44	178,42	178,48	-0,06	24	0	0	71,2	69,2	2,1	0,6	0,4	-
11.06.2024	0,39	0,002	194,8	194,73	190,47	190,65	-0,18	24	0	0	70,3	68,2	2,06	0,6	0,4	-
12.06.2024	0,393	0,003	220,74	220,64	215,72	215,83	-0,11	24	0	0	71,4	69,6	1,81	0,6	0,4	-
13.06.2024	0,383	0,001	221,83	221,85	216,78	217	-0,22	24	0	0	71,4	69,6	1,79	0,6	0,4	-
14.06.2024	0,365	0	226,8	226,81	221,64	221,81	-0,17	24	0	0	71,4	69,8	1,66	0,6	0,4	-
15.06.2024	0,351	0,001	226,92	226,96	221,77	222	-0,23	24	0	0	71,4	69,8	1,61	0,6	0,4	-
16.06.2024	0,354	-0,003	222,8	222,92	217,73	218,05	-0,32	24	0	0	71,2	69,5	1,69	0,6	0,4	-
17.06.2024	0,43	-0,001	222,97	223,02	217,89	218,16	-0,27	24	0	0	71,4	69,3	2,01	0,6	0,4	-
18.06.2024	0,361	0	231,47	231,5	226,22	226,43	-0,21	24	0	0	71,2	69,6	1,61	0,6	0,4	-
19.06.2024	0,326	-0,001	222,11	222,24	217,06	217,39	-0,33	24	0	0	71,3	69,7	1,56	0,6	0,4	-
20.06.2024	0,316	-0,001	223,31	223,48	218,24	218,58	-0,34	24	0	0	71,3	69,8	1,5	0,6	0,4	-
21.06.2024	0,331	-0,003	232,57	232,75	227,26	227,63	-0,37	24	0	0	71,4	69,9	1,52	0,6	0,4	-
22.06.2024	0,336	-0,002	230,93	231,04	225,63	225,95	-0,32	24	0	0	71,6	70,1	1,55	0,6	0,4	-
23.06.2024	0,358	-0,005	226,2	226,38	220,98	221,39	-0,41	24	0	0	71,6	69,9	1,7	0,6	0,4	-
Итого:	11,727	0	6397,75	6394,99	6251,28	6255,04	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,727															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	3557,518	84765,22	44477,65	82736,78	43785,4
23.06.2024	3569,245	91162,97	50872,64	88988,06	50040,44

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.06.2024 8:34:13