

#94961#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 5774

Яналова 34-40, Калининград

5774

6948

ВКТ-7

00262877

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,316	0,023	234,64	234,18	229,29	229	0,29	24	0	0	71,4	70,1	1,26	0,6	0,4	-
25.08.2024	0,325	0,022	229,36	228,86	224,14	223,83	0,31	24	0	0	71,4	70	1,32	0,6	0,4	-
26.08.2024	0,308	0,023	230,16	229,68	224,92	224,57	0,35	24	0	0	71,4	70,1	1,22	0,6	0,4	-
27.08.2024	0,353	0,025	232,97	232,42	227,65	227,29	0,36	24	0	0	71,4	70	1,4	0,6	0,4	-
28.08.2024	0,307	0,024	233,61	233,13	228,3	227,97	0,33	24	0	0	71,3	70,1	1,2	0,6	0,4	-
29.08.2024	0,332	0,021	239,67	239,18	234,23	233,92	0,31	24	0	0	71,3	70	1,28	0,6	0,4	-
30.08.2024	0,336	0,042	240,77	240,02	235,31	234,73	0,58	24	0	0	71,3	70	1,22	0,6	0,4	-
31.08.2024	0,303	0,027	222,86	222,37	217,79	217,43	0,36	24	0	0	71,4	70,1	1,24	0,6	0,4	-
01.09.2024	0,323	0,023	227,47	226,97	222,29	221,97	0,32	24	0	0	71,3	70	1,31	0,6	0,4	-
02.09.2024	0,296	0,018	236,03	235,6	230,65	230,38	0,27	24	0	0	71,5	70,3	1,15	0,6	0,4	-
03.09.2024	0,312	0,022	235,46	235,02	230,11	229,81	0,3	24	0	0	71,3	70	1,23	0,6	0,4	-
04.09.2024	0,319	0,029	237,38	236,82	231,96	231,54	0,42	24	0	0	71,4	70,2	1,2	0,6	0,4	-
05.09.2024	0,307	0,025	236,08	235,56	230,68	230,34	0,34	24	0	0	71,5	70,3	1,19	0,6	0,4	-
06.09.2024	0,304	0,022	235,31	234,8	229,95	229,59	0,36	24	0	0	71,4	70,2	1,17	0,6	0,4	-
07.09.2024	0,352	0,028	238,84	238,27	233,41	233,03	0,38	24	0	0	71,2	69,9	1,35	0,6	0,4	-
08.09.2024	0,364	0,032	229,67	229,02	224,51	224,03	0,48	24	0	0	71,2	69,7	1,43	0,6	0,4	-
09.09.2024	0,331	0,024	239,17	238,67	233,71	233,37	0,34	24	0	0	71,4	70,1	1,27	0,6	0,4	-
10.09.2024	0,308	0,027	238,6	238,13	233,19	232,86	0,33	24	0	0	71,3	70,1	1,19	0,6	0,4	-
11.09.2024	0,356	0,03	229,6	228,98	224,4	223,95	0,45	24	0	0	71,2	69,8	1,41	0,6	0,4	-
12.09.2024	0,338	0,023	233,74	233,24	228,41	228,12	0,29	24	0	0	71,3	70	1,35	0,6	0,4	-
13.09.2024	0,319	0,017	234,42	234,01	229,09	228,83	0,26	24	0	0	71,3	70	1,26	0,6	0,4	-
14.09.2024	0,347	0,025	235,84	235,33	230,48	230,16	0,32	24	0	0	71,3	70	1,37	0,6	0,4	-
15.09.2024	0,364	0,025	227,74	227,18	222,58	222,21	0,37	24	0	0	71,3	69,8	1,48	0,6	0,4	-
16.09.2024	0,349	0,021	234,67	234,22	229,32	229,06	0,26	24	0	0	71,4	70	1,39	0,6	0,4	-
17.09.2024	0,296	0,025	236,56	236,12	231,19	230,88	0,31	24	0	0	71,5	70,3	1,14	0,6	0,4	-
18.09.2024	0,345	0,023	235,61	235,1	230,25	229,94	0,31	24	0	0	71,4	70	1,37	0,6	0,4	-
19.09.2024	0,335	0,025	236,46	235,98	231,1	230,76	0,34	24	0	0	71,4	70	1,31	0,6	0,4	-
20.09.2024	0,348	0,018	236,68	236,22	231,27	231,01	0,26	24	0	0	71,4	70	1,38	0,6	0,4	-
21.09.2024	0,307	0,018	241,62	241,19	236,09	235,85	0,24	24	0	0	71,5	70,3	1,18	0,6	0,4	-
22.09.2024	0,355	0,027	230,18	229,64	224,93	224,56	0,37	24	0	0	71,4	69,9	1,43	0,6	0,4	-
Итого:	9,855	0	7031,17	7015,91	6871,2	6860,99	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,855															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	3586,584	104987,93	64726,37	102498,82	63589,59
22.09.2024	3596,756	112258,09	71980,9	109603,56	70683,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2024 15:00:07