

#112157#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Адрес потребителя Яналова 34-40, Калининград
Номер абонента 5774
Порядковый номер 6948
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00262877
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,944	0,009	149,52	147,86	145,91	145,84	0,07	24	0	0	74	53,8	20,11	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	2,841	0,011	146,66	145,03	143,14	143,07	0,07	24	0	0	73,6	53,8	19,78	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	2,65	0	141,56	140,28	138,36	138,52	-0,16	24	0	0	70,8	51,6	19,17	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	2,729	0,004	146,98	145,6	143,69	143,75	-0,06	24	0	0	70,8	51,8	18,99	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	2,764	0,006	144,43	142,97	141,22	141,21	0,01	24	0	0	70,7	51,2	19,54	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	2,657	0,001	141,28	140,02	138,12	138,25	-0,13	24	0	0	70,8	51,5	19,28	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	2,714	0	140,49	139,15	137,32	137,45	-0,13	24	0	0	70,7	51	19,79	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	2,718	0,005	141,36	139,92	138,16	138,18	-0,02	24	0	0	70,9	51,2	19,65	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	2,676	0,005	145,93	144,55	142,66	142,72	-0,06	24	0	0	70,8	52,1	18,74	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	2,809	0,007	145,11	143,59	141,71	141,7	0,01	24	0	0	72,5	52,7	19,79	0,6	0,4	4
03.01.2025	3,044	0,007	142,84	141,13	139,13	139,13	0	24	0	0	77,1	55,2	21,86	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	3,123	0,008	142,19	140,35	138,35	138,3	0,05	24	0	0	78,4	55,9	22,51	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	3,18	0,01	144,02	142,12	140,1	140	0,1	24	0	0	79,1	56,5	22,64	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	3,11	0,012	143,32	141,52	139,5	139,46	0,04	24	0	0	77,9	55,6	22,22	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	2,735	0,005	145,83	144,44	142,59	142,65	-0,06	24	0	0	70,8	51,6	19,18	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	2,852	0,004	140,05	138,6	136,75	136,86	-0,11	24	0	0	72,5	51,6	20,86	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	2,882	0,005	140,8	139,24	137,34	137,39	-0,05	24	0	0	74,7	53,7	20,98	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	2,84	0,001	141,83	140,47	138,37	138,57	-0,2	24	0	0	74,1	53,5	20,59	0,6	0,4	-
11.01.2025	2,954	-0,002	138,38	137,04	134,83	135,16	-0,33	24	0	0	76,2	54,2	21,99	0,6	0,4	-
12.01.2025	3,08	0,003	141,06	139,46	137,37	137,56	-0,19	24	0	0	76,6	54,2	22,45	0,6	0,4	-
13.01.2025	3,043	0,007	139,05	137,46	135,41	135,52	-0,11	24	0	0	77,4	54,9	22,49	0,6	0,4	-
14.01.2025	2,973	0,007	136,63	135,01	133,14	133,18	-0,04	24	0	0	76,1	53,8	22,3	0,6	0,4	-
15.01.2025	2,708	0	137,87	136,68	134,72	134,96	-0,24	24	0	0	71,4	51,3	20,17	0,6	0,4	-
16.01.2025	2,649	-0,002	135,11	133,99	132,04	132,35	-0,31	24	0	0	71,3	51,2	20,16	0,6	0,4	-
17.01.2025	2,631	-0,005	134,29	133,34	131,32	131,73	-0,41	24	0	0	70,7	50,5	20,16	0,6	0,4	-
18.01.2025	2,693	-0,004	138,66	137,56	135,51	135,87	-0,36	24	0	0	71,3	51,3	20	0,6	0,4	-
19.01.2025	2,661	-0,001	131,93	130,77	128,95	129,21	-0,26	24	0	0	71,2	50,4	20,73	0,6	0,4	-
20.01.2025	2,869	0,002	136,42	135,01	133,03	133,23	-0,2	24	0	0	74,8	53,2	21,6	0,6	0,4	-
21.01.2025	3,004	0,006	141,59	139,95	137,94	138,02	-0,08	24	0	0	76,3	54,5	21,78	0,6	0,4	-
22.01.2025	3,026	0,008	141,15	139,42	137,48	137,49	-0,01	24	0	0	76,8	54,8	21,99	0,6	0,4	-
23.01.2025	2,969	0,001	140,05	138,55	136,47	136,62	-0,15	24	0	0	76,4	54,7	21,77	0,6	0,4	-
Итого:	88,528	0	4376,39	4331,08	4270,63	4273,95	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	88,528															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	3811,6	127660,81	87240,4	124652,39	85706,42
23.01.2025	3900,128	132037,2	91571,48	128923,02	89980,37

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 8:06:10