

# #116276#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086  
Адрес потребителя Фрунзе 58-58а, Калининград  
Номер абонента 7086  
Порядковый номер 6947  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209281  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	3,692	-0,107	168,71	169,2	164,65	167,2	-2,55	24	0	0	73,4	50,2	23,18	0,6	0,4	-
25.01.2025	3,652	-0,108	174,31	174,87	170,18	172,76	-2,58	24	0	0	72,8	50,6	22,2	0,6	0,4	-
26.01.2025	3,616	-0,11	176,82	177,46	172,67	175,29	-2,62	24	0	0	72,8	51,1	21,69	0,6	0,4	-
27.01.2025	3,62	-0,117	180,62	181,32	176,36	179,06	-2,7	24	0	0	72,7	51,4	21,29	0,6	0,4	-
28.01.2025	3,591	-0,118	187,99	188,74	183,54	186,28	-2,74	24	0	0	72,9	52,5	20,32	0,6	0,4	-
29.01.2025	3,553	-0,118	186,47	187,22	182,08	184,79	-2,71	24	0	0	72,7	52,4	20,26	0,6	0,4	-
30.01.2025	3,581	-0,118	183,93	184,63	179,55	182,25	-2,7	24	0	0	73	52,3	20,71	0,6	0,4	-
31.01.2025	3,517	-0,107	173,71	174,31	169,65	172,17	-2,52	24	0	0	72,6	51,2	21,46	0,6	0,4	-
01.02.2025	3,612	-0,097	166,46	166,93	162,53	164,93	-2,4	24	0	0	73	50,1	22,95	0,6	0,4	-
02.02.2025	3,722	-0,103	166,72	167,06	162,6	165,03	-2,43	24	0	0	74,5	50,9	23,63	0,6	0,4	-
03.02.2025	3,552	-0,1	160,52	160,89	156,46	158,84	-2,38	24	0	0	75,5	52	23,48	0,6	0,4	-
04.02.2025	3,549	-0,093	162,6	163,04	158,71	161,08	-2,37	24	0	0	73,4	50,3	23,09	0,6	0,4	-
05.02.2025	3,738	-0,099	164,97	165,32	160,99	163,4	-2,41	24	0	0	73,7	49,7	23,93	0,6	0,4	-
06.02.2025	3,663	-0,106	171,05	171,55	167,03	169,51	-2,48	24	0	0	72,7	50	22,65	0,6	0,4	-
07.02.2025	3,861	-0,1	167,67	168,01	163,54	166	-2,46	24	0	0	74,6	50,2	24,35	0,6	0,4	-
08.02.2025	4,24	-0,094	161,84	161,78	157,46	159,78	-2,32	24	0	0	78,8	51,1	27,63	0,6	0,4	-
09.02.2025	4,414	-0,098	161,01	160,77	156,41	158,71	-2,3	24	0	0	81	52,1	28,95	0,6	0,4	-
10.02.2025	4,508	-0,1	158,17	157,9	153,5	155,87	-2,37	24	0	0	82,6	52,4	30,12	0,6	0,4	-
11.02.2025	4,34	-0,094	150,82	150,65	146,56	148,87	-2,31	24	0	0	80,4	50,1	30,37	0,6	0,4	-
12.02.2025	4,338	-0,094	151,73	151,63	147,43	149,82	-2,39	24	0	0	80,4	50,2	30,21	0,6	0,4	-
13.02.2025	4,446	-0,112	165,48	165,52	160,81	163,41	-2,6	24	0	0	80,5	52,1	28,45	0,6	0,4	-
14.02.2025	4,334	-0,116	173,97	174,17	169,19	171,89	-2,7	24	0	0	79,2	52,8	26,43	0,6	0,4	-
15.02.2025	4,483	-0,121	178,02	178,13	173,05	175,76	-2,71	24	0	0	80	53,3	26,7	0,6	0,4	-
16.02.2025	4,417	-0,12	173,86	173,95	168,97	171,66	-2,69	24	0	0	80,2	53,3	26,96	0,6	0,4	-
17.02.2025	4,456	-0,123	178,01	178,19	173,07	175,83	-2,76	24	0	0	79,6	53	26,57	0,6	0,4	-
18.02.2025	4,332	-0,123	180,19	180,47	175,36	178,13	-2,77	24	0	0	78,1	52,6	25,51	0,6	0,4	-
19.02.2025	4,257	-0,124	178,69	179,01	173,9	176,69	-2,79	24	0	0	78,1	52,8	25,3	0,6	0,4	-
20.02.2025	4,396	-0,118	173,37	173,47	168,45	171,1	-2,65	24	0	0	80,8	53,9	26,9	0,6	0,4	-
21.02.2025	4,359	-0,12	178,7	178,94	173,78	176,54	-2,76	24	0	0	79,4	53,5	25,89	0,6	0,4	-
22.02.2025	4,095	-0,116	181,29	181,74	176,69	179,44	-2,75	24	0	0	75,9	51,9	23,95	0,6	0,4	-
23.02.2025	3,955	-0,115	176,67	177,22	172,35	175,08	-2,73	24	0	0	74,4	50,6	23,75	0,6	0,4	-
Итого:	123,889	0	5314,37	5324,09	5177,52	5257,17	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	123,889															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	1233,147	83585,7	84338,86	81650,62	83091,87
23.02.2025	1357,036	88900,07	89662,95	86828,14	88349,04

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.02.2025 7:20:23