

#74906#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/24г.-23/03/24г.

Абонент: НУК Домоуправление №1

Договор N: _____

Адрес: Фрунзе, 58-58а

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00209281 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0xAFD0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
24/02/24	70.46	49.96	20.50	185.33	181.21	186.41	184.22	-3.01	6.00	4.00	3.568	-0.125	24	0	
25/02/24	70.77	50.03	20.74	186.07	181.91	187.12	184.94	-3.03	6.00	4.00	3.622	-0.127	24	0	
26/02/24	70.79	50.97	19.82	191.08	186.81	192.18	189.83	-3.02	6.00	4.00	3.553	-0.133	24	0	
27/02/24	70.70	50.84	19.86	191.65	187.40	192.72	190.38	-2.98	6.00	4.00	3.574	-0.128	24	0	
28/02/24	70.35	50.74	19.61	190.23	186.00	191.38	189.03	-3.03	6.00	4.00	3.497	-0.134	24	0	
29/02/24	70.19	49.86	20.33	184.18	180.14	185.24	183.07	-2.93	6.00	4.00	3.519	-0.121	24	0	
01/03/24	70.67	51.25	19.42	198.59	194.16	199.75	197.27	-3.11	6.00	4.00	3.611	-0.140	24	0	
02/03/24	70.73	51.51	19.22	197.67	193.23	198.83	196.34	-3.11	6.00	4.00	3.562	-0.135	24	0	
03/03/24	69.12	49.66	19.46	188.41	184.37	189.61	187.41	-3.04	6.00	4.00	3.440	-0.125	24	0	
04/03/24	70.05	49.50	20.55	180.43	176.46	181.49	179.38	-2.92	6.00	4.00	3.484	-0.123	24	0	
05/03/24	69.47	48.72	20.75	176.92	173.07	177.95	175.95	-2.88	6.00	4.00	3.454	-0.115	24	0	
06/03/24	71.59	50.17	21.42	184.28	180.05	185.22	183.03	-2.98	6.00	4.00	3.710	-0.125	24	0	
07/03/24	73.87	51.78	22.09	186.05	181.53	186.88	184.51	-2.98	6.00	4.00	3.862	-0.128	24	0	
08/03/24	74.21	51.33	22.88	182.75	178.28	183.47	181.17	-2.89	6.00	4.00	3.936	-0.124	24	0	
09/03/24	75.77	52.48	23.29	181.47	176.87	182.07	179.70	-2.83	6.00	4.00	3.975	-0.125	24	0	
10/03/24	74.39	51.17	23.22	181.31	176.87	181.99	179.79	-2.92	6.00	4.00	3.962	-0.127	24	0	
11/03/24	72.08	50.18	21.90	182.21	177.98	183.09	180.88	-2.90	6.00	4.00	3.756	-0.121	24	0	
12/03/24	71.22	49.49	21.73	180.75	176.65	181.64	179.55	-2.90	6.00	4.00	3.701	-0.118	24	0	
13/03/24	70.98	49.58	21.40	181.20	177.12	182.14	180.03	-2.91	6.00	4.00	3.649	-0.121	24	0	
14/03/24	70.64	49.95	20.69	183.29	179.20	184.31	182.14	-2.94	6.00	4.00	3.564	-0.122	24	0	
15/03/24	70.22	50.22	20.00	186.22	182.09	187.27	185.06	-2.97	6.00	4.00	3.498	-0.127	24	0	
16/03/24	70.60	50.24	20.36	184.05	179.96	185.09	182.88	-2.92	6.00	4.00	3.524	-0.125	24	0	
17/03/24	71.62	49.00	22.62	166.20	162.38	167.03	165.13	-2.75	6.00	4.00	3.540	-0.110	24	0	
18/03/24	73.54	50.21	23.33	170.72	166.62	171.43	169.39	-2.77	6.00	4.00	3.753	-0.113	24	0	
19/03/24	73.06	49.75	23.31	171.64	167.55	172.32	170.32	-2.77	6.00	4.00	3.771	-0.115	24	0	
20/03/24	72.01	49.57	22.44	172.02	168.07	172.82	170.79	-2.72	6.00	4.00	3.641	-0.112	24	0	

21/03/24	70.74	48.84	21.90	169.86	166.06	170.79	168.85	-2.79	6.00	4.00	3.505	-0.112	24	0
22/03/24	70.74	49.26	21.48	172.84	168.97	173.79	171.79	-2.82	6.00	4.00	3.492	-0.115	24	0
23/03/24	70.28	49.24	21.04	173.52	169.66	174.47	172.50	-2.84	6.00	4.00	3.432	-0.116	24	0

Итого: | | | | 5280.9 | 5160.67 | 5308.5 | 5245.33 | -84.66 | | | 105.155 | -3.562 | 696 | 0 |

Средние: | 71.40 | 50.18 | 21.21 | | | | | | 6.00 | 4.00 | | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/02/24 24:00	28539.41	27852.22	28698.68	28340.72	-488.50	591.962	-21.221	3894	5528
23/03/24 24:00	33820.35	33012.89	34007.18	33586.05	-573.16	697.117	-24.783	4590	5528
Итого:	5280.94	5160.67	5308.50	5245.33	-84.66	105.155	-3.562	696	0

Период нормальной работы 696ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 10227ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

