

#78542#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/03/24г.-22/04/24г.

Абонент: НУК Домоуправление 1

Адрес: Фрунзе, 58-58а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Tив= 0.00°C

Заводской номер 00209281

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

T3=0

КС=0xAFD0

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.03.2024	70,28	49,24	21,04	173,52	169,66	174,47	172,5	-2,84	6	4	3,432	-0,116	24	0	
24.03.2024	70,65	49,06	21,59	168,41	164,63	169,31	167,37	-2,74	6	4	3,426	-0,106	24	0	
25.03.2024	70,76	49,38	21,38	170,13	166,32	171,09	169,13	-2,81	6	4	3,418	-0,114	24	0	
26.03.2024	70,36	49,56	20,8	174,77	170,86	175,81	173,79	-2,93	6	4	3,412	-0,121	24	0	
27.03.2024	70,4	50,43	19,97	182,65	178,6	183,71	181,51	-2,91	6	4	3,422	-0,126	24	0	
28.03.2024	70,51	51,2	19,31	189,74	185,52	190,89	188,53	-3,01	6	4	3,432	-0,132	24	0	
29.03.2024	70,58	51,92	18,66	193,28	188,97	194,55	192,1	-3,13	6	4	3,37	-0,14	24	0	
30.03.2024	70,63	52,69	17,94	202,85	198,34	204,2	201,52	-3,18	6	4	3,392	-0,141	24	0	
31.03.2024	70,68	53,68	17	207,43	202,78	208,82	206,01	-3,23	6	4	3,278	-0,15	24	0	
01.04.2024	70,2	53,89	16,31	210,53	205,88	212,09	209,22	-3,34	6	4	3,183	-0,159	24	0	
02.04.2024	70,06	52,54	17,52	195,69	191,37	197,07	194,52	-3,15	6	4	3,191	-0,144	24	0	
03.04.2024	71,71	50,48	21,23	169,14	165,26	170,03	168,01	-2,75	6	4	3,373	-0,118	24	0	
04.04.2024	71,91	51,19	20,72	181,62	177,43	182,56	180,31	-2,88	6	4	3,533	-0,125	24	0	
05.04.2024	70,61	52,28	18,33	202,68	198,16	203,99	201,39	-3,23	6	4	3,467	-0,145	24	0	
06.04.2024	70,58	52,97	17,61	210,97	206,25	212,36	209,56	-3,31	6	4	3,463	-0,152	24	0	
07.04.2024	70,58	53,45	17,13	212,7	207,95	214,08	211,22	-3,27	6	4	3,394	-0,152	24	0	
08.04.2024	70,51	53,69	16,82	212,15	207,42	213,65	210,79	-3,37	6	4	3,315	-0,159	24	0	
09.04.2024	70,03	53,64	16,39	203,1	198,64	204,63	201,89	-3,25	6	4	3,087	-0,152	24	0	
10.04.2024	68,59	60,86	7,73	166,31	162,78	168,52	165,61	-2,83	6	4	1,095	-0,15	24	0	
11.04.2024	70,51	67,44	3,07	192,3	188,01	195,43	191,4	-3,39	6	4	0,356	-0,202	24	0	
12.04.2024	70,06	67,17	2,89	196,89	192,56	200,09	195,99	-3,43	6	4	0,332	-0,204	24	0	
13.04.2024	70,48	67,44	3,04	196,8	192,43	199,96	195,85	-3,42	6	4	0,361	-0,206	24	0	
14.04.2024	70,91	67,72	3,19	196,52	192,07	199,64	195,5	-3,43	6	4	0,39	-0,206	24	0	
15.04.2024	70,18	67,09	3,09	192,19	187,95	195,26	191,27	-3,32	6	4	0,366	-0,199	24	0	
16.04.2024	69,5	66,28	3,22	183,16	179,19	186,09	182,37	-3,18	6	4	0,371	-0,189	24	0	
17.04.2024	69,74	66,24	3,5	172,5	168,75	175,27	171,78	-3,03	6	4	0,398	-0,176	24	0	
18.04.2024	68,47	54,43	14,04	159,81	156,44	161,52	159,19	-2,75	6	4	2,058	-0,128	24	0	
19.04.2024	70,61	48,02	22,59	170,22	166,39	171,08	169,22	-2,83	6	4	3,627	-0,113	24	0	
20.04.2024	69,97	47,15	22,82	157,74	154,28	158,56	156,88	-2,6	6	4	3,402	-0,1	24	0	
21.04.2024	70,42	47,45	22,97	156,88	153,42	157,64	155,97	-2,55	6	4	3,406	-0,098	24	0	
22.04.2024	70,6	48,08	22,52	162,76	159,11	163,54	161,77	-2,66	6	4	3,456	-0,103	24	0	
Итого:				5765,4	5637,42	5815,9	5732,17	-94,75			80,206	-4,526	744	0	
Средние:	70,35	55,05	15,3						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/03/2424:00	33646,83	32843,23	33832,71	33413,55	-570,32	693,685	-24,667	4566	5528
22/04/2424:00	39412,27	38480,65	39648,62	39145,72	-665,07	773,891	-29,193	5310	5528
Итого:	5765,44	5637,42	5815,91	5732,17	-94,75	80,206	-4,526	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10844ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

