

#81534#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/04/24г.-22/05/24г.

Абонент: НУК Домоуправление №1

Адрес: Фрунзе, 58-58а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00209281

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

T3=0

КС=0xAFD0

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.04.2024	71,44	49,74	21,7	179,72	175,63	180,55	178,47	-2,84	6	4	3,673	-0,116	24	0	
24.04.2024	69,62	49,02	20,6	181,94	178	182,9	180,82	-2,82	6	4	3,534	-0,111	24	0	
25.04.2024	70,49	49,94	20,55	187,63	183,44	188,54	186,32	-2,88	6	4	3,63	-0,118	24	0	
26.04.2024	70,31	50,84	19,47	196,87	192,51	197,87	195,49	-2,98	6	4	3,603	-0,129	24	0	
27.04.2024	70,88	53,34	17,54	222,47	217,49	223,77	220,78	-3,29	6	4	3,643	-0,149	24	0	
28.04.2024	70,88	54,66	16,22	237,72	232,38	239,17	235,83	-3,45	6	4	3,591	-0,166	24	0	
29.04.2024	70,77	55,28	15,49	241,69	236,28	243,2	239,73	-3,45	6	4	3,477	-0,165	24	0	
30.04.2024	70,78	55,98	14,8	247,51	241,98	249,18	245,57	-3,59	6	4	3,386	-0,176	24	0	
01.05.2024	68,49	53,67	14,82	219,28	214,63	220,81	217,82	-3,19	6	4	3,015	-0,147	24	0	
02.05.2024	70,75	63,28	7,47	207,89	203,22	210,4	206,5	-3,28	6	4	1,321	-0,183	24	0	
03.05.2024	71,49	68,83	2,66	216,74	211,78	220,11	215,38	-3,6	6	4	0,323	-0,224	24	0	
04.05.2024	69,86	66,84	3,02	205,82	201,32	209,34	205,11	-3,79	6	4	0,36	-0,231	24	0	
05.05.2024	69,73	66,88	2,85	206,91	202,39	211,1	206,81	-4,42	6	4	0,288	-0,271	24	0	
06.05.2024	69,84	66,91	2,93	192,18	187,96	195,92	191,93	-3,97	6	4	0,294	-0,243	24	0	
07.05.2024	70,58	67,03	3,55	182,07	178	185,47	181,7	-3,7	6	4	0,389	-0,226	24	0	
08.05.2024	69,77	66,16	3,61	176,2	172,34	179,05	175,48	-3,14	6	4	0,42	-0,184	24	0	
09.05.2024	70,44	66,46	3,98	179,32	175,34	182,07	178,41	-3,07	6	4	0,502	-0,181	24	0	
10.05.2024	69,82	66,31	3,51	175,5	171,69	178,37	174,81	-3,12	6	4	0,404	-0,184	24	0	
11.05.2024	70,1	66,48	3,62	175,47	171,61	178,42	174,85	-3,24	6	4	0,411	-0,192	24	0	
12.05.2024	70,02	66,28	3,74	175,67	171,82	178,61	175,04	-3,22	6	4	0,434	-0,19	24	0	
13.05.2024	70,07	66,34	3,73	175,87	172,01	178,77	175,21	-3,2	6	4	0,432	-0,189	24	0	
14.05.2024	69,43	65,9	3,53	174,11	170,37	177,01	173,52	-3,15	6	4	0,4	-0,184	24	0	
15.05.2024	70,15	66,65	3,5	176,31	172,41	179,26	175,63	-3,22	6	4	0,399	-0,193	24	0	
16.05.2024	69,97	66,42	3,55	178,33	174,44	181,26	177,64	-3,2	6	4	0,415	-0,189	24	0	
17.05.2024	70,23	66,59	3,64	179,1	175,13	182,02	178,36	-3,23	6	4	0,429	-0,192	24	0	
18.05.2024	69,69	66,38	3,31	178,24	174,37	181,21	177,58	-3,21	6	4	0,37	-0,189	24	0	
19.05.2024	69,88	66,44	3,44	179,65	175,67	182,64	178,97	-3,3	6	4	0,393	-0,193	24	0	
20.05.2024	69,73	66,46	3,27	178,02	174,14	180,94	177,31	-3,17	6	4	0,368	-0,184	24	0	
21.05.2024	70,22	67,23	2,99	179,11	175,14	182,13	178,39	-3,25	6	4	0,313	-0,197	24	0	
22.05.2024	69,73	66,75	2,98	175,33	171,48	178,27	174,66	-3,18	6	4	0,306	-0,19	24	0	
Итого:				5782,6	5654,97	5858,3	5754,12	-99,15			40,523	-5,486	720	0	
Средние:	70,17	62,3	7,86						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/04/2424:00	39412,27	38480,65	39648,62	39145,72	-665,07	773,891	-29,193	5310	5528
22/05/2424:00	45194,94	44135,62	45506,98	44899,84	-764,22	814,414	-34,679	6030	5528
Итого:	5782,67	5654,97	5858,36	5754,12	-99,15	40,523	-5,486	720	0

Период нормальной работы

Период отсутств. счета

Время работы прибора

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

