

#85319#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: НУК Домоуправление №1
Адрес: Фрунзе, 58-58а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Tхв = 0.00°C

Заводской номер 00209281 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0хAFD0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.05.2024	70,19	67,02	3,17	173,32	169,48	176,23	172,64	-3,16	6	4	0,335	-0,189	24	0	
24.05.2024	70,55	67,58	2,97	177,74	173,76	180,76	177,02	-3,26	6	4	0,303	-0,197	24	0	
25.05.2024	70,31	67,33	2,98	176,99	173,07	179,91	176,22	-3,15	6	4	0,31	-0,19	24	0	
26.05.2024	70,36	67,48	2,88	176,33	172,43	179,32	175,63	-3,2	6	4	0,286	-0,195	24	0	
27.05.2024	70,48	67,6	2,88	176,07	172,16	179,01	175,3	-3,14	6	4	0,287	-0,188	24	0	
28.05.2024	70,66	67,74	2,92	176,08	172,15	179,01	175,3	-3,15	6	4	0,297	-0,193	24	0	
29.05.2024	70,47	67,61	2,86	176,59	172,68	179,58	175,87	-3,19	6	4	0,288	-0,192	24	0	
30.05.2024	70,14	67,24	2,9	176,25	172,35	179,12	175,45	-3,1	6	4	0,296	-0,185	24	0	
31.05.2024	70,78	67,89	2,89	171,56	167,75	174,46	170,82	-3,07	6	4	0,28	-0,186	24	0	
01.06.2024	70,86	67,8	3,06	174,03	170,11	176,84	173,16	-3,05	6	4	0,322	-0,186	24	0	
02.06.2024	69,88	66,75	3,13	167,16	163,51	169,97	166,53	-3,02	6	4	0,316	-0,179	24	0	
03.06.2024	70,97	68,04	2,93	142,25	139,06	144,73	141,69	-2,63	6	4	0,233	-0,161	20	4	*
04.06.2024	71,11	68,11	3	174,69	170,77	177,58	173,83	-3,06	6	4	0,31	-0,186	24	0	
05.06.2024	70,19	67,13	3,06	172,51	168,67	175,42	171,84	-3,17	6	4	0,311	-0,191	24	0	
06.06.2024	70,48	67,49	2,99	171,65	167,83	174,49	170,91	-3,08	6	4	0,303	-0,186	24	0	
07.06.2024	69,44	66,37	3,07	168,37	164,72	171,19	167,76	-3,04	6	4	0,309	-0,179	24	0	
08.06.2024	70,37	67,39	2,98	171,75	167,95	174,58	171	-3,05	6	4	0,301	-0,184	24	0	
09.06.2024	70,7	67,62	3,08	173,71	169,82	176,5	172,85	-3,03	6	4	0,325	-0,183	24	0	
10.06.2024	70,42	67,28	3,14	171,83	168,02	174,66	171,06	-3,04	6	4	0,329	-0,182	24	0	
11.06.2024	70,52	67,44	3,08	172,93	169,07	175,67	172,05	-2,98	6	4	0,327	-0,178	24	0	
12.06.2024	70,18	66,87	3,31	170,22	166,47	172,97	169,45	-2,98	6	4	0,358	-0,174	24	0	
13.06.2024	70,09	67,04	3,05	170,1	166,34	172,9	169,35	-3,01	6	4	0,312	-0,18	24	0	
14.06.2024	70,47	67,38	3,09	171,6	167,79	174,34	170,76	-2,97	6	4	0,326	-0,176	24	0	
15.06.2024	70,38	67,24	3,14	172,36	168,55	175,19	171,59	-3,04	6	4	0,332	-0,183	24	0	
16.06.2024	70,61	67,43	3,18	172,61	168,74	175,34	171,71	-2,97	6	4	0,341	-0,179	24	0	
17.06.2024	70,15	67,08	3,07	167,37	163,68	170,02	166,54	-2,86	6	4	0,316	-0,167	24	0	
18.06.2024	70,79	67,76	3,03	172,64	168,78	175,41	171,76	-2,98	6	4	0,316	-0,179	24	0	
19.06.2024	70,85	67,98	2,87	172,51	168,67	175,19	171,53	-2,86	6	4	0,297	-0,169	24	0	
20.06.2024	70,62	67,7	2,92	172,98	169,13	175,76	172,11	-2,98	6	4	0,302	-0,177	24	0	
21.06.2024	70,11	67,14	2,97	175,79	171,94	178,53	174,88	-2,94	6	4	0,319	-0,172	24	0	
22.06.2024	69,69	66,49	3,2	176,84	173	179,61	175,99	-2,99	6	4	0,364	-0,176	24	0	
23.06.2024	70,47	67,56	2,91	177,98	174,01	180,76	177	-2,99	6	4	0,313	-0,178	24	0	
Итого:				5514,8	5392,46	5605	5489,6	-97,14			9,964	-5,82	764	4	
Средние:	70,41	67,39	3,02						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/05/2424:00	45194,94	44135,62	45506,98	44899,84	-764,22	814,414	-34,679	6030	5528
23/06/2424:00	50709,75	49528,08	51112,03	50389,44	-861,36	824,378	-40,499	6794	5532
Итого:	5514,81	5392,46	5605,05	5489,6	-97,14	9,964	-5,82	764	4

Период нормальной работы _____
Период отсутств. счета _____
Время работы прибора _____

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

