

#133681#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Фрунзе 58-58а, Калининград
7086
6947
ВКТ-7
00209281
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,405	-0,189	181,18	183,95	176,97	180,05	-3,08	24	0	0	72,2	68,7	3,45	0,6	0,4	-
25.05.2025	0,427	-0,174	176,79	179,43	172,68	175,61	-2,93	24	0	0	72,4	68,8	3,59	0,6	0,4	-
26.05.2025	0,413	-0,173	176,29	178,9	172,17	175,07	-2,9	24	0	0	72,4	68,8	3,51	0,6	0,4	-
27.05.2025	0,415	-0,183	182,66	185,38	178,4	181,41	-3,01	24	0	0	72,3	68,9	3,45	0,6	0,4	-
28.05.2025	0,422	-0,185	182,99	185,75	178,73	181,8	-3,07	24	0	0	72,3	68,8	3,5	0,6	0,4	-
29.05.2025	0,383	-0,177	177,89	180,59	173,76	176,72	-2,96	24	0	0	72,3	69	3,34	0,6	0,4	-
30.05.2025	0,419	-0,176	172,92	175,57	168,87	171,8	-2,93	24	0	0	72,5	68,9	3,61	0,6	0,4	-
31.05.2025	0,393	-0,173	171,67	174,32	167,71	170,62	-2,91	24	0	0	72,2	68,7	3,48	0,6	0,4	-
01.06.2025	0,403	-0,173	171,24	173,81	167,22	170,1	-2,88	24	0	0	72,4	68,9	3,57	0,6	0,4	-
02.06.2025	0,383	-0,173	172,92	175,54	168,89	171,78	-2,89	24	0	0	72,1	68,7	3,4	0,6	0,4	-
03.06.2025	0,362	-0,178	174,52	177,22	170,46	173,41	-2,95	24	0	0	72,3	69	3,28	0,6	0,4	-
04.06.2025	0,378	-0,171	175,91	178,55	171,83	174,7	-2,87	24	0	0	72,2	68,9	3,31	0,6	0,4	-
05.06.2025	0,411	-0,176	177,49	180,17	173,39	176,33	-2,94	24	0	0	72,2	68,7	3,49	0,6	0,4	-
06.06.2025	0,385	-0,174	176,78	179,44	172,68	175,58	-2,9	24	0	0	72,1	68,7	3,35	0,6	0,4	-
07.06.2025	0,348	-0,176	176,69	179,34	172,56	175,47	-2,91	24	0	0	72,3	69,2	3,15	0,6	0,4	-
08.06.2025	0,388	-0,179	176,46	179,16	172,39	175,36	-2,97	24	0	0	72	68,6	3,39	0,6	0,4	-
09.06.2025	0,388	-0,174	176,49	179,12	172,41	175,29	-2,88	24	0	0	72,1	68,7	3,35	0,6	0,4	-
10.06.2025	0,393	-0,168	176,45	179,07	172,4	175,25	-2,85	24	0	0	71,7	68,4	3,37	0,6	0,4	-
11.06.2025	0,398	-0,174	176,97	179,64	172,85	175,77	-2,92	24	0	0	72,3	68,9	3,42	0,6	0,4	-
12.06.2025	0,413	-0,172	176,45	179,04	172,32	175,2	-2,88	24	0	0	72,3	68,8	3,5	0,6	0,4	-
13.06.2025	0,388	-0,175	176,37	178,96	172,25	175,11	-2,86	24	0	0	72,4	69	3,36	0,6	0,4	-
14.06.2025	0,408	-0,181	175,6	178,31	171,56	174,56	-3	24	0	0	71,8	68,3	3,53	0,6	0,4	-
15.06.2025	0,358	-0,189	176,33	179,19	172,21	175,31	-3,1	24	0	0	72,4	69,2	3,29	0,6	0,4	-
16.06.2025	0,305	-0,242	176,88	180,48	172,74	176,56	-3,82	24	0	0	72,4	69,1	3,26	0,6	0,4	-
17.06.2025	0,313	-0,227	175,17	178,62	171,07	174,76	-3,69	24	0	0	72,3	69	3,27	0,6	0,4	-
18.06.2025	0,338	-0,214	175,03	178,3	171,01	174,5	-3,49	24	0	0	71,7	68,4	3,32	0,6	0,4	-
19.06.2025	0,334	-0,217	165,68	168,91	161,87	165,37	-3,5	24	0	0	71,8	68,4	3,5	0,6	0,4	-
20.06.2025	0,312	-0,211	178,85	181,97	174,69	178,03	-3,34	24	0	0	72,5	69,4	3,07	0,6	0,4	-
21.06.2025	0,36	-0,186	178,75	181,54	174,59	177,64	-3,05	24	0	0	72,4	69,2	3,23	0,6	0,4	-
22.06.2025	0,335	-0,194	177,63	180,55	173,51	176,65	-3,14	24	0	0	72,2	69	3,14	0,6	0,4	-
Итого:	11,378	0	5287,05	5370,82	5164,19	5255,81	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,378															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	1551,316	104906,54	105823,66	102476,43	104259,03
22.06.2025	1562,694	110193,59	111194,48	107640,62	109514,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 9:51:37