

#133217#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: Домоуправление №1

Адрес: Фрунзе, 58-58а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00209281

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0хAFD0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.05.2025	72,15	68,7	3,45	181,18	176,97	183,95	180,05	-3,08	6	4	0,405	-0,189	24	0	
25.05.2025	72,38	68,79	3,59	176,79	172,68	179,43	175,61	-2,93	6	4	0,427	-0,174	24	0	
26.05.2025	72,36	68,85	3,51	176,29	172,17	178,9	175,07	-2,9	6	4	0,413	-0,173	24	0	
27.05.2025	72,33	68,88	3,45	182,66	178,4	185,38	181,41	-3,01	6	4	0,415	-0,183	24	0	
28.05.2025	72,26	68,76	3,5	182,99	178,73	185,75	181,8	-3,07	6	4	0,422	-0,185	24	0	
29.05.2025	72,3	68,96	3,34	177,89	173,76	180,59	176,72	-2,96	6	4	0,383	-0,177	24	0	
30.05.2025	72,54	68,93	3,61	172,92	168,87	175,57	171,8	-2,93	6	4	0,419	-0,176	24	0	
31.05.2025	72,22	68,74	3,48	171,67	167,71	174,32	170,62	-2,91	6	4	0,393	-0,173	24	0	
01.06.2025	72,45	68,88	3,57	171,24	167,22	173,81	170,1	-2,88	6	4	0,403	-0,173	24	0	
02.06.2025	72,11	68,71	3,4	172,92	168,89	175,54	171,78	-2,89	6	4	0,383	-0,173	24	0	
03.06.2025	72,33	69,05	3,28	174,52	170,46	177,22	173,41	-2,95	6	4	0,362	-0,178	24	0	
04.06.2025	72,18	68,87	3,31	175,91	171,83	178,55	174,7	-2,87	6	4	0,378	-0,171	24	0	
05.06.2025	72,2	68,71	3,49	177,49	173,39	180,17	176,33	-2,94	6	4	0,411	-0,176	24	0	
06.06.2025	72,07	68,72	3,35	176,78	172,68	179,44	175,58	-2,9	6	4	0,385	-0,174	24	0	
07.06.2025	72,34	69,19	3,15	176,69	172,56	179,34	175,47	-2,91	6	4	0,348	-0,176	24	0	
08.06.2025	72,02	68,63	3,39	176,46	172,39	179,16	175,36	-2,97	6	4	0,388	-0,179	24	0	
09.06.2025	72,09	68,74	3,35	176,49	172,41	179,12	175,29	-2,88	6	4	0,388	-0,174	24	0	
10.06.2025	71,72	68,35	3,37	176,45	172,4	179,07	175,25	-2,85	6	4	0,393	-0,168	24	0	
11.06.2025	72,32	68,9	3,42	176,97	172,85	179,64	175,77	-2,92	6	4	0,398	-0,174	24	0	
12.06.2025	72,28	68,78	3,5	176,45	172,32	179,04	175,2	-2,88	6	4	0,413	-0,172	24	0	
13.06.2025	72,39	69,03	3,36	176,37	172,25	178,96	175,11	-2,86	6	4	0,388	-0,175	24	0	
14.06.2025	71,79	68,26	3,53	175,6	171,56	178,31	174,56	-3	6	4	0,408	-0,181	24	0	
15.06.2025	72,45	69,16	3,29	176,33	172,21	179,19	175,31	-3,1	6	4	0,358	-0,189	24	0	
16.06.2025	72,39	69,13	3,26	176,88	172,74	180,48	176,56	-3,82	6	4	0,305	-0,242	24	0	
17.06.2025	72,29	69,02	3,27	175,17	171,07	178,62	174,76	-3,69	6	4	0,313	-0,227	24	0	
18.06.2025	71,67	68,35	3,32	175,03	171,01	178,3	174,5	-3,49	6	4	0,338	-0,214	24	0	
19.06.2025	71,85	68,35	3,5	165,68	161,87	168,91	165,37	-3,5	6	4	0,334	-0,217	24	0	
20.06.2025	72,46	69,39	3,07	178,85	174,69	181,97	178,03	-3,34	6	4	0,312	-0,211	24	0	
21.06.2025	72,41	69,18	3,23	178,75	174,59	181,54	177,64	-3,05	6	4	0,36	-0,186	24	0	
22.06.2025	72,18	69,04	3,14	177,63	173,51	180,55	176,65	-3,14	6	4	0,335	-0,194	24	0	
23.06.2025	72,37	70,23	2,14	174,89	170,81	177,89	173,94	-3,13	6	4	0,158	-0,193	24	0	
Итого:				5461,9	5335	5548,7	5429,75	-94,75			11,536	-5,747	744	0	
Средние:	72,22	68,88	3,34						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/05/2524:00	104906,54	102476,43	105823,66	104259,03	-1782,6	1551,316	-86,04	14807	5535
23/06/2524:00	110368,48	107811,43	111372,37	109688,78	-1877,35	1562,852	-91,787	15551	5535
Итого:	5461,94	5335	5548,71	5429,75	-94,75	11,536	-5,747	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 21164ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

