

#90416#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель: НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Адрес потребителя: Фрунзе 58-58а, Калининград
Номер абонента: 7086
Порядковый номер: 6947
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00209281
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,332	-0,166	172,83	175,47	168,97	171,83	-2,86	24	0	0	70,6	67,5	3,06	0,6	0,4	-
25.06.2024	0,355	-0,169	167,93	170,58	164,32	167,21	-2,89	24	0	0	69,3	66	3,28	0,6	0,4	-
26.06.2024	0,053	-0,033	56,01	56,81	55,36	56,18	-0,82	24	0	1	50,7	49,4	1,36	0,6	0,4	-
27.06.2024	0,007	0,017	1,85	1,47	1,85	1,47	0,38	24	0	1	31	38,2	-7,13	0,6	0,4	-
28.06.2024	0	0	0,48	0,62	0,48	0,62	-0,14	24	0	1	29	26,2	2,72	0,6	0,4	-
29.06.2024	0,018	0,019	0,74	0,03	0,74	0,03	0,71	24	0	1	24,4	26,4	-1,96	0,6	0,4	-
30.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,2	25,4	-1,22	0,6	0,4	-
01.07.2024	0	0	0,16	0,2	0,16	0,2	-0,04	24	0	1	24,2	23,8	0,45	0,6	0,4	-
02.07.2024	0	0	0,08	0,07	0,08	0,07	0,01	24	0	1	24,3	22,8	1,52	0,6	0,4	-
03.07.2024	0,001	0	0,44	0,4	0,44	0,4	0,04	24	0	1	22,8	22	0,82	0,6	0,4	-
04.07.2024	0,009	0,009	2,79	2,45	2,79	2,45	0,34	24	0	1	22,4	22,5	-0,03	0,6	0,4	-
05.07.2024	0,232	-0,072	91,46	92,73	90,01	91,4	-1,39	24	0	1	57,1	53,7	3,4	0,6	0,4	-
06.07.2024	0,31	-0,181	169,09	171,91	165,37	168,43	-3,06	24	0	0	69,8	66,7	3,08	0,6	0,4	-
07.07.2024	0,312	-0,18	171,55	174,32	167,74	170,73	-2,99	24	0	0	70,5	67,5	3,01	0,6	0,4	-
08.07.2024	0,295	-0,168	158,37	161,05	154,89	157,79	-2,9	24	0	0	69,9	66,8	3,13	0,6	0,4	-
09.07.2024	0,303	-0,148	145,18	147,63	142,05	144,7	-2,65	24	0	0	69,4	66,1	3,32	0,6	0,4	-
10.07.2024	0,263	-0,154	141,06	143,54	137,97	140,66	-2,69	24	0	0	69,8	66,7	3,17	0,6	0,4	-
11.07.2024	0,298	-0,148	138,49	140,91	135,49	138,14	-2,65	24	0	0	69,3	65,9	3,44	0,6	0,4	-
12.07.2024	0,282	-0,144	138,11	140,51	135,13	137,69	-2,56	24	0	0	69,5	66,2	3,29	0,6	0,4	-
13.07.2024	0,257	-0,149	138,1	140,58	135,12	137,77	-2,65	24	0	0	69,6	66,4	3,18	0,6	0,4	-
14.07.2024	0,285	-0,144	135,92	138,27	132,96	135,5	-2,54	24	0	0	69,9	66,5	3,38	0,6	0,4	-
15.07.2024	0,188	-0,157	138,91	141,46	135,85	138,55	-2,7	24	0	0	69,7	67,1	2,65	0,6	0,4	-
16.07.2024	0,244	-0,149	145,06	147,48	141,89	144,5	-2,61	24	0	0	69,6	66,7	2,93	0,6	0,4	-
17.07.2024	0,245	-0,153	149,12	151,52	145,71	148,27	-2,56	24	0	0	71,7	68,8	2,86	0,6	0,4	-
18.07.2024	0,224	-0,168	148,26	150,86	144,84	147,59	-2,75	24	0	0	72,1	69,2	2,81	0,6	0,4	-
19.07.2024	0,259	-0,175	148,06	150,8	144,64	147,56	-2,92	24	0	0	71,9	68,8	3,14	0,6	0,4	-
20.07.2024	0,246	-0,169	148,4	151,04	144,95	147,74	-2,79	24	0	0	72,2	69,2	3,01	0,6	0,4	-
21.07.2024	0,254	-0,173	138,57	141,31	135,43	138,32	-2,89	24	0	0	71,3	68	3,29	0,6	0,4	-
22.07.2024	0,27	-0,162	134,47	137,06	131,51	134,31	-2,8	24	0	0	70	66,6	3,42	0,6	0,4	-
23.07.2024	0,253	-0,166	138,6	141,23	135,51	138,34	-2,83	24	0	0	70,4	67,2	3,24	0,6	0,4	-
Итого:	5,795	0	3120,09	3172,31	3052,25	3108,45	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,795															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	824,378	50709,75	51112,03	49528,08	50389,44
23.07.2024	830,173	53829,84	54284,34	52580,33	53497,89

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2024 11:06:38