

#142126#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Фрунзе 58-58а, Калининград
7086
6947
ВКТ-7
00209281
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	-0,097	-0,191	163,26	166,27	159,53	162,53	-3	24	0	0	71,6	71,1	0,55	0,6	0,4	-
25.06.2025	-0,041	-0,063	53,05	54,4	52,28	53,62	-1,34	24	0	1	56,4	56	0,38	0,6	0,4	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25	23,4	1,58	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,004	0,014	3,09	2,66	3,09	2,65	0,44	24	0	1	30,9	34,4	-3,47	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,015	0,031	3,8	2,84	3,8	2,84	0,96	24	0	1	26,6	29,1	-2,55	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,03	0,036	1,54	0,22	1,54	0,22	1,32	24	0	1	24,2	26	-1,76	0,6	0,4	-
30.06.2025	0	0	0,07	0,1	0,07	0,1	-0,03	24	0	1	21,8	23,6	-1,81	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,003	0,002	2,34	2,15	2,34	2,15	0,19	24	0	1	22,2	22,5	-0,31	0,6	0,4	-
02.07.2025	0	0	1,73	1,6	1,73	1,6	0,13	24	0	1	22,5	23,4	-0,85	0,6	0,4	-
03.07.2025	-0,029	-0,083	83,21	84,67	81,67	83,13	-1,46	24	0	1	62,3	61,7	0,6	0,6	0,4	-
04.07.2025	-0,117	-0,217	181,86	185,25	177,59	180,95	-3,36	24	0	0	72,5	72	0,52	0,6	0,4	-
05.07.2025	-0,106	-0,203	182,34	185,59	178,06	181,28	-3,22	24	0	0	72,6	72,1	0,53	0,6	0,4	-
06.07.2025	-0,093	-0,19	178,06	181,1	173,87	176,91	-3,04	24	0	0	72,5	72	0,55	0,6	0,4	-
07.07.2025	-0,093	-0,194	177,16	180,23	172,97	175,99	-3,02	24	0	0	73	72,4	0,55	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,13	-0,172	174,6	177,24	170,49	173,24	-2,75	24	0	0	72,6	70,8	1,81	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,237	-0,165	172,32	174,8	168,26	170,93	-2,67	24	0	0	72,8	70,2	2,5	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,272	-0,176	176,4	179,06	172,21	175,07	-2,86	24	0	0	73	70,3	2,71	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,595	-0,179	183,41	185,98	179,13	182,1	-2,97	24	0	0	72,5	68,1	4,4	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,373	-0,173	176,08	178,72	171,93	174,82	-2,89	24	0	0	72,6	69,3	3,28	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,305	-0,17	176,78	179,34	172,66	175,44	-2,78	24	0	0	72,5	69,6	2,85	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,339	-0,173	180,6	183,16	176,34	179,16	-2,82	24	0	0	72,8	69,8	2,99	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,482	-0,168	182,23	184,72	177,94	180,75	-2,81	24	0	0	72,8	69	3,76	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,355	-0,167	181,37	183,84	177,09	179,83	-2,74	24	0	0	72,7	69,6	3,06	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,362	-0,167	179,81	182,31	175,61	178,37	-2,76	24	0	0	72,4	69,3	3,1	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,417	-0,152	178,77	181,11	174,67	177,26	-2,59	24	0	0	71,9	68,5	3,37	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,399	-0,16	175,3	177,72	171,3	174,01	-2,71	24	0	0	71,3	67,9	3,36	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,373	-0,164	180,43	182,84	176,2	178,88	-2,68	24	0	0	72,5	69,3	3,14	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,347	-0,168	183,05	185,59	178,79	181,56	-2,77	24	0	0	72,2	69,2	2,98	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,333	-0,163	181,86	184,34	177,69	180,4	-2,71	24	0	0	71,7	68,8	2,88	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,343	-0,162	178,91	181,37	174,78	177,5	-2,72	24	0	0	71,6	68,6	3	0,6	0,4	-
Итого:	5,138	0	3893,43	3949,22	3803,63	3863,29	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,138															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	1562,852	110368,48	111372,37	107811,43	109688,78
23.07.2025	1567,99	114261,91	115321,59	111615,06	113552,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 9:51:11