

#144994#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Фрунзе 58-58а, Калининград
7086
6947
ВКТ-7
00209281
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,348	-0,164	181,47	183,92	177,26	179,94	-2,68	24	0	0	72,2	69,2	2,98	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,332	-0,171	184,58	187,12	180,29	183,08	-2,79	24	0	0	72,3	69,4	2,87	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,369	-0,172	188,32	190,9	183,93	186,74	-2,81	24	0	0	72,4	69,4	3,03	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,396	-0,171	186,61	189,21	182,26	185,1	-2,84	24	0	0	72,3	69,1	3,2	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,397	-0,178	187,99	190,65	183,59	186,54	-2,95	24	0	0	72,4	69,1	3,25	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,395	-0,177	181,43	184,04	177,23	180,14	-2,91	24	0	0	72,1	68,8	3,31	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,408	-0,162	173,16	175,65	169,18	171,93	-2,75	24	0	0	71,8	68,3	3,46	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,382	-0,171	175,36	177,88	171,24	174,02	-2,78	24	0	0	72,4	69,1	3,33	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,39	-0,172	183,19	185,78	178,88	181,74	-2,86	24	0	0	72,5	69,3	3,25	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,41	-0,171	185,62	188,15	181,26	184,09	-2,83	24	0	0	72,4	69,1	3,3	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,377	-0,166	183,15	185,71	178,96	181,78	-2,82	24	0	0	71,6	68,5	3,14	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,415	-0,167	185,13	187,57	180,69	183,43	-2,74	24	0	0	73,3	70	3,3	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,393	-0,169	180,53	183,02	176,37	179,12	-2,75	24	0	0	72	68,8	3,24	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,403	-0,163	179,87	182,27	175,7	178,36	-2,66	24	0	0	72,2	68,9	3,31	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,394	-0,166	179,03	181,52	174,85	177,61	-2,76	24	0	0	72,5	69,2	3,31	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,425	-0,159	175,88	178,23	171,8	174,42	-2,62	24	0	0	72,1	68,6	3,5	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,438	-0,16	175,21	177,61	171,19	173,88	-2,69	24	0	0	71,8	68,3	3,58	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,464	-0,159	174,09	176,45	170,05	172,72	-2,67	24	0	0	72,1	68,4	3,76	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,512	-0,156	173,8	176,13	169,78	172,47	-2,69	24	0	0	71,8	67,8	4,04	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,502	-0,157	173,84	176,14	169,81	172,47	-2,66	24	0	0	72,1	68,1	3,98	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,501	-0,154	177,52	179,79	173,39	175,96	-2,57	24	0	0	72,3	68,5	3,86	0,6	0,4	-
14.08.2025	-0,037	-0,156	154,06	156,58	150,47	153	-2,53	24	0	0	72,1	71,3	0,76	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,199	-0,162	160,69	163,24	156,96	159,66	-2,7	24	0	0	72,1	69,8	2,35	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,299	-0,18	165,8	168,54	161,92	164,88	-2,96	24	0	0	72,4	69,3	3,07	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,322	-0,172	166,87	169,49	162,98	165,88	-2,9	24	0	0	71,9	68,7	3,15	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,287	-0,185	172,37	175,17	168,34	171,37	-3,03	24	0	0	72,4	69,5	2,91	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,293	-0,172	167,51	170,15	163,66	166,53	-2,87	24	0	0	71,6	68,7	2,95	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,307	-0,18	162,28	165	158,5	161,47	-2,97	24	0	0	72	68,8	3,19	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,306	-0,184	166,86	169,64	162,99	166,03	-3,04	24	0	0	72,1	69	3,11	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,296	-0,183	168,32	171,08	164,38	167,38	-3	24	0	0	72,3	69,3	3,04	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,319	-0,179	165,97	168,72	162,17	165,14	-2,97	24	0	0	71,8	68,6	3,17	0,6	0,4	-
Итого:	11,242	0	5436,51	5515,35	5310,08	5396,88	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,242															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	1567,99	114261,91	115321,59	111615,06	113552,07
23.08.2025	1579,232	119698,42	120836,94	116925,14	118948,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 9:47:15