

#94960#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Фрунзе 58-58а, Калининград
7086
6947
ВКТ-7
00209281
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,199	-0,189	162,32	165,33	158,74	161,87	-3,13	24	0	0	70,2	67,7	2,55	0,6	0,4	-
25.08.2024	0,205	-0,176	154,84	157,67	151,44	154,43	-2,99	24	0	0	69,9	67,3	2,64	0,6	0,4	-
26.08.2024	0,225	-0,178	156,96	159,76	153,48	156,45	-2,97	24	0	0	70,3	67,5	2,74	0,6	0,4	-
27.08.2024	0,26	-0,179	159,48	162,26	155,89	158,88	-2,99	24	0	0	70,6	67,7	2,92	0,6	0,4	-
28.08.2024	0,27	-0,172	158,42	161,14	154,91	157,83	-2,92	24	0	0	70,4	67,5	2,98	0,6	0,4	-
29.08.2024	0,227	-0,177	157,62	160,44	154,1	157,09	-2,99	24	0	0	70,4	67,6	2,74	0,6	0,4	-
30.08.2024	0,224	-0,174	159,21	161,95	155,62	158,53	-2,91	24	0	0	70,9	68,3	2,67	0,6	0,4	-
31.08.2024	0,205	-0,185	156,68	159,57	153,16	156,22	-3,06	24	0	0	70,8	68,2	2,64	0,6	0,4	-
01.09.2024	0,218	-0,178	154,63	157,43	151,18	154,16	-2,98	24	0	0	70,4	67,6	2,76	0,6	0,4	-
02.09.2024	0,199	-0,188	154,71	157,67	151,33	154,45	-3,12	24	0	0	69,7	67	2,67	0,6	0,4	-
03.09.2024	0,202	-0,194	155,35	158,34	151,88	155,06	-3,18	24	0	0	70,4	67,7	2,71	0,6	0,4	-
04.09.2024	0,184	-0,209	164,96	168,16	161,24	164,61	-3,37	24	0	0	70,9	68,4	2,53	0,6	0,4	-
05.09.2024	0,206	-0,186	160,42	163,35	156,9	160,02	-3,12	24	0	0	69,8	67,2	2,6	0,6	0,4	-
06.09.2024	0,191	-0,193	161,57	164,54	157,97	161,15	-3,18	24	0	0	70,2	67,6	2,53	0,6	0,4	-
07.09.2024	0,196	-0,18	162,39	165,23	158,77	161,76	-2,99	24	0	0	70,6	68,1	2,48	0,6	0,4	-
08.09.2024	0,234	-0,177	159,63	162,46	156,14	159,13	-2,99	24	0	0	70	67,2	2,74	0,6	0,4	-
09.09.2024	0,233	-0,164	153,1	155,79	149,74	152,58	-2,84	24	0	0	69,9	67,1	2,79	0,6	0,4	-
10.09.2024	0,234	-0,157	140,18	142,73	137,06	139,77	-2,71	24	0	0	70,4	67,4	3,02	0,6	0,4	-
11.09.2024	0,258	-0,152	138,6	141,11	135,56	138,23	-2,67	24	0	0	70,2	67	3,18	0,6	0,4	-
12.09.2024	0,217	-0,182	135,39	138,29	132,41	135,49	-3,08	24	0	0	69,9	66,7	3,16	0,6	0,4	-
13.09.2024	0,216	-0,2	137,23	140,4	134,18	137,49	-3,31	24	0	0	70,5	67,3	3,22	0,6	0,4	-
14.09.2024	0,26	-0,162	136,35	138,94	133,31	136,13	-2,82	24	0	0	70,3	67	3,33	0,6	0,4	-
15.09.2024	0,238	-0,171	134,76	137,48	131,78	134,69	-2,91	24	0	0	70,3	67	3,23	0,6	0,4	-
16.09.2024	0,256	-0,165	135,51	138,16	132,48	135,31	-2,83	24	0	0	70,5	67,1	3,35	0,6	0,4	-
17.09.2024	0,239	-0,171	135,3	137,98	132,24	135,13	-2,89	24	0	0	70,8	67,6	3,26	0,6	0,4	-
18.09.2024	0,22	-0,16	134,07	136,64	131,06	133,8	-2,74	24	0	0	70,8	67,8	3,04	0,6	0,4	-
19.09.2024	0,246	-0,157	134,21	136,77	131,21	133,92	-2,71	24	0	0	70,8	67,5	3,22	0,6	0,4	-
20.09.2024	0,248	-0,156	135,09	137,63	132,08	134,78	-2,7	24	0	0	70,7	67,4	3,22	0,6	0,4	-
21.09.2024	0,24	-0,157	133,72	136,24	130,74	133,48	-2,74	24	0	0	70,2	67	3,21	0,6	0,4	-
22.09.2024	0,262	-0,154	134,2	136,75	131,23	133,95	-2,72	24	0	0	70,5	67,1	3,35	0,6	0,4	-
23.09.2024	0,275	-0,157	136,29	138,77	133,22	135,92	-2,7	24	0	0	70,7	67,3	3,4	0,6	0,4	-
Итого:	7,087	0	4593,19	4678,98	4491,05	4582,31	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,087															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	837,667	58437,64	58979,62	57086,41	58097,41
23.09.2024	844,754	63030,83	63658,6	61577,46	62679,72

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 7:35:26