

#98714#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Фрунзе 58-58а, Калининград
7086
6947
ВКТ-7
00209281
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,25	-0,159	136,44	139,03	133,39	136,16	-2,77	24	0	0	70,4	67,2	3,25	0,6	0,4	-
25.09.2024	0,281	-0,157	137,3	139,81	134,2	136,95	-2,75	24	0	0	70,5	67,1	3,42	0,6	0,4	-
26.09.2024	0,241	-0,158	136,55	139,07	133,45	136,19	-2,74	24	0	0	70,5	67,4	3,15	0,6	0,4	-
27.09.2024	0,259	-0,161	137,85	140,41	134,77	137,54	-2,77	24	0	0	70,5	67,2	3,25	0,6	0,4	-
28.09.2024	0,306	-0,152	136,29	138,73	133,27	135,89	-2,62	24	0	0	70,2	66,7	3,58	0,6	0,4	-
29.09.2024	0,328	-0,153	134,93	137,39	131,97	134,63	-2,66	24	0	0	70,2	66,4	3,79	0,6	0,4	-
30.09.2024	0,299	-0,156	135,37	137,88	132,35	135,07	-2,72	24	0	0	70,5	66,9	3,59	0,6	0,4	-
01.10.2024	0,31	-0,168	147,44	150,08	144,11	146,96	-2,85	24	0	0	71	67,6	3,44	0,6	0,4	-
02.10.2024	0,294	-0,184	161,1	163,95	157,42	160,48	-3,06	24	0	0	71,4	68,3	3,16	0,6	0,4	-
03.10.2024	0,319	-0,171	149,31	151,97	145,98	148,87	-2,89	24	0	0	70,5	67	3,49	0,6	0,4	-
04.10.2024	0,32	-0,178	151,12	153,88	147,73	150,7	-2,97	24	0	0	70,7	67,3	3,48	0,6	0,4	-
05.10.2024	0,321	-0,187	154,17	157,04	150,65	153,76	-3,11	24	0	0	71,3	67,8	3,5	0,6	0,4	-
06.10.2024	0,367	-0,184	154,54	157,35	151,03	154,11	-3,08	24	0	0	71,3	67,5	3,77	0,6	0,4	-
07.10.2024	0,308	-0,204	166,11	169,3	162,38	165,78	-3,4	24	0	0	70,7	67,5	3,27	0,6	0,4	-
08.10.2024	2,226	-0,221	208,84	211,75	204,26	208,37	-4,11	24	0	0	70,1	58,1	12	0,6	0,4	-
09.10.2024	3,572	-0,179	212,6	214,54	207,86	211,76	-3,9	24	0	0	70,5	52,4	18,14	0,6	0,4	-
10.10.2024	3,482	-0,182	211,83	213,71	207,05	210,86	-3,81	24	0	0	71,1	53,3	17,77	0,6	0,4	-
11.10.2024	3,333	-0,165	199,32	201,06	194,87	198,44	-3,57	24	0	0	70,6	52,5	18,04	0,6	0,4	-
12.10.2024	3,235	-0,154	186,65	188,32	182,51	185,94	-3,43	24	0	0	70,4	51,7	18,68	0,6	0,4	-
13.10.2024	3,289	-0,144	182	183,43	177,94	181,17	-3,23	24	0	0	70,4	51	19,38	0,6	0,4	-
14.10.2024	3,353	-0,146	189,15	190,63	184,91	188,22	-3,31	24	0	0	70,8	51,8	19,02	0,6	0,4	-
15.10.2024	3,274	-0,147	179,77	181,25	175,72	179,02	-3,3	24	0	0	70,9	51,3	19,58	0,6	0,4	-
16.10.2024	3,206	-0,129	168,87	170,18	165,11	168,14	-3,03	24	0	0	70,5	50,1	20,32	0,6	0,4	-
17.10.2024	3,241	-0,134	168,89	170,28	165,15	168,3	-3,15	24	0	0	70,6	50	20,56	0,6	0,4	-
18.10.2024	3,322	-0,142	176,59	178,02	172,63	175,86	-3,23	24	0	0	70,6	50,5	20,15	0,6	0,4	-
19.10.2024	3,341	-0,143	179,37	180,76	175,32	178,53	-3,21	24	0	0	71	51	19,96	0,6	0,4	-
20.10.2024	3,28	-0,142	176,67	178,13	172,74	175,94	-3,2	24	0	0	70,7	50,8	19,92	0,6	0,4	-
21.10.2024	3,244	-0,14	180,08	181,49	176,02	179,2	-3,18	24	0	0	71,1	51,7	19,34	0,6	0,4	-
22.10.2024	3,168	-0,153	187,57	189,17	183,36	186,72	-3,36	24	0	0	70,9	52,7	18,21	0,6	0,4	-
23.10.2024	3,235	-0,15	188,18	189,75	183,94	187,27	-3,33	24	0	0	71,1	52,6	18,52	0,6	0,4	-
Итого:	56,004	0	5034,9	5098,36	4922,09	5016,83	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,004															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2024	844,754	63030,83	63658,6	61577,46	62679,72
23.10.2024	900,758	68065,73	68756,96	66499,55	67696,55

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2024 7:34:07