

# #102132#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086  
Фрунзе 58-58а, Калининград  
7086  
6947  
ВКТ-7  
00209281  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	3,294	-0,148	185,68	187,21	181,52	184,87	-3,35	24	0	0	70,8	51,7	19,09	0,6	0,4	8,5
25.10.2024	3,291	-0,141	180,32	181,71	176,29	179,48	-3,19	24	0	0	70,6	51	19,58	0,6	0,4	4
26.10.2024	3,347	-0,14	186,5	187,81	182,31	185,45	-3,14	24	0	0	70,9	51,7	19,23	0,6	0,4	8,2
27.10.2024	3,3	-0,14	188,57	189,9	184,34	187,5	-3,16	24	0	0	70,8	52	18,76	0,6	0,4	9,6
28.10.2024	3,296	-0,143	192,49	193,91	188,17	191,38	-3,21	24	0	0	70,8	52,5	18,38	0,6	0,4	10,2
29.10.2024	3,267	-0,147	194,72	196,08	190,35	193,56	-3,21	24	0	0	70,8	52,8	18,03	0,6	0,4	10,9
30.10.2024	3,282	-0,142	192,23	193,63	187,92	191,14	-3,22	24	0	0	70,6	52,3	18,34	0,6	0,4	12,2
31.10.2024	3,22	-0,138	186,39	187,73	182,23	185,32	-3,09	24	0	0	70,6	52	18,53	0,6	0,4	9,6
01.11.2024	3,33	-0,135	191,23	192,5	186,94	190,06	-3,12	24	0	0	70,8	52,2	18,66	0,6	0,4	-
02.11.2024	3,269	-0,128	179,97	181,16	175,94	178,92	-2,98	24	0	0	70,7	51,3	19,42	0,6	0,4	-
03.11.2024	3,384	-0,13	178,91	180,05	174,89	177,89	-3	24	0	0	70,8	50,6	20,2	0,6	0,4	-
04.11.2024	3,344	-0,127	180,56	181,69	176,49	179,48	-2,99	24	0	0	70,8	51	19,78	0,6	0,4	-
05.11.2024	3,301	-0,12	172,16	173,19	168,3	171,11	-2,81	24	0	0	70,8	50,3	20,44	0,6	0,4	-
06.11.2024	3,337	-0,116	167,91	168,93	164,16	166,98	-2,82	24	0	0	70,6	49,4	21,15	0,6	0,4	-
07.11.2024	3,332	-0,115	168,61	169,62	164,88	167,67	-2,79	24	0	0	70,3	49,3	21,02	0,6	0,4	-
08.11.2024	3,422	-0,118	175,78	176,75	171,82	174,62	-2,8	24	0	0	70,9	50,2	20,71	0,6	0,4	-
09.11.2024	3,353	-0,115	169,41	170,4	165,59	168,41	-2,82	24	0	0	70,8	49,7	21,08	0,6	0,4	-
10.11.2024	3,501	-0,114	165,08	165,88	161,24	163,99	-2,75	24	0	0	71,9	49,4	22,53	0,6	0,4	-
11.11.2024	3,826	-0,111	167,15	167,62	162,92	165,53	-2,61	24	0	0	75,6	51,3	24,29	0,6	0,4	-
12.11.2024	3,836	-0,116	163,66	164,14	159,5	162,14	-2,64	24	0	0	76	51,2	24,87	0,6	0,4	-
13.11.2024	3,806	-0,102	159,56	159,93	155,53	158,02	-2,49	24	0	0	75,6	50,3	25,24	0,6	0,4	-
14.11.2024	3,484	-0,102	158,65	159,28	154,92	157,51	-2,59	24	0	0	72,3	49	23,3	0,6	0,4	-
15.11.2024	3,431	-0,104	164,71	165,57	160,98	163,7	-2,72	24	0	0	71	48,8	22,14	0,6	0,4	-
16.11.2024	3,467	-0,106	168,82	169,69	165,08	167,75	-2,67	24	0	0	70,6	48,8	21,77	0,6	0,4	-
17.11.2024	3,404	-0,096	163,42	164,22	159,8	162,38	-2,58	24	0	0	70,7	48,6	22,07	0,6	0,4	-
18.11.2024	3,453	-0,1	163,67	164,45	160,01	162,63	-2,62	24	0	0	70,8	48,4	22,36	0,6	0,4	-
19.11.2024	3,571	-0,098	160,32	160,97	156,58	159,12	-2,54	24	0	0	72,4	48,8	23,57	0,6	0,4	-
20.11.2024	3,41	-0,1	154,4	155,07	150,85	153,4	-2,55	24	0	0	71,6	48,2	23,39	0,6	0,4	-
21.11.2024	3,743	-0,093	148,21	148,54	144,41	146,83	-2,42	24	0	0	76,1	49,3	26,72	0,6	0,4	-
22.11.2024	3,612	-0,093	143,91	144,36	140,34	142,74	-2,4	24	0	0	74,9	48,4	26,55	0,6	0,4	-
23.11.2024	3,715	-0,094	145,8	146,22	142,16	144,63	-2,47	24	0	0	75,3	48,3	26,94	0,6	0,4	-
Итого:	106,628	0	5318,8	5348,21	5196,46	5284,21	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	106,628															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	900,758	68065,73	68756,96	66499,55	67696,55
23.11.2024	1007,386	73384,53	74105,17	71696,01	72980,76

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.11.2024 8:14:31