

#112156#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Адрес потребителя Фрунзе 58-58а, Калининград
Номер абонента 7086
Порядковый номер 6947
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209281
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	3,716	-0,111	169,84	170,38	165,69	168,3	-2,61	24	0	0	74,4	51,2	23,2	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	3,656	-0,109	168,83	169,37	164,7	167,29	-2,59	24	0	0	74	51,1	22,97	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	3,62	-0,108	171,18	171,78	167,14	169,69	-2,55	24	0	0	73,1	50,6	22,43	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	3,67	-0,115	177,54	178,23	173,35	176,03	-2,68	24	0	0	72,9	51	21,93	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	3,575	-0,116	173,51	174,22	169,41	172,09	-2,68	24	0	0	72,8	50,9	21,88	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	3,612	-0,113	172	172,64	167,92	170,56	-2,64	24	0	0	72,9	50,7	22,26	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	3,612	-0,108	172,09	172,71	168,05	170,64	-2,59	24	0	0	72,6	50,4	22,25	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	3,655	-0,108	172,46	173,09	168,4	171,04	-2,64	24	0	0	72,6	50,1	22,46	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	3,592	-0,114	172,95	173,65	168,87	171,53	-2,66	24	0	0	72,8	50,8	22,06	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	3,704	-0,11	170,69	171,27	166,58	169,19	-2,61	24	0	0	73,6	50,6	23	0,6	0,4	4
03.01.2025	4,003	-0,107	166,33	166,54	161,95	164,46	-2,51	24	0	0	77,3	51,8	25,49	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	4,103	-0,102	164,02	164,12	159,6	162,02	-2,42	24	0	0	78,6	52,1	26,47	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	4,189	-0,106	164,73	164,81	160,23	162,7	-2,47	24	0	0	79,2	52,3	26,92	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	3,979	-0,104	163,55	163,76	159,22	161,68	-2,46	24	0	0	77,7	51,9	25,77	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	3,643	-0,112	171,58	172,23	167,51	170,21	-2,7	24	0	0	72,6	50	22,53	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	3,713	-0,102	166,94	167,49	162,94	165,53	-2,59	24	0	0	73,3	49,8	23,56	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	3,73	-0,111	164,55	165,04	160,48	163,03	-2,55	24	0	0	74,7	50,7	24,02	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	3,704	-0,105	164,81	165,35	160,81	163,41	-2,6	24	0	0	73,9	50	23,82	0,6	0,4	-
11.01.2025	3,937	-0,104	163,41	163,7	159,25	161,71	-2,46	24	0	0	76,2	50,7	25,49	0,6	0,4	-
12.01.2025	4,019	-0,108	168,05	168,31	163,67	166,18	-2,51	24	0	0	76,8	51,5	25,32	0,6	0,4	-
13.01.2025	3,994	-0,108	164,39	164,67	160,09	162,64	-2,55	24	0	0	77	51,3	25,74	0,6	0,4	-
14.01.2025	3,924	-0,104	161,83	162,19	157,74	160,28	-2,54	24	0	0	75,7	50	25,65	0,6	0,4	-
15.01.2025	3,752	-0,105	171,35	171,96	167,32	169,93	-2,61	24	0	0	73	49,8	23,18	0,6	0,4	-
16.01.2025	3,704	-0,103	166,56	167,15	162,63	165,24	-2,61	24	0	0	72,7	49,2	23,55	0,6	0,4	-
17.01.2025	3,66	-0,108	169,12	169,76	165,19	167,82	-2,63	24	0	0	72,4	49,5	22,94	0,6	0,4	-
18.01.2025	3,641	-0,101	166,67	167,26	162,78	165,34	-2,56	24	0	0	72,3	49,2	23,12	0,6	0,4	-
19.01.2025	3,671	-0,093	163,15	163,6	159,33	161,74	-2,41	24	0	0	72,8	49,1	23,75	0,6	0,4	-
20.01.2025	3,702	-0,09	158	158,31	154,16	156,49	-2,33	24	0	0	74,1	49,4	24,74	0,6	0,4	-
21.01.2025	3,969	-0,102	166,12	166,3	161,82	164,21	-2,39	24	0	0	76,6	51,3	25,26	0,6	0,4	-
22.01.2025	3,991	-0,105	168,46	168,67	164,08	166,54	-2,46	24	0	0	76,9	51,8	25,08	0,6	0,4	-
23.01.2025	3,864	-0,105	165,21	165,5	160,94	163,43	-2,49	24	0	0	76,3	51,6	24,77	0,6	0,4	-
Итого:	117,304	0	5199,92	5214,06	5071,85	5150,95	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	117,304															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	1115,843	78385,78	79124,8	76578,77	77940,92
23.01.2025	1233,147	83585,7	84338,86	81650,62	83091,87

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 8:06:01