

#116274#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 75, Калининград

4395

9828

ТВ7 (ASCII)

23189555

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,248	0	15,33	8,87	0	15,059	8,8	0	24	0	62,2	41,9	0,5	0,47	-
25.01.2025	2,378	0	15,75	8,59	0	15,475	8,523	0	24	0	61,8	41,5	0,52	0,48	-
26.01.2025	2,199	0	15,09	8,54	0	14,831	8,474	0	24	0	61,2	41,4	0,51	0,48	-
27.01.2025	2,215	0	15,12	8,62	0	14,857	8,552	0	24	0	61,7	41,8	0,52	0,49	-
28.01.2025	2,257	0	15,33	8,63	0	15,061	8,56	0	24	0	61,9	42,2	0,52	0,49	-
29.01.2025	2,459	0	16,18	8,62	0	15,895	8,55	0	24	0	62	42,4	0,52	0,49	-
30.01.2025	2,138	0	15,18	8,61	0	14,932	8,546	0	24	0	59,6	40,6	0,52	0,49	-
31.01.2025	2,028	0	14,32	8,66	0	14,067	8,59	0	24	0	62,1	42,1	0,53	0,49	-
01.02.2025	2,475	0	16,08	8,55	0	15,795	8,481	0	24	0	62,3	42,2	0,52	0,49	-
02.02.2025	2,497	0	16,07	8,46	0	15,784	8,392	0	24	0	62,5	42,1	0,5	0,47	-
03.02.2025	2,13	0	14,63	8,61	0	14,37	8,541	0	24	0	62,4	42	0,52	0,49	-
04.02.2025	2,281	0	15,25	8,56	0	14,979	8,491	0	24	0	62,3	42	0,52	0,49	-
05.02.2025	2,152	0	14,68	8,56	0	14,42	8,492	0	24	0	62,3	41,8	0,52	0,49	-
06.02.2025	2,227	0	15,03	8,53	0	14,765	8,463	0	24	0	62,1	41,8	0,52	0,49	-
07.02.2025	2,514	0	16,19	8,53	0	15,901	8,461	0	24	0	62,5	42,2	0,53	0,49	-
08.02.2025	2,386	0	15,58	8,48	0	15,302	8,413	0	24	0	62,5	41,8	0,52	0,48	-
09.02.2025	2,576	0	16,35	8,42	0	16,058	8,352	0	24	0	62,5	42	0,51	0,47	-
10.02.2025	2,207	0	14,85	8,5	0	14,586	8,433	0	24	0	62,4	41,8	0,52	0,49	-
11.02.2025	2,304	0	15,24	8,52	0	14,969	8,453	0	24	0	62,4	41,6	0,53	0,49	-
12.02.2025	2,442	0	15,78	8,49	0	15,499	8,424	0	24	0	62,4	41,5	0,53	0,49	-
13.02.2025	2,331	0	15,37	8,5	0	15,096	8,433	0	24	0	62,4	41,8	0,53	0,49	-
14.02.2025	2,403	0	15,67	8,49	0	15,391	8,423	0	24	0	62,4	41,8	0,53	0,49	-
15.02.2025	2,527	0	16,16	8,42	0	15,872	8,352	0	24	0	62,5	42	0,53	0,49	-
16.02.2025	2,674	0	16,66	8,27	0	16,363	8,204	0	24	0	62,5	41,9	0,51	0,47	-
17.02.2025	2,252	0	14,95	8,35	0	14,684	8,284	0	24	0	62,4	41,8	0,52	0,48	-
18.02.2025	2,382	0	15,5	8,34	0	15,224	8,274	0	24	0	62,4	42	0,52	0,48	-
19.02.2025	2,325	0	15,27	8,34	0	14,998	8,273	0	24	0	62,4	42	0,52	0,48	-
20.02.2025	2,248	0	14,94	8,34	0	14,675	8,274	0	24	0	62,4	41,9	0,52	0,48	-
21.02.2025	2,275	0	15,11	8,42	0	14,841	8,353	0	24	0	62,3	41,9	0,52	0,49	-
22.02.2025	2,417	0	15,68	8,35	0	15,401	8,283	0	24	0	62,4	42,1	0,51	0,48	-
23.02.2025	2,707	0	16,83	8,21	0	16,53	8,143	0	24	0	62,4	42,2	0,5	0,47	-
Итого:	72,654	0	480,17	263,38	0	471,68	261,287	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,353														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	897,446	6680,62	4050,72	0	6565,05	4014,824	0	0	0
23.02.2025	970,1	7160,79	4314,1	0	7036,73	4276,111	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2025 7:56:58