

#120871#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 75, Калининград

4395

9827

ТВ7 (АСП)

23189555

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	7,039	0	109,84	108,99	0	108,197	108,149	0	24	0	56,8	41,3	0,52	0,46	-
25.02.2025	6,688	0	109,81	109,04	0	108,274	108,247	0	24	0	55	40,2	0,51	0,45	-
26.02.2025	6,71	0	109,79	108,97	0	108,241	108,159	0	24	0	55,3	40,5	0,52	0,46	-
27.02.2025	6,619	0	109,76	108,94	0	108,227	108,141	0	24	0	55	40,4	0,52	0,46	-
28.02.2025	6,561	0	109,76	108,94	0	108,249	108,154	0	24	0	54,6	40,2	0,51	0,45	-
01.03.2025	6,939	0	109,83	108,99	0	108,243	108,178	0	24	0	56	40,7	0,51	0,45	-
02.03.2025	6,83	0	109,89	109,01	0	108,321	108,208	0	24	0	55,5	40,5	0,51	0,45	-
03.03.2025	6,725	0	109,95	109,01	0	108,406	108,208	0	24	0	55,1	40,3	0,52	0,46	-
04.03.2025	6,647	0	110	109,02	0	108,466	108,224	0	24	0	54,9	40,3	0,52	0,46	-
05.03.2025	5,973	0	109,81	108,99	0	108,434	108,253	0	24	0	52,1	38,9	0,53	0,47	-
06.03.2025	5,547	0	109,72	108,96	0	108,452	108,263	0	24	0	50,1	37,9	0,53	0,47	-
07.03.2025	5,4	0	109,63	108,92	0	108,382	108,236	0	24	0	49,7	37,8	0,53	0,47	-
08.03.2025	5,239	0	109,57	108,87	0	108,347	108,192	0	24	0	49,1	37,6	0,53	0,47	-
09.03.2025	5,209	0	109,56	108,87	0	108,342	108,189	0	24	0	49,1	37,7	0,53	0,47	-
10.03.2025	5,211	0	109,58	108,87	0	108,34	108,17	0	24	0	49,6	38,1	0,53	0,47	-
11.03.2025	5,093	0	109,61	108,92	0	108,421	108,261	0	24	0	48,5	37,3	0,53	0,47	-
12.03.2025	5,178	0	109,6	108,93	0	108,416	108,278	0	24	0	48,4	37	0,53	0,47	-
13.03.2025	5,368	0	109,67	108,95	0	108,455	108,295	0	24	0	48,9	37,1	0,53	0,47	-
14.03.2025	6,02	0	109,79	109,05	0	108,447	108,347	0	24	0	51,3	38,1	0,53	0,47	-
15.03.2025	6,427	0	109,79	109,03	0	108,351	108,282	0	24	0	53,3	39,1	0,53	0,47	-
16.03.2025	6,42	0	109,82	109,06	0	108,386	108,319	0	24	0	53,2	39	0,53	0,47	-
17.03.2025	7,419	0	109,98	109,13	0	108,307	108,295	0	24	0	57,5	41,1	0,52	0,46	-
18.03.2025	6,76	0	110,81	109,92	0	109,255	109,121	0	24	0	54,9	40,1	0,5	0,44	-
19.03.2025	6,727	0	109,89	109,05	0	108,363	108,271	0	24	0	54,8	40	0,49	0,43	-
20.03.2025	6,614	0	109,83	108,99	0	108,319	108,203	0	24	0	54,7	40,1	0,5	0,44	-
21.03.2025	5,69	0	109,62	108,87	0	108,279	108,14	0	24	0	51,4	38,8	0,5	0,44	-
22.03.2025	5,139	0	109,51	108,81	0	108,338	108,169	0	24	0	48,2	36,8	0,5	0,45	-
23.03.2025	5,085	0	109,5	108,79	0	108,334	108,143	0	24	0	48	36,8	0,5	0,44	-
Итого:	171,277	0	3073,92	3051,89	0	3034,592	3031,095	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,909														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	1527,412	22888,16	22617,75	0	22581,685	22477,423	0	10288	17
23.03.2025	1698,689	25962,08	25669,64	0	25616,279	25508,516	0	10960	17

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 17:46:56