

#79748#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 75, Калининград

4395

9828

ТВ7 (АСЦП)

23189555

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	2,467	0	17,44	9,92	0	17,142	9,837	0	24	0	61,1	42,9	0,52	0,48	6,6
25.03.2024	2,266	0	16,54	9,84	0	16,258	9,758	0	24	0	61	42,9	0,53	0,49	3,6
26.03.2024	2,423	0	17,24	9,86	0	16,945	9,777	0	24	0	61,1	43,1	0,53	0,49	3,9
27.03.2024	2,572	0	17,84	9,78	0	17,534	9,697	0	24	0	61,2	43,3	0,53	0,49	5,5
28.03.2024	2,452	0	17,61	9,89	0	17,314	9,806	0	24	0	60,4	43,1	0,53	0,49	9,1
29.03.2024	2,35	0	16,98	9,89	0	16,69	9,806	0	24	0	61	43,1	0,53	0,49	11,8
30.03.2024	2,361	0	16,99	9,8	0	16,7	9,715	0	24	0	61,2	43,5	0,53	0,49	10,7
31.03.2024	2,687	0	18,5	9,87	0	18,182	9,782	0	24	0	61,4	44,2	0,53	0,49	13,4
01.04.2024	2,139	0	16,24	9,99	0	15,962	9,902	0	24	0	61,2	44,1	0,54	0,5	16,7
02.04.2024	2,207	0	16,56	10,01	0	16,275	9,921	0	24	0	61,2	44,1	0,54	0,5	-
03.04.2024	2,548	0	17,97	9,99	0	17,661	9,902	0	24	0	61,3	44	0,54	0,5	-
04.04.2024	2,486	0	17,66	9,96	0	17,357	9,872	0	24	0	61,3	44	0,54	0,5	-
05.04.2024	2,2	0	16,29	9,85	0	16,01	9,765	0	24	0	61,2	43,4	0,54	0,5	-
06.04.2024	2,581	0	17,98	9,94	0	17,67	9,854	0	24	0	61,4	43,6	0,53	0,49	-
07.04.2024	2,368	0	16,96	9,77	0	16,667	9,684	0	24	0	61,4	43,7	0,52	0,48	-
08.04.2024	2,233	0	16,49	9,88	0	16,205	9,793	0	24	0	61,4	44	0,53	0,49	-
09.04.2024	2,442	0	17,42	9,85	0	17,118	9,761	0	24	0	61,5	44,4	0,53	0,49	-
10.04.2024	2,453	0	17,4	9,76	0	17,1	9,673	0	24	0	61,5	44,3	0,53	0,49	-
11.04.2024	2,494	0	17,51	9,77	0	17,207	9,684	0	24	0	61,5	43,9	0,52	0,49	-
12.04.2024	2,295	0	16,62	9,78	0	16,333	9,695	0	24	0	61,5	43,6	0,53	0,49	-
13.04.2024	2,409	0	17,05	9,73	0	16,755	9,646	0	24	0	61,5	43,5	0,53	0,49	-
14.04.2024	2,368	0	16,99	9,88	0	16,697	9,795	0	24	0	61,4	43,4	0,52	0,48	-
15.04.2024	2,256	0	16,39	9,81	0	16,107	9,727	0	24	0	61,4	43,1	0,53	0,49	-
16.04.2024	2,351	0	16,72	9,75	0	16,431	9,669	0	24	0	61,5	42,9	0,53	0,49	-
17.04.2024	2,497	0	17,36	9,82	0	17,06	9,738	0	24	0	61,5	42,8	0,53	0,49	-
18.04.2024	2,402	0	16,94	9,76	0	16,649	9,68	0	24	0	61,2	42,5	0,52	0,48	-
19.04.2024	2,46	0	17,18	9,78	0	16,882	9,698	0	24	0	61,6	42,9	0,53	0,49	-
20.04.2024	2,582	0	17,67	9,74	0	17,363	9,658	0	24	0	61,6	42,9	0,52	0,48	-
21.04.2024	2,325	0	16,57	9,76	0	16,283	9,679	0	24	0	61,5	42,7	0,52	0,48	-
22.04.2024	2,325	0	16,56	9,72	0	16,273	9,639	0	24	0	61,5	42,8	0,52	0,48	-
23.04.2024	2,465	0	17,46	9,72	0	17,168	9,64	0	24	0	60,4	42,6	0,52	0,48	-
Итого:	74,464	0	531,13	304,87	0	521,998	302,253	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,785														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2024	228,726	1643,11	953,13	0	1614,65	944,757	0	0	0
23.04.2024	303,191	2174,24	1258	0	2136,65	1247,007	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.04.2024 14:34:46