

#125956#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Нарвская 75, Калининград
4395
9827
ТВ7 (АСЦП)
23189555
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	5,155	0	109,49	108,8	0	108,312	108,147	0	24	0	48,4	37	0,51	0,45	6,8
25.03.2025	5,167	0	109,49	108,79	0	108,314	108,138	0	24	0	48,3	36,9	0,51	0,45	5,5
26.03.2025	5,12	0	109,49	108,79	0	108,311	108,139	0	24	0	48,3	37	0,5	0,45	4,4
27.03.2025	5,136	0	109,46	108,78	0	108,285	108,124	0	24	0	48,2	36,9	0,5	0,45	6,9
28.03.2025	5,124	0	109,44	108,75	0	108,242	108,083	0	24	0	48,6	37,3	0,51	0,45	5,7
29.03.2025	5,067	0	109,43	108,73	0	108,225	108,043	0	24	0	48,8	37,7	0,5	0,44	8,9
30.03.2025	5,001	0	109,41	108,73	0	108,219	108,054	0	24	0	48,6	37,6	0,5	0,44	9,9
31.03.2025	5,042	0	109,41	108,73	0	108,222	108,066	0	24	0	48,4	37,3	0,5	0,45	6,8
01.04.2025	5,041	0	109,46	108,77	0	108,293	108,115	0	24	0	48	36,9	0,51	0,45	5,9
02.04.2025	4,997	0	109,43	108,74	0	108,268	108,087	0	24	0	48	37	0,51	0,45	-
03.04.2025	4,389	0	109,3	108,66	0	108,248	108,04	0	24	0	45,8	36,1	0,5	0,44	-
04.04.2025	4,272	0	109,3	108,66	0	108,295	108,074	0	24	0	44,9	35,4	0,51	0,45	-
05.04.2025	4,444	0	109,39	108,71	0	108,379	108,131	0	24	0	44,9	35,1	0,51	0,45	-
06.04.2025	4,702	0	109,41	108,75	0	108,372	108,177	0	24	0	45,5	35,1	0,51	0,45	-
07.04.2025	4,62	0	109,38	108,73	0	108,368	108,172	0	24	0	44,9	34,8	0,51	0,45	-
08.04.2025	4,661	0	109,38	108,73	0	108,368	108,168	0	24	0	45,1	34,8	0,51	0,45	-
09.04.2025	4,502	0	109,35	108,69	0	108,356	108,133	0	24	0	44,5	34,6	0,49	0,43	-
10.04.2025	5,766	0	109,6	108,85	0	108,343	108,188	0	24	0	49,7	37	0,48	0,42	-
11.04.2025	6,045	0	109,62	108,84	0	108,236	108,108	0	24	0	52,2	38,8	0,48	0,42	-
12.04.2025	5,785	0	109,54	108,78	0	108,208	108,063	0	24	0	51,2	38,5	0,48	0,42	-
13.04.2025	5,68	0	109,5	108,74	0	108,136	107,986	0	24	0	51,9	39,4	0,48	0,42	-
14.04.2025	2,94	0	67,19	66,76	0	66,422	66,309	0	24	0	49,5	38,9	0,42	0,39	-
15.04.2025	0	0	0	0,01	0	0	0,01	0	24	0	20	19,3	0,31	0,31	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,1	18,7	0,31	0,32	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,5	18,8	0,17	0,24	-
Итого:	108,656	0	2365,47	2350,52	0	2340,422	2336,555	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,952														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1698,689	25962,08	25669,64	0	25616,279	25508,516	0	10960	17
17.04.2025	1807,344	28327,55	28020,16	0	27956,701	27845,071	0	11560	17

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 16:20:29