

#125957#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Нарвская 75, Калининград
4395
9828
ТВ7 (ASCII)
23189555
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,033	0	13,85	7,84	0	13,612	7,78	0	24	0	61,3	41,1	0,54	0,5	6,8
25.03.2025	2,066	0	13,91	7,75	0	13,67	7,691	0	24	0	61,3	41	0,54	0,5	5,5
26.03.2025	2,258	0	14,62	7,58	0	14,368	7,522	0	24	0	61,4	41,1	0,53	0,5	4,4
27.03.2025	2,026	0	13,64	7,61	0	13,406	7,553	0	24	0	61,3	40,9	0,53	0,5	6,9
28.03.2025	2,231	0	14,53	7,58	0	14,279	7,522	0	24	0	61,4	41,3	0,53	0,5	5,7
29.03.2025	2,3	0	14,81	7,54	0	14,554	7,481	0	24	0	61,5	41,5	0,53	0,49	8,9
30.03.2025	2,14	0	14,12	7,51	0	13,877	7,451	0	24	0	61,4	41,5	0,52	0,49	9,9
31.03.2025	2,239	0	14,55	7,54	0	14,299	7,481	0	24	0	61,4	41,5	0,53	0,49	6,8
01.04.2025	2,311	0	14,84	7,53	0	14,584	7,472	0	24	0	61,4	41,4	0,53	0,5	5,9
02.04.2025	2,272	0	14,7	7,27	0	14,445	7,209	0	24	0	61,4	42,9	0,47	0,45	-
03.04.2025	2,165	0	15,51	8,95	0	15,241	8,872	0	24	0	61,5	43,9	0,53	0,51	-
04.04.2025	1,991	0	14,79	8,95	0	14,534	8,871	0	24	0	61,5	43,9	0,53	0,52	-
05.04.2025	2,238	0	15,78	8,95	0	15,507	8,873	0	24	0	61,5	43,5	0,53	0,51	-
06.04.2025	2,581	0	17,12	8,9	0	16,823	8,825	0	24	0	61,6	43,1	0,52	0,5	-
07.04.2025	2,256	0	15,8	9	0	15,527	8,925	0	24	0	61,5	43	0,53	0,52	-
08.04.2025	2,272	0	15,83	8,99	0	15,556	8,915	0	24	0	61,5	42,8	0,53	0,52	-
09.04.2025	2,124	0	15,2	8,98	0	14,937	8,905	0	24	0	61,4	42,7	0,53	0,52	-
10.04.2025	2,206	0	15,53	8,96	0	15,262	8,886	0	24	0	61,5	42,7	0,53	0,52	-
11.04.2025	2,214	0	15,61	8,98	0	15,34	8,904	0	24	0	61,5	43	0,53	0,52	-
12.04.2025	2,388	0	16,34	8,94	0	16,056	8,864	0	24	0	61,6	43,2	0,53	0,51	-
13.04.2025	2,556	0	17,06	8,88	0	16,763	8,803	0	24	0	61,7	43,6	0,53	0,51	-
14.04.2025	2,109	0	15,36	8,98	0	15,098	8,903	0	24	0	61,1	43,5	0,54	0,52	-
15.04.2025	2,27	0	15,91	8,94	0	15,634	8,863	0	24	0	61,5	43,6	0,55	0,53	-
16.04.2025	2,209	0	15,58	8,92	0	15,309	8,843	0	24	0	61,7	43,6	0,54	0,52	-
17.04.2025	2,332	0	16,07	8,86	0	15,789	8,783	0	24	0	61,8	43,8	0,52	0,51	-
18.04.2025	2,148	0	15,41	8,94	0	15,141	8,86	0	24	0	61,8	44,2	0,54	0,52	-
19.04.2025	2,284	0	15,93	8,89	0	15,651	8,811	0	24	0	61,9	44,1	0,53	0,51	-
20.04.2025	1,911	0	14,34	8,95	0	14,091	8,873	0	24	0	61,6	43,6	0,54	0,52	-
21.04.2025	1,983	0	14,78	8,97	0	14,53	8,895	0	24	0	60,8	42,9	0,54	0,52	-
22.04.2025	2,343	0	16,16	8,95	0	15,878	8,872	0	24	0	61,8	43,6	0,54	0,52	-
23.04.2025	2,333	0	16,08	8,93	0	15,801	8,854	0	24	0	61,7	43,3	0,53	0,52	-
Итого:	68,789	0	473,76	263,56	0	465,562	261,362	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,43														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1032,856	7580,47	4542,12	0	7449,175	4502,348	0	0	0
23.04.2025	1101,645	8054,23	4805,68	0	7914,737	4763,709	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 8:05:15