

#83737#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 75, Калининград

4395

9827

ТВ7 (АСЦП)

23189555

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.04.2024	3,001	0	42,92	42,33	0	42,449	42,149	0	24	0	48,8	31,9	0,32	0,31	5,1
19.04.2024	5,136	0	79,06	77,98	0	78,162	77,598	0	24	0	49,6	33,9	0,46	0,43	4,7
20.04.2024	4,886	0	77,14	76,1	0	76,29	75,74	0	24	0	48,9	33,6	0,46	0,44	4,2
21.04.2024	4,816	0	76,56	75,51	0	75,732	75,158	0	24	0	48,5	33,3	0,46	0,44	3,6
22.04.2024	4,868	0	76,26	75,2	0	75,421	74,848	0	24	0	48,8	33,3	0,46	0,44	3,7
23.04.2024	5,145	0	76,25	75,29	0	75,348	74,917	0	24	0	50,4	34,1	0,46	0,43	3,1
24.04.2024	5,174	0	76,32	75,43	0	75,4	75,044	0	24	0	51	34,6	0,48	0,46	2,9
25.04.2024	4,865	0	76,16	75,25	0	75,279	74,864	0	24	0	50	34,6	0,49	0,47	4,9
26.04.2024	4,054	0	75,98	75,09	0	75,242	74,752	0	24	0	45,9	33	0,49	0,47	6,4
27.04.2024	3,651	0	75,75	74,88	0	75,078	74,552	0	24	0	44	32,3	0,49	0,47	7,8
28.04.2024	3,537	0	75,64	74,79	0	74,966	74,456	0	24	0	44,2	32,9	0,49	0,47	12,1
29.04.2024	3,486	0	76,66	75,79	0	75,965	75,429	0	24	0	44,6	33,6	0,49	0,47	14,6
30.04.2024	3,575	0	77,74	76,88	0	76,997	76,49	0	24	0	45,6	34,5	0,49	0,47	16,9
01.05.2024	3,262	0	77,64	76,79	0	76,924	76,396	0	24	0	44,8	34,7	0,49	0,47	16,1
02.05.2024	1,132	0	29,64	29,32	0	29,392	29,178	0	24	0	42,9	33,7	0,32	0,31	-
Итого:	60,588	0	1069,72	1056,63	0	1058,645	1051,571	0	360	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,471														

Общее время работы системы, ч360

Период нормальной работы системы, ч360

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.04.2024	648,45	9937,08	9825,9	0	9804,545	9764,128	0	2814	3
02.05.2024	709,039	11006,8	10882,53	0	10863,189	10815,698	0	3174	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

16.05.2024 12:53:35