

#130638#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 75, Калининград

4395

9828

ТВ7 (АСЦП)

23189555

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,976	0	14,7	9,05	0	14,444	8,971	0	24	0	61,7	43,7	0,53	0,51	-
25.04.2025	2,264	0	16,84	10,3	0	16,545	10,208	0	22	2	61,8	44,2	0,53	0,51	-
26.04.2025	2,307	0	16,88	10,15	0	16,585	10,061	0	24	0	61,8	43,9	0,53	0,51	-
27.04.2025	2,581	0	17,92	9,99	0	17,606	9,902	0	24	0	61,9	44	0,52	0,5	-
28.04.2025	2,178	0	16,25	10,08	0	15,966	9,993	0	24	0	61,8	43,7	0,53	0,51	-
29.04.2025	2,206	0	16,38	10,07	0	16,095	9,982	0	24	0	61,7	43,7	0,53	0,51	-
30.04.2025	2,224	0	16,46	10,04	0	16,174	9,952	0	24	0	61,7	43,8	0,53	0,51	-
01.05.2025	2,446	0	17,29	9,89	0	16,989	9,803	0	24	0	61,8	43,8	0,53	0,51	-
02.05.2025	2,04	0	15,55	9,91	0	15,279	9,824	0	24	0	61,8	43,7	0,54	0,51	-
03.05.2025	1,932	0	15,4	9,65	0	15,15	9,57	0	24	0	59,2	42,7	0,53	0,5	-
04.05.2025	2,506	0	17,79	10,17	0	17,478	10,078	0	23	1	62	44,4	0,51	0,49	-
05.05.2025	2,259	0	16,78	10,18	0	16,49	10,091	0	24	0	61,5	43,8	0,52	0,5	-
06.05.2025	2,52	0	17,98	10,11	0	17,677	10,024	0	24	0	60,7	43,2	0,53	0,5	-
07.05.2025	2,245	0	16,78	10,37	0	16,488	10,28	0	24	0	61,6	43,7	0,53	0,51	-
08.05.2025	2,268	0	16,92	10,45	0	16,624	10,358	0	24	0	61,8	43,9	0,53	0,51	-
09.05.2025	2,236	0	16,77	10,45	0	16,478	10,358	0	24	0	61,8	43,8	0,53	0,51	-
10.05.2025	2,371	0	17,15	10,23	0	16,851	10,142	0	24	0	61,8	43,5	0,53	0,5	-
11.05.2025	2,371	0	16,79	9,79	0	16,498	9,707	0	24	0	61,7	43	0,51	0,49	-
12.05.2025	2,22	0	16,17	9,8	0	15,89	9,717	0	24	0	61,6	43,1	0,52	0,5	-
13.05.2025	2,313	0	16,57	9,76	0	16,282	9,677	0	24	0	61,7	43,3	0,53	0,5	-
14.05.2025	2,236	0	16,22	9,73	0	15,938	9,647	0	24	0	61,7	43,3	0,52	0,5	-
15.05.2025	2,173	0	15,94	9,71	0	15,664	9,628	0	24	0	61,6	43,1	0,52	0,5	-
16.05.2025	2,033	0	15,32	9,75	0	15,056	9,669	0	24	0	61,5	42,7	0,53	0,5	-
17.05.2025	2,455	0	17,04	9,63	0	16,744	9,549	0	24	0	61,7	43,1	0,52	0,5	-
18.05.2025	2,441	0	16,81	9,63	0	16,516	9,553	0	24	0	61,8	42,1	0,51	0,49	-
19.05.2025	2,147	0	15,64	9,72	0	15,369	9,643	0	24	0	61,6	42	0,52	0,5	-
20.05.2025	2,237	0	16,03	9,72	0	15,75	9,641	0	24	0	61,7	42,3	0,49	0,47	-
21.05.2025	2,243	0	16,09	9,7	0	15,809	9,62	0	24	0	61,7	42,6	0,49	0,47	-
22.05.2025	2,293	0	16,39	9,8	0	16,103	9,719	0	24	0	61,8	42,7	0,51	0,49	-
23.05.2025	2,324	0	16,67	9,96	0	16,379	9,876	0	24	0	61,8	43	0,52	0,5	-
Итого:	68,045	0	495,52	297,79	0	486,917	295,243	0	717	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,252														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

717

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	1101,645	8054,23	4805,68	0	7914,737	4763,709	0	0	0
23.05.2025	1169,69	8549,75	5103,47	0	8401,652	5058,949	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:28:30