

#88154#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 75, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 9828
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 23189555
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	2,044	0	15,18	9,13	0	14,917	9,048	0	24	0	61,6	44,3	0,53	0,48	-
25.05.2024	2,122	0	15,47	9,06	0	15,202	8,978	0	24	0	61,6	44,4	0,53	0,48	-
26.05.2024	2,227	0	15,97	9,09	0	15,692	9,007	0	24	0	61,6	44,6	0,52	0,48	-
27.05.2024	2,072	0	15,34	9,11	0	15,074	9,027	0	24	0	61,6	44,7	0,53	0,48	-
28.05.2024	2,147	0	15,69	9,1	0	15,417	9,016	0	24	0	61,6	45	0,53	0,48	-
29.05.2024	2,048	0	15,23	9,1	0	14,965	9,016	0	24	0	61,6	44,7	0,53	0,48	-
30.05.2024	1,98	0	14,87	9,03	0	14,612	8,948	0	24	0	61,6	44,6	0,53	0,48	-
31.05.2024	1,94	0	14,71	9,06	0	14,455	8,978	0	24	0	61,6	44,5	0,53	0,48	-
01.06.2024	2,056	0	15,19	9,01	0	14,926	8,928	0	24	0	61,6	44,7	0,53	0,48	-
02.06.2024	2,13	0	15,49	8,99	0	15,221	8,908	0	24	0	61,6	44,7	0,53	0,48	-
03.06.2024	1,979	0	14,78	8,98	0	14,524	8,9	0	24	0	61,5	44,2	0,53	0,48	-
04.06.2024	2,158	0	15,58	9	0	15,309	8,919	0	24	0	61,6	44,4	0,53	0,48	-
05.06.2024	1,952	0	14,57	8,86	0	14,318	8,781	0	24	0	61,5	44,1	0,53	0,48	-
06.06.2024	2,024	0	14,9	8,89	0	14,642	8,811	0	24	0	61,6	44,2	0,52	0,48	-
07.06.2024	2,025	0	14,03	7,64	0	13,788	7,572	0	24	0	61,5	44	0,47	0,43	-
08.06.2024	2,077	0	15,56	9,49	0	15,29	9,405	0	24	0	61,6	44,3	0,54	0,49	-
09.06.2024	2,079	0	15,57	9,48	0	15,3	9,395	0	24	0	61,6	44,3	0,54	0,49	-
10.06.2024	2,151	0	15,87	9,47	0	15,595	9,384	0	24	0	61,6	44,4	0,54	0,49	-
11.06.2024	2,111	0	15,67	9,45	0	15,398	9,366	0	24	0	61,6	44,2	0,54	0,49	-
12.06.2024	2,225	0	16,14	9,46	0	15,86	9,376	0	24	0	61,6	44,2	0,54	0,49	-
13.06.2024	2,098	0	15,55	9,39	0	15,28	9,306	0	24	0	61,6	44,1	0,54	0,49	-
14.06.2024	1,996	0	15,17	9,47	0	14,908	9,386	0	24	0	61,5	44,1	0,54	0,49	-
15.06.2024	2,221	0	16,14	9,46	0	15,86	9,375	0	24	0	61,6	44,3	0,54	0,49	-
16.06.2024	2,066	0	15,23	9,06	0	14,966	8,978	0	24	0	61,6	44,5	0,54	0,49	-
17.06.2024	1,891	0	14,95	9,69	0	14,691	9,602	0	23	1	61,6	44,5	0,54	0,49	-
18.06.2024	2,058	0	15,7	9,68	0	15,427	9,591	0	24	0	61,6	44,9	0,54	0,49	-
19.06.2024	1,976	0	15,31	9,61	0	15,044	9,521	0	24	0	61,6	44,9	0,54	0,49	-
20.06.2024	2,05	0	15,56	9,6	0	15,29	9,513	0	24	0	61,6	44,5	0,54	0,49	-
21.06.2024	2,22	0	16,34	9,63	0	16,056	9,541	0	24	0	61,7	44,8	0,54	0,49	-
22.06.2024	2,217	0	16,25	9,52	0	15,967	9,432	0	24	0	61,7	44,8	0,54	0,49	-
23.06.2024	2,384	0	16,98	9,53	0	16,685	9,442	0	24	0	61,7	44,9	0,54	0,49	-
Итого:	64,724	0	478,99	286,04	0	470,679	283,45	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,459														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2024	371,827	2661,89	1535,48	0	2615,901	1522,078	0	0	0
23.06.2024	436,551	3140,88	1821,52	0	3086,58	1805,525	0	0	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2024 10:26:39