

#133679#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 75, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 9828
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 23189555
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	2,187	0	16	9,85	0	15,721	9,767	0	24	0	61,7	42,9	0,52	0,5	-
25.05.2025	2,391	0	16,82	9,78	0	16,526	9,697	0	24	0	61,9	43,1	0,51	0,49	-
26.05.2025	2,014	0	15,34	9,9	0	15,073	9,816	0	24	0	61,7	43,1	0,52	0,5	-
27.05.2025	1,832	0	16,87	10,23	0	16,651	10,16	0	24	0	50,9	38,2	0,55	0,53	-
28.05.2025	2,162	0	15,82	9,62	0	15,546	9,538	0	24	0	61,6	43,1	0,59	0,57	-
29.05.2025	2,139	0	14,47	8,09	0	14,22	8,028	0	24	0	61,4	41,4	0,52	0,5	-
30.05.2025	2,085	0	14,59	8,54	0	14,338	8,472	0	24	0	61,4	41,8	0,5	0,49	-
31.05.2025	2,076	0	15,03	9,06	0	14,773	8,988	0	24	0	61,1	42,1	0,5	0,48	-
01.06.2025	2,127	0	15,17	9	0	14,908	8,926	0	24	0	61,5	42,5	0,49	0,47	-
02.06.2025	1,491	0	10,91	6,52	0	10,729	6,47	0	24	0	59,9	41,1	0,37	0,36	-
03.06.2025	1,788	0	12,51	7,22	0	12,295	7,162	0	24	0	61,2	41,9	0,4	0,39	-
04.06.2025	1,386	0	10,09	5,95	0	9,921	5,902	0	24	0	60,3	41,8	0,32	0,31	-
05.06.2025	1,45	0	11,47	7,47	0	11,275	7,405	0	24	0	60,9	43,4	0,38	0,36	-
06.06.2025	2,151	0	16,68	10,45	0	16,391	10,353	0	24	0	61,5	44,9	0,51	0,49	-
07.06.2025	2,135	0	16,51	10,28	0	16,224	10,184	0	24	0	61,5	45	0,51	0,49	-
08.06.2025	2,037	0	16,04	10,25	0	15,762	10,155	0	24	0	61,5	44,8	0,51	0,49	-
09.06.2025	1,989	0	15,78	10,25	0	15,508	10,157	0	24	0	61,4	44,4	0,51	0,49	-
10.06.2025	2,038	0	15,78	10,03	0	15,507	9,941	0	24	0	61,5	44,2	0,5	0,48	-
11.06.2025	1,614	0	12,71	7,83	0	12,5	7,762	0	24	0	59,7	43,4	0,4	0,39	-
12.06.2025	2,265	0	16,84	10,15	0	16,548	10,059	0	24	0	61,6	44,3	0,51	0,49	-
13.06.2025	2,009	0	15,7	10,11	0	15,428	10,02	0	24	0	61,5	44,2	0,51	0,49	-
14.06.2025	2,19	0	16,42	10,04	0	16,134	9,95	0	24	0	61,6	44,2	0,51	0,49	-
15.06.2025	1,999	0	15,69	10,08	0	15,419	9,988	0	24	0	61,6	44,6	0,51	0,49	-
16.06.2025	1,846	0	15,11	10,14	0	14,848	10,047	0	24	0	61,5	44,6	0,51	0,49	-
17.06.2025	2,038	0	15,86	10,06	0	15,586	9,968	0	24	0	61,5	44,6	0,51	0,49	-
18.06.2025	1,939	0	15,44	10,08	0	15,173	9,989	0	24	0	61,5	44,5	0,51	0,49	-
19.06.2025	1,889	0	15,52	10,19	0	15,259	10,099	0	24	0	60,5	44,2	0,51	0,49	-
20.06.2025	1,947	0	15,53	10,26	0	15,261	10,168	0	24	0	61,5	44,1	0,51	0,49	-
21.06.2025	2,074	0	15,94	10,18	0	15,664	10,091	0	24	0	61,6	43,7	0,51	0,49	-
22.06.2025	1,963	0	15,5	10,22	0	15,231	10,131	0	24	0	61,5	43,7	0,51	0,48	-
23.06.2025	1,866	0	15,15	10,29	0	14,888	10,2	0	24	0	61,5	43,8	0,51	0,49	-
Итого:	61,117	0	467,29	292,12	0	459,307	289,593	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,598														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	1169,69	8549,75	5103,47	0	8401,652	5058,949	0	0	0
23.06.2025	1230,806	9017,04	5395,59	0	8860,956	5348,543	0	0	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
30.06.2025 7:21:53