

#144992#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 75, Калининград

4395

9828

ТВ7 (ASCII)

23189555

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	1,708	0	12,9	8,21	0	12,678	8,142	0	24	0	61,4	42,8	0,53	0,51	-
25.07.2025	1,794	0	13,31	8,23	0	13,08	8,16	0	24	0	61,4	43	0,53	0,51	-
26.07.2025	1,742	0	13,09	8,22	0	12,863	8,151	0	24	0	61,4	43,1	0,53	0,51	-
27.07.2025	1,657	0	12,77	8,27	0	12,55	8,2	0	24	0	61,4	43,1	0,53	0,51	-
28.07.2025	1,758	0	13,21	8,27	0	12,982	8,2	0	24	0	61,5	43,2	0,53	0,51	-
29.07.2025	1,723	0	12,94	8,17	0	12,717	8,102	0	24	0	61,4	42,8	0,53	0,51	-
30.07.2025	1,774	0	13,29	8,38	0	13,061	8,31	0	24	0	61,4	42,7	0,54	0,52	-
31.07.2025	1,866	0	13,67	8,34	0	13,434	8,27	0	24	0	61,4	42,8	0,54	0,52	-
01.08.2025	1,718	0	13	8,31	0	12,776	8,241	0	24	0	61,4	42,6	0,54	0,52	-
02.08.2025	1,789	0	13,29	8,28	0	13,061	8,211	0	24	0	61,4	42,7	0,54	0,52	-
03.08.2025	1,926	0	13,95	8,35	0	13,709	8,28	0	24	0	61,5	43	0,54	0,52	-
04.08.2025	1,713	0	12,96	8,27	0	12,737	8,202	0	24	0	61,3	42,7	0,54	0,52	-
05.08.2025	1,836	0	13,53	8,33	0	13,296	8,261	0	24	0	61,4	42,7	0,54	0,52	-
06.08.2025	1,7	0	12,88	8,33	0	12,659	8,263	0	24	0	61,3	42,2	0,54	0,52	-
07.08.2025	1,837	0	13,46	8,33	0	13,228	8,263	0	24	0	61,4	42,2	0,54	0,52	-
08.08.2025	1,798	0	13,29	8,31	0	13,061	8,243	0	24	0	61,4	42,3	0,54	0,52	-
09.08.2025	1,864	0	13,59	8,3	0	13,356	8,232	0	24	0	61,4	42,5	0,54	0,52	-
10.08.2025	1,9	0	13,69	8,24	0	13,454	8,172	0	24	0	61,4	42,4	0,54	0,52	-
11.08.2025	1,717	0	13	8,31	0	12,778	8,243	0	24	0	61,1	42,2	0,54	0,52	-
12.08.2025	1,752	0	13,32	8,21	0	13,101	8,146	0	24	0	59,7	41,6	0,53	0,51	-
13.08.2025	1,954	0	14,17	8,5	0	13,925	8,429	0	24	0	61,5	42,9	0,54	0,52	-
14.08.2025	1,631	0	12,67	8,34	0	12,452	8,271	0	24	0	61,3	42,7	0,54	0,52	-
15.08.2025	1,924	0	13,92	8,28	0	13,679	8,21	0	24	0	61,5	43,2	0,54	0,52	-
16.08.2025	1,708	0	13,02	8,3	0	12,796	8,23	0	24	0	61,4	43,1	0,54	0,52	-
17.08.2025	1,897	0	13,8	8,29	0	13,561	8,22	0	24	0	61,4	43	0,54	0,52	-
18.08.2025	1,844	0	13,51	8,27	0	13,277	8,202	0	24	0	61,4	42,7	0,54	0,52	-
19.08.2025	1,824	0	13,43	8,29	0	13,198	8,222	0	24	0	61,4	42,5	0,54	0,52	-
20.08.2025	1,797	0	13,33	8,31	0	13,1	8,242	0	24	0	61,3	42,5	0,54	0,52	-
21.08.2025	1,847	0	13,5	8,31	0	13,267	8,242	0	24	0	61,4	42,3	0,54	0,52	-
22.08.2025	1,754	0	13,08	8,31	0	12,855	8,244	0	24	0	61,3	42	0,54	0,52	-
23.08.2025	1,764	0	13	8,22	0	12,777	8,156	0	24	0	61,3	41,6	0,54	0,52	-
Итого:	55,516	0	412,57	257,08	0	405,468	254,96	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,26														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	1286,707	9429,07	5650,53	0	9265,869	5601,383	0	0	0
23.08.2025	1342,22	9841,64	5907,61	0	9671,337	5856,342	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:28:05