

#94959#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 75, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 9828
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 23189555
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	1,921	0	16,22	11,11	0	15,938	11,004	0	24	0	61,7	45,5	0,53	0,51	-
25.08.2024	1,976	0	16,35	10,95	0	16,065	10,846	0	24	0	61,8	45,6	0,53	0,51	-
26.08.2024	1,876	0	15,96	11,01	0	15,683	10,906	0	24	0	61,7	45,4	0,53	0,51	-
27.08.2024	1,963	0	16,26	10,97	0	15,977	10,867	0	24	0	61,7	45,3	0,53	0,51	-
28.08.2024	1,98	0	16,3	10,64	0	16,026	10,543	0	24	0	60,5	44,6	0,53	0,51	-
29.08.2024	1,968	0	16,13	10,74	0	15,848	10,639	0	24	0	61,8	45,4	0,53	0,51	-
30.08.2024	1,838	0	15,6	10,71	0	15,327	10,608	0	24	0	61,7	45,6	0,53	0,51	-
31.08.2024	1,861	0	15,55	10,55	0	15,279	10,45	0	24	0	61,7	45,4	0,53	0,51	-
01.09.2024	2,105	0	16,65	10,61	0	16,362	10,51	0	24	0	61,5	45,2	0,53	0,5	-
02.09.2024	1,946	0	15,87	10,57	0	15,594	10,472	0	24	0	61,6	45	0,53	0,51	-
03.09.2024	1,899	0	15,69	10,58	0	15,419	10,482	0	24	0	61,5	44,9	0,53	0,51	-
04.09.2024	2,028	0	16,23	10,53	0	15,947	10,431	0	24	0	61,8	45,4	0,53	0,51	-
05.09.2024	1,857	0	15,51	10,57	0	15,239	10,471	0	24	0	61,7	45,2	0,53	0,51	-
06.09.2024	1,899	0	15,79	10,68	0	15,515	10,58	0	24	0	61,7	45,3	0,53	0,51	-
07.09.2024	1,895	0	15,75	10,64	0	15,476	10,539	0	24	0	61,7	45,4	0,53	0,51	-
08.09.2024	1,852	0	15,62	10,69	0	15,348	10,588	0	24	0	61,7	45,5	0,53	0,51	-
09.09.2024	1,864	0	15,65	10,67	0	15,378	10,569	0	24	0	61,7	45,4	0,53	0,51	-
10.09.2024	1,905	0	15,77	10,63	0	15,495	10,53	0	24	0	61,7	45,3	0,53	0,51	-
11.09.2024	2,036	0	16,48	10,75	0	16,196	10,65	0	24	0	61,4	45,1	0,53	0,51	-
12.09.2024	1,93	0	15,82	10,65	0	15,544	10,552	0	24	0	61,7	44,9	0,53	0,51	-
13.09.2024	2,024	0	16,14	10,61	0	15,858	10,513	0	24	0	61,7	44,6	0,53	0,51	-
14.09.2024	2,105	0	16,47	10,58	0	16,183	10,483	0	24	0	61,8	44,7	0,53	0,51	-
15.09.2024	2,229	0	17,08	10,66	0	16,781	10,562	0	24	0	61,8	44,9	0,53	0,5	-
16.09.2024	1,924	0	15,73	10,61	0	15,456	10,513	0	24	0	61,7	44,7	0,53	0,51	-
17.09.2024	2,022	0	16,12	10,58	0	15,839	10,483	0	24	0	61,7	44,7	0,53	0,5	-
18.09.2024	2,088	0	16,38	10,54	0	16,095	10,444	0	24	0	61,8	44,8	0,53	0,5	-
19.09.2024	2,022	0	16,03	10,48	0	15,751	10,385	0	24	0	61,7	44,6	0,53	0,5	-
20.09.2024	2,052	0	16,11	10,42	0	15,83	10,326	0	24	0	61,7	44,5	0,53	0,5	-
21.09.2024	2,007	0	15,99	10,51	0	15,712	10,414	0	24	0	61,7	44,6	0,53	0,5	-
22.09.2024	2,315	0	17,31	10,52	0	17,008	10,424	0	24	0	61,8	44,7	0,53	0,5	-
23.09.2024	2,126	0	16,5	10,5	0	16,212	10,405	0	24	0	61,7	44,6	0,53	0,5	-
Итого:	61,513	0	499,06	330,26	0	490,381	327,189	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,692														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	553,886	4136,82	2499,47	0	4065,227	2476,947	0	0	0
23.09.2024	615,401	4635,88	2829,73	0	4555,608	2804,134	0	0	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2024 14:24:23