

#148439#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 75, Калининград

4395

9828

ТВ7 (ASCII)

23189555

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2025 | 1,961   | 0         | 13,89   | 8,22    | 0       | 13,653  | 8,156   | 0      | 24       | 0       | 61     | 41,4   | 0,54    | 0,52    | -           |
| 25.08.2025 | 1,922   | 0         | 13,67   | 8,21    | 0       | 13,437  | 8,148   | 0      | 24       | 0       | 61,1   | 41,2   | 0,54    | 0,52    | -           |
| 26.08.2025 | 1,833   | 0         | 13,21   | 8,13    | 0       | 12,985  | 8,069   | 0      | 24       | 0       | 61     | 40,9   | 0,54    | 0,52    | -           |
| 27.08.2025 | 1,944   | 0         | 13,89   | 8,19    | 0       | 13,657  | 8,128   | 0      | 24       | 0       | 60,3   | 40,9   | 0,54    | 0,52    | -           |
| 28.08.2025 | 1,892   | 0         | 13,49   | 8,19    | 0       | 13,258  | 8,127   | 0      | 24       | 0       | 61,3   | 41,4   | 0,54    | 0,52    | -           |
| 29.08.2025 | 1,86    | 0         | 13,39   | 8,19    | 0       | 13,159  | 8,126   | 0      | 24       | 0       | 61,3   | 41,6   | 0,54    | 0,52    | -           |
| 30.08.2025 | 1,849   | 0         | 13,35   | 8,17    | 0       | 13,121  | 8,105   | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 41,8   | 0,54    | 0,52    | -           |
| 31.08.2025 | 1,915   | 0         | 13,64   | 8,18    | 0       | 13,404  | 8,115   | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 41,8   | 0,53    | 0,51    | -           |
| 01.09.2025 | 1,814   | 0         | 13,2    | 8,14    | 0       | 12,973  | 8,075   | 0      | 24       | 0       | 61,3   | 41,9   | 0,54    | 0,51    | -           |
| 02.09.2025 | 1,901   | 0         | 13,6    | 8,15    | 0       | 13,366  | 8,084   | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 42,1   | 0,54    | 0,51    | -           |
| 03.09.2025 | 1,962   | 0         | 13,82   | 8,07    | 0       | 13,582  | 8,005   | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 42,3   | 0,54    | 0,51    | -           |
| 04.09.2025 | 1,837   | 0         | 13,3    | 8,07    | 0       | 13,071  | 8,005   | 0      | 24       | 0       | 61,3   | 42,2   | 0,54    | 0,51    | -           |
| 05.09.2025 | 1,792   | 0         | 13,14   | 8,08    | 0       | 12,914  | 8,014   | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 42,5   | 0,52    | 0,5     | -           |
| 06.09.2025 | 1,727   | 0         | 12,85   | 8,08    | 0       | 12,629  | 8,015   | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 42,4   | 0,53    | 0,51    | -           |
| 07.09.2025 | 1,861   | 0         | 13,47   | 8,15    | 0       | 13,237  | 8,084   | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 42,4   | 0,53    | 0,51    | -           |
| 08.09.2025 | 1,811   | 0         | 13,25   | 8,12    | 0       | 13,022  | 8,053   | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 42,5   | 0,54    | 0,51    | -           |
| 09.09.2025 | 1,914   | 0         | 13,66   | 8,1     | 0       | 13,424  | 8,034   | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 42,4   | 0,54    | 0,51    | -           |
| 10.09.2025 | 1,988   | 0         | 13,92   | 8,05    | 0       | 13,679  | 7,985   | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 42,3   | 0,54    | 0,51    | -           |
| 11.09.2025 | 1,893   | 0         | 13,44   | 7,98    | 0       | 13,208  | 7,916   | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 42     | 0,54    | 0,51    | -           |
| 12.09.2025 | 1,74    | 0         | 12,79   | 8,04    | 0       | 12,57   | 7,977   | 0      | 24       | 0       | 61,3   | 41,7   | 0,54    | 0,51    | -           |
| 13.09.2025 | 1,734   | 0         | 12,76   | 8,05    | 0       | 12,54   | 7,987   | 0      | 24       | 0       | 61,3   | 41,6   | 0,53    | 0,51    | -           |
| 14.09.2025 | 1,956   | 0         | 13,76   | 8,09    | 0       | 13,522  | 8,026   | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 41,9   | 0,53    | 0,51    | -           |
| 15.09.2025 | 1,823   | 0         | 13,13   | 8,05    | 0       | 12,904  | 7,988   | 0      | 24       | 0       | 61,3   | 41,5   | 0,54    | 0,51    | -           |
| 16.09.2025 | 1,856   | 0         | 13,24   | 8,04    | 0       | 13,013  | 7,978   | 0      | 24       | 0       | 61,3   | 41,3   | 0,54    | 0,51    | -           |
| 17.09.2025 | 2,084   | 0         | 14,36   | 8,22    | 0       | 14,112  | 8,156   | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 41,6   | 0,53    | 0,51    | -           |
| 18.09.2025 | 1,779   | 0         | 12,77   | 7,9     | 0       | 12,55   | 7,841   | 0      | 24       | 0       | 61,2   | 40,8   | 0,53    | 0,51    | -           |
| 19.09.2025 | 1,823   | 0         | 12,93   | 7,86    | 0       | 12,708  | 7,801   | 0      | 24       | 0       | 61,3   | 40,9   | 0,53    | 0,51    | -           |
| 20.09.2025 | 1,913   | 0         | 13,36   | 7,87    | 0       | 13,129  | 7,809   | 0      | 24       | 0       | 61,3   | 41,3   | 0,53    | 0,51    | -           |
| 21.09.2025 | 1,956   | 0         | 13,61   | 7,91    | 0       | 13,375  | 7,848   | 0      | 24       | 0       | 61,4   | 41,6   | 0,53    | 0,5     | -           |
| 22.09.2025 | 1,827   | 0         | 13      | 7,87    | 0       | 12,776  | 7,809   | 0      | 24       | 0       | 61,3   | 41,3   | 0,53    | 0,51    | -           |
| 23.09.2025 | 1,853   | 0         | 13,1    | 7,89    | 0       | 12,875  | 7,83    | 0      | 24       | 0       | 61,3   | 41,1   | 0,53    | 0,51    | -           |
| Итого:     | 58,02   | 0         | 414,99  | 250,26  | 0       | 407,853 | 248,294 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 13,858  |           |         |         |         |         |         |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3   | V2, м3  | V3, м3 | M1, т     | M2, т    | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|---------|--------|-----------|----------|-------|---------|--------|
| 23.08.2025 | 1342,22  | 9841,64  | 5907,61 | 0      | 9671,337  | 5856,342 | 0     | 0       | 0      |
| 23.09.2025 | 1400,237 | 10256,63 | 6157,87 | 0      | 10079,191 | 6104,635 | 0     | 0       | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 7:47:51