

#108141#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/11/24г.-25/11/24г.

Абонент:наrvская 75
Адрес: ЖЭУ-23
Договор N:000000000 Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.12 м3/ч
M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут G2 max = 18.00 м3/ч G2 min = 0.07 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 23189555, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хDD46

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.11.24 23	61,45	42,33	19,11	5,15	4,85	15,74	9,28	15,468	9,205	6,263	5	2	0,53	24	0	
23.11.24 23	61,55	42,34	19,21	4,92	4,65	16,78	9,58	16,489	9,501	6,987	5	2	0,578	24	0	
24.11.24 23	61,45	42,25	19,2	4,83	4,56	17,04	9,45	16,745	9,373	7,372	5	2	0,596	24	0	
25.11.24 23	61,32	42,34	18,98	4,91	4,63	16,27	9,55	15,99	9,472	6,518	5	2	0,547	24	0	
Итого/Средн	61,44	42,31	19,13	4,95	4,67	65,83	37,86	64,691	37,551	27,14	5	2	2,251	96	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.11.24 23	5636,15	3446,29	5538,639	3415,333	2123,306	178,809	8032	17
25.11.24 23	5701,98	3484,15	5603,33	3452,884	2150,446	181,06	8128	17
Итого	65,83	37,86	64,691	37,551	27,14	2,251	96	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/11/24г.-23/12/24г.

Абонент:наrvская 75
Адрес: _____
Договор N:000000000 Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.12 м3/ч
M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут G2 max = 18.00 м3/ч G2 min = 0.07 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 23189555, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хDD46

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.11.24 23	61,45	42,58	18,87	4,91	4,63	16,9	9,57	16,608	9,491	7,117	5	2	0,581	24	0	
27.11.24 23	61,31	42,6	18,71	4,9	4,62	16,89	9,52	16,599	9,441	7,158	5	2	0,58	24	0	
28.11.24 23	61,38	42,5	18,87	4,95	4,67	16,59	9,56	16,304	9,481	6,823	5	2	0,564	24	0	
29.11.24 23	61,42	42,43	18,99	4,99	4,71	16,08	9,55	15,802	9,471	6,331	5	2	0,537	24	0	

30.11.24 23	61,38	42,69	18,69	4,86	4,57	17,14	9,5	16,844	9,421	7,424	5	2	0,595 <	24	0	*
01.12.24 23	61,49	42,56	18,93	4,72	4,43	18,03	9,32	17,718	9,243	8,475	5	2	0,654	24	0	
02.12.24 23	61,19	42,8	18,38	5,29	4,98	16,38	10,12	16,1	10,036	6,064	5	2	0,526	24	0	
03.12.24 23	61,33	43,23	18,1	5,55	5,22	16,28	10,39	16	10,301	5,698	5	2	0,508	24	0	
04.12.24 23	61,49	43,33	18,16	5,49	5,17	16,95	10,44	16,655	10,351	6,304	5	2	0,544	24	0	
05.12.24 23	61,58	43,33	18,25	5,24	4,92	17,2	10,12	16,901	10,033	6,868	5	2	0,572	24	0	
06.12.24 23	61,51	43,03	18,48	5,3	4,98	16,68	10,17	16,391	10,084	6,307	5	2	0,543	24	0	
07.12.24 23	61,6	42,97	18,63	5,29	4,97	17,33	10,13	17,029	10,045	6,985	5	2	0,583	24	0	
08.12.24 23	61,59	42,98	18,61	5,16	4,84	17,75	10	17,441	9,916	7,526	5	2	0,611	24	0	
09.12.24 23	61,49	42,92	18,57	5,29	4,97	16,54	10,1	16,254	10,015	6,239	5	2	0,539	24	0	
10.12.24 23	61,58	42,93	18,65	5,27	4,95	17,29	10,09	16,99	10,005	6,984	5	2	0,582	24	0	
11.12.24 23	61,42	42,97	18,45	5,18	4,85	17,68	10,07	17,375	9,985	7,39	5	2	0,601	24	0	
12.12.24 23	61,56	42,9	18,66	5,21	4,89	16,74	10,05	16,449	9,966	6,483	5	2	0,553	24	0	
13.12.24 23	61,55	42,92	18,62	5,21	4,88	16,72	10,04	16,43	9,956	6,474	5	2	0,552	24	0	
14.12.24 23	61,54	42,81	18,72	5,18	4,85	17,36	9,99	17,06	9,907	7,153	5	2	0,59	24	0	
15.12.24 23	61,27	42,49	18,79	5,09	4,76	16,86	9,89	16,569	9,809	6,76	5	2	0,565	24	0	
16.12.24 23	61,33	42,52	18,81	5,22	4,88	16,81	9,99	16,52	9,908	6,612	5	2	0,559	24	0	
17.12.24 23	61,24	42,61	18,63	5,24	4,9	16,71	9,99	16,422	9,908	6,515	5	2	0,551	24	0	
18.12.24 23	61,54	42,85	18,69	5,25	4,9	17,13	9,95	16,833	9,866	6,967	5	2	0,579	24	0	
19.12.24 23	61,46	42,78	18,69	5,25	4,9	16,13	9,96	15,851	9,877	5,974	5	2	0,522	24	0	
20.12.24 23	61,48	42,86	18,62	5,27	4,93	17,05	9,89	16,755	9,807	6,948	5	2	0,575	24	0	
21.12.24 23	61,59	42,93	18,65	5,19	4,84	18,05	9,8	17,736	9,717	8,019	5	2	0,635	24	0	
22.12.24 23	61,4	42,58	18,82	5,11	4,77	16,68	9,72	16,392	9,64	6,752	5	2	0,563	24	0	
23.12.24 23	61,58	42,75	18,83	5,19	4,84	16,98	9,87	16,686	9,788	6,898	5	2	0,575	24	0	
Итого/Средн	61,46	42,82	18,64	5,17	4,85	474,93	277,79	466,715	275,469	191,247	5	2	15,941	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	dM	Qта	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
25.11.24 23	5701,98	3484,15	5603,33	3452,884	2150,446	181,06	8128	17
23.12.24 23	6176,91	3761,94	6070,045	3728,353	2341,693	197,001	8800	17
Итого	474,93	277,79	466,715	275,469	191,247	15,941	672	0

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут. питания
 (#) дисбаланс масс
 (R) реверс
 (o) отсут. теплонос.
 (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____



проверено с сайта