

#63566#



Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 31.12.2023 по 08.01.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК  
Нарвская 75, Калининград  
4395

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
23189555	08.01.2024	31.12.2023		
Количество тепловой энергии, система 1	124,625	53,948	70.677	16.881
Количество тепловой энергии, система 2	43,098	23,598	19.5	4.657

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#63564#

Отчёт за период с 31.12.2023 по 08.01.2024.

Номер абонента 4395  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
 Заводской номер 23189555  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 09.01.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.01.2024	-	6,802	0	98,29	97,26	0	96,869	96,589	0	24	0	55,9	39,1	0,46	0,42
02.01.2024	-	7,818	0	98,48	97,35	0	96,829	96,606	0	24	0	60,3	41	0,46	0,42
03.01.2024	-	9,109	0	98,66	97,37	0	96,71	96,526	0	24	0	66	43,5	0,46	0,42
04.01.2024	-	9,81	0	98,47	97,06	0	96,327	96,144	0	24	0	69,6	45,3	0,46	0,42
05.01.2024	-	7,647	0	98,43	97,27	0	96,804	96,529	0	24	0	59,9	41	0,46	0,42
06.01.2024	-	7,995	0	98,44	97,29	0	96,784	96,555	0	24	0	60,5	40,8	0,46	0,42
07.01.2024	-	10,593	0	98,78	97,32	0	96,475	96,365	0	24	0	72,3	46,1	0,46	0,42
08.01.2024	-	10,904	0	98,69	97,2	0	96,331	96,238	0	24	0	73,3	46,3	0,46	0,42
Итого:	-	70,678	0	788,24	778,12	0	773,129	771,552	0	192	0	64,72	42,89	0,46	0,42

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.12.2023	53,948	913,19	902,44	0	902,066	897,021	0	223	2
08.01.2024	124,625	1701,43	1680,56	0	1675,195	1668,574	0	415	2

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

#63565#

Отчёт за период с 31.12.2023 по 08.01.2024.

Номер абонента 4395  
Порядковый номер 0  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 23189555  
Номер системы 2  
Отчёт сформирован 09.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.01.2024	-	2,047	0	16,38	10,78	0	16,099	10,685	0	24	0	61,3	44,1	0,55	0,52
02.01.2024	-	2,359	0	17,73	10,83	0	17,423	10,733	0	24	0	61,5	44,2	0,54	0,51
03.01.2024	-	2,331	0	17,11	10,24	0	16,814	10,15	0	24	0	61,5	43,8	0,52	0,49
04.01.2024	-	2,418	0	18,26	11,18	0	17,944	11,079	0	24	0	61,5	44,4	0,55	0,51
05.01.2024	-	2,52	0	18,42	10,85	0	18,102	10,753	0	24	0	61,5	44,1	0,54	0,51
06.01.2024	-	2,463	0	18,12	10,79	0	17,807	10,694	0	24	0	61,5	44	0,54	0,51
07.01.2024	-	2,689	0	18,96	10,71	0	18,629	10,615	0	24	0	61,7	44,1	0,54	0,5
08.01.2024	-	2,674	0	19,03	10,95	0	18,696	10,852	0	24	0	61,9	44,3	0,53	0,5
Итого:	-	19,501	0	144,01	86,33	0	141,514	85,561	0	192	0	61,55	44,13	0,54	0,51

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.12.2023	23,598	174,73	103,09	0	171,711	102,141	0	0	0
08.01.2024	43,098	318,74	189,42	0	313,226	187,702	0	0	0

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_