

#83736#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

РЕМЖИЛСТРОЙ ЖЭУ, ООО, УК
Беланова 97, Калининград
1870
9843
ТВ7 (АСЦП)
22185384
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.04.2024	4,709	0	44,331	41,911	0	43,344	41,525	0	24	0	70,5	44,6	0,47	0,32	5,1
19.04.2024	6,898	0	64,35	60,261	0	62,877	59,687	0	24	0	71,5	45,4	0,49	0,33	4,7
20.04.2024	7,003	0	65,59	61,601	0	64,096	61,016	0	24	0	71,4	45,3	0,49	0,33	4,2
21.04.2024	7,01	0	67,131	63,146	0	65,612	62,541	0	24	0	71	45,6	0,49	0,33	3,6
22.04.2024	7,433	0	74,028	69,688	0	72,337	68,979	0	24	0	71,4	46,9	0,49	0,33	3,7
23.04.2024	6,877	0	65,731	61,532	0	64,229	60,933	0	24	0	71,4	45,9	0,46	0,32	3,1
24.04.2024	5,981	0	52,285	48,938	0	51,086	48,506	0	24	0	71,6	43,6	0,49	0,33	2,9
25.04.2024	5,239	0	43,674	40,879	0	42,693	40,557	0	24	0	70,9	41,6	0,5	0,33	4,9
26.04.2024	4,348	0	35,517	33,147	0	34,706	32,883	0	24	0	71,4	41,5	0,5	0,32	6,4
27.04.2024	3,151	0	22,655	21,082	0	22,138	20,95	0	24	0	71,4	37,4	0,5	0,32	7,8
28.04.2024	1,998	0	15,038	13,992	0	14,696	13,897	0	24	0	71,3	38,8	0,5	0,32	12,1
29.04.2024	1,379	0	8,808	8,173	0	8,612	8,137	0	24	0	70,5	32,3	0,5	0,32	14,6
30.04.2024	1,085	0	7,585	7,034	0	7,415	6,995	0	24	0	70,6	35,6	0,5	0,32	16,9
01.05.2024	0,821	0	5,266	4,87	0	5,149	4,848	0	24	0	70,4	32,3	0,47	0,32	16,1
02.05.2024	0,716	0	4,709	4,356	0	4,605	4,336	0	24	0	70,2	33	0,45	0,31	-
Итого:	64,648	0	576,698	540,61	0	563,595	535,79	0	360	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,441														

Общее время работы системы, ч360

Период нормальной работы системы, ч360

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.04.2024	781,529	8003,642	7794,25	0,05	7806,804	7700,505	0,049	2838	3
02.05.2024	846,175	8580,34	8334,86	0,05	8370,399	8236,296	0,049	3198	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

16.05.2024 12:57:15