

#116271#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Лицей № 23, МАОУ
Адрес потребителя Вагнера 51, Калининград
Номер абонента 3782
Порядковый номер 6811
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00268791
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	6,297	261,51	254,77	254,77	24	0	0	76,5	51,8	24,69	0,6	0,4	-
22.01.2025	6,372	262,83	256	256	24	0	0	77	52,1	24,85	0,6	0,4	-
23.01.2025	6,386	263,32	256,51	256,51	24	0	0	76,6	51,7	24,87	0,59	0,4	-
24.01.2025	5,869	257,87	251,72	251,72	24	0	0	73,2	50	23,29	0,6	0,4	-
25.01.2025	5,389	260,7	254,82	254,82	24	0	0	71	49,8	21,13	0,59	0,4	-
26.01.2025	4,804	252,56	247,22	247,22	24	0	0	68,7	49,3	19,42	0,6	0,4	-
27.01.2025	5,165	256,2	250,64	250,64	24	0	0	69,6	49	20,57	0,6	0,4	-
28.01.2025	5,022	254,33	248,85	248,85	24	0	0	69,2	49	20,17	0,6	0,4	-
29.01.2025	4,793	247,07	241,8	241,8	24	0	0	68,9	49,1	19,79	0,6	0,4	-
30.01.2025	4,973	244,94	239,66	239,66	24	0	0	69,1	48,4	20,74	0,59	0,4	-
31.01.2025	5,113	244	238,57	238,57	24	0	0	70,4	49	21,42	0,59	0,4	-
01.02.2025	5,045	244,66	238,94	238,94	24	0	0	72,4	51,3	21,1	0,6	0,4	-
02.02.2025	5,352	251,28	245,05	245,05	24	0	0	74,9	53,1	21,8	0,6	0,4	-
03.02.2025	5,813	247,06	240,88	240,88	24	0	0	75,3	51,2	24,09	0,6	0,4	-
04.02.2025	5,546	246,34	240,42	240,42	24	0	0	73,5	50,4	23,05	0,59	0,4	-
05.02.2025	5,67	247,04	241,11	241,11	24	0	0	73,5	50	23,5	0,6	0,4	-
06.02.2025	5,483	249,17	243,45	243,45	24	0	0	71,8	49,4	22,49	0,6	0,4	-
07.02.2025	5,971	251,91	245,69	245,69	24	0	0	74,7	50,4	24,28	0,59	0,4	-
08.02.2025	6,177	254,36	247,34	247,34	24	0	0	79,5	54,6	24,93	0,59	0,4	-
09.02.2025	6,284	254,92	247,56	247,56	24	0	0	81,4	56,1	25,35	0,58	0,4	-
10.02.2025	6,931	251,22	243,8	243,8	24	0	0	82,5	54,1	28,39	0,57	0,4	-
11.02.2025	7,638	307,73	298,69	298,69	24	0	0	82,3	56,8	25,53	0,57	0,4	-
12.02.2025	7,979	361,03	350,39	350,39	24	0	0	82,4	59,6	22,72	0,57	0,42	-
13.02.2025	7,81	345,84	335,8	335,8	24	0	0	81,6	58,4	23,23	0,57	0,42	-
14.02.2025	7,21	306,69	297,93	297,93	24	0	0	80,8	56,7	24,16	0,57	0,42	-
15.02.2025	6,886	291,89	283,55	283,55	24	0	0	80,9	56,6	24,25	0,56	0,41	-
16.02.2025	9,168	368,51	357,76	357,76	24	0	0	81,9	56,3	25,59	0,56	0,41	-
17.02.2025	7,833	316,76	307,76	307,76	24	0	0	80,7	55,3	25,42	0,58	0,42	-
18.02.2025	6,153	262,65	255,39	255,39	24	0	0	79,6	55,5	24,05	0,58	0,41	-
19.02.2025	5,99	224,31	218,15	218,15	24	0	0	79,2	51,8	27,43	0,57	0,42	-
20.02.2025	6,713	240,83	233,83	233,83	24	0	0	81,8	53,1	28,67	0,57	0,42	-
Итого:	191,835	8329,53	8114,05	8114,05	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	191,835												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2025	1855,976	97965,24	95680,24	95680,24
20.02.2025	2047,811	106294,77	103794,29	103794,29

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 7:35:48