

#296468#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Лицей № 23, МАОУ
Адрес потребителя Вагнера 51, Калининград
Номер абонента 3782
Порядковый номер 6811
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00268791
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	4,673	216,3	211,25	211,25	24	0	0	72,5	50,4	22,1	0,58	0,39	-
22.03.2026	4,614	215,58	210,51	210,51	24	0	0	72,6	50,6	21,9	0,59	0,39	-
23.03.2026	4,523	219,7	214,53	214,53	24	0	0	72,6	51,5	21,07	0,58	0,38	-
24.03.2026	4,505	219,21	214,02	214,02	24	0	0	72,9	51,9	21,03	0,59	0,38	-
25.03.2026	4,29	221,88	216,67	216,67	24	0	0	72,6	52,9	19,78	0,57	0,39	-
26.03.2026	4,154	210,1	205,21	205,21	24	0	0	72,5	52,3	20,21	0,58	0,39	-
27.03.2026	4,2	212,29	207,31	207,31	24	0	0	72,7	52,4	20,24	0,55	0,38	-
28.03.2026	4,269	207,19	202,26	202,26	24	0	0	73	51,9	21,08	0,56	0,38	-
29.03.2026	4,243	212,4	207,38	207,38	24	0	0	72,8	52,4	20,43	0,57	0,38	-
30.03.2026	3,938	212,84	207,82	207,82	24	0	0	72,8	53,8	18,92	0,56	0,38	-
31.03.2026	3,692	212,29	207,28	207,28	24	0	0	72,7	54,9	17,78	0,56	0,39	-
01.04.2026	3,711	209,49	204,57	204,57	24	0	0	72,5	54,4	18,12	0,46	0,46	-
02.04.2026	0,642	54,18	53,19	53,19	24	0	0	62,6	50,6	11,92	0,56	0,39	-
03.04.2026	3,584	201,25	196,72	196,72	24	0	0	70,8	52,6	18,21	0,56	0,38	-
04.04.2026	3,558	216,63	211,54	211,54	24	0	0	72,7	56	16,78	0,56	0,38	-
05.04.2026	3,465	218,62	213,45	213,45	24	0	0	72,7	56,5	16,21	0,56	0,38	-
06.04.2026	4,228	213,98	208,94	208,94	24	0	0	72,8	52,6	20,22	0,53	0,38	-
07.04.2026	4,521	201,15	196,45	196,45	24	0	0	72,5	49,5	23	0,55	0,39	-
08.04.2026	4,769	209,85	204,79	204,79	24	0	0	73,6	50,3	23,27	0,55	0,39	-
09.04.2026	4,72	210,09	205,12	205,12	24	0	0	73	50	23	0,56	0,39	-
10.04.2026	4,742	214,93	209,82	209,82	24	0	0	73	50,4	22,59	0,57	0,38	-
11.04.2026	4,532	218,6	213,47	213,47	24	0	0	72,6	51,4	21,2	0,56	0,38	-
12.04.2026	4,439	218,44	213,29	213,29	24	0	0	72,7	51,9	20,79	0,57	0,38	-
13.04.2026	3,108	217,8	212,69	212,69	24	0	0	72,6	58	14,59	0,56	0,37	-
14.04.2026	0,688	219,46	214,34	214,34	24	0	0	72,4	69,2	3,17	0,54	0,37	-
15.04.2026	0,888	210,75	205,83	205,83	24	0	0	72,6	68,3	4,28	0,55	0,38	-
16.04.2026	2,48	209,87	204,93	204,93	24	0	0	72,7	60,6	12,09	0,56	0,38	-
17.04.2026	3,291	211,8	206,81	206,81	24	0	0	72,8	57	15,88	0,56	0,38	-
18.04.2026	3,043	217,5	212,37	212,37	24	0	0	72,8	58,5	14,29	0,56	0,38	-
19.04.2026	2,972	219,83	214,65	214,65	24	0	0	72,7	58,9	13,82	0,56	0,38	-
20.04.2026	3,639	213,67	208,67	208,67	24	0	0	72,3	54,9	17,43	0,56	0,38	-
Итого:	114,121	6467,67	6315,88	6315,88	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	114,121												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2026	943,587	43472,52	42343,95	42343,95
20.04.2026	1057,708	49940,19	48659,83	48659,83

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 12:28:14