

#83735#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Лицей № 23, МАОУ
Адрес потребителя Вагнера 51, Калининград
Номер абонента 3782
Порядковый номер 6811
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00268791
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	1,466	238,23	232,91	232,91	24	0	0	70,6	64,4	6,25	0,57	0,38	3,7
22.04.2024	4,226	231,39	226,14	226,14	24	0	0	71,1	52,5	18,68	0,58	0,39	3,1
23.04.2024	5,168	221,5	216,37	216,37	24	0	0	72	48,2	23,87	0,58	0,39	2,9
24.04.2024	5,219	221,82	216,83	216,83	24	0	0	71,2	47,1	24,05	0,58	0,39	4,9
25.04.2024	5,007	220,23	215,37	215,37	24	0	0	70,2	47	23,24	0,59	0,38	6,4
26.04.2024	3,292	178,58	174,78	174,78	24	0	0	68,7	49,9	18,82	0,6	0,37	7,8
27.04.2024	1,066	122,8	120,18	120,18	24	0	0	68,6	59,8	8,84	0,61	0,36	12,1
28.04.2024	0,686	130,65	127,82	127,82	24	0	0	69,7	64,4	5,3	0,62	0,36	14,6
29.04.2024	0,669	134,48	131,43	131,43	24	0	0	71,1	66,1	5,03	0,63	0,36	16,9
30.04.2024	0,729	138,75	135,51	135,51	24	0	0	72,5	67,2	5,32	0,59	0,35	16,1
01.05.2024	0,696	130,06	127,05	127,05	24	0	0	71,6	66,2	5,43	0,42	0,31	-
02.05.2024	0,943	86,57	84,72	84,72	24	0	0	68,9	57,7	11,13	0,39	0,3	-
03.05.2024	0,968	80,67	78,78	78,78	24	0	0	72,9	60,6	12,28	0,4	0,3	-
04.05.2024	0,607	80,09	78,43	78,43	24	0	0	67,6	59,9	7,72	0,39	0,3	-
05.05.2024	0,627	79,68	77,99	77,99	24	0	0	68,2	60,2	8,05	0,49	0,43	-
06.05.2024	0,866	65,58	64,21	64,21	24	0	0	67,6	54,2	13,46	0,54	0,5	-
07.05.2024	0,939	59,03	57,79	57,79	24	0	0	68,2	51,9	16,27	0,53	0,5	-
08.05.2024	0,89	56,36	55,21	55,21	24	0	0	67,2	51,1	16,14	0,53	0,5	-
09.05.2024	0,651	58,19	56,97	56,97	24	0	0	67,8	56,4	11,43	0,53	0,5	-
10.05.2024	0,655	56,83	55,66	55,66	24	0	0	67,4	55,6	11,78	0,53	0,5	-
11.05.2024	0,663	56,99	55,79	55,79	24	0	0	67,4	55,6	11,84	0,53	0,5	-
12.05.2024	0,725	56,86	55,67	55,67	24	0	0	67,5	54,5	13,02	0,53	0,5	-
13.05.2024	1,048	55,54	54,35	54,35	24	0	0	67,4	48,1	19,31	0,53	0,5	-
14.05.2024	1,044	55,29	54,19	54,19	24	0	0	67	47,7	19,27	0,53	0,5	-
15.05.2024	0,945	56,17	54,97	54,97	24	0	0	67,6	50,4	17,24	0,53	0,5	-
16.05.2024	0,97	57,43	56,22	56,22	24	0	0	67,6	50,3	17,29	0,54	0,5	-
17.05.2024	0,958	57,27	56,07	56,07	24	0	0	67,7	50,6	17,08	0,54	0,5	-
18.05.2024	0,813	58,06	56,84	56,84	24	0	0	67,5	53,2	14,32	0,54	0,5	-
19.05.2024	0,732	59,11	57,91	57,91	24	0	0	67,4	54,8	12,65	0,54	0,5	-
20.05.2024	0,944	58,82	57,6	57,6	24	0	0	67,5	51,1	16,4	0,54	0,5	-
Итого:	44,212	3163,03	3093,76	3093,76	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,212												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2024	1269,646	66664,68	65083,67	65083,67
20.05.2024	1313,858	69827,71	68177,43	68177,43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:05:21