

#88153#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель Лицей № 23, МАОУ
Адрес потребителя Вагнера 51, Калининград
Номер абонента 3782
Порядковый номер 6811
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00268791
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0,837	59,87	58,67	58,67	24	0	0	67,9	53,7	14,26	0,54	0,5	-
22.05.2024	0,8	58,54	57,31	57,31	24	0	0	67,5	53,6	13,96	0,53	0,49	-
23.05.2024	0,738	55,33	54,18	54,18	23	1	1	67,6	54	13,63	0,54	0,49	-
24.05.2024	0,643	60,9	59,6	59,6	24	0	0	68,3	57,5	10,8	0,54	0,49	-
25.05.2024	0,495	60,27	59,03	59,03	24	0	0	68,1	59,7	8,38	0,54	0,49	-
26.05.2024	0,458	60,24	58,96	58,96	24	0	0	68,2	60,4	7,76	0,54	0,49	-
27.05.2024	0,458	60,5	59,28	59,28	24	0	0	68,1	60,4	7,72	0,54	0,49	-
28.05.2024	0,496	60,49	59,23	59,23	24	0	0	68,4	60,1	8,34	0,54	0,5	-
29.05.2024	0,254	30,55	29,98	29,98	24	0	0	66,8	58,4	8,43	0,54	0,5	-
30.05.2024	0,086	7,2	7,14	7,14	24	0	0	57,8	45,7	12,15	0,53	0,49	-
31.05.2024	0,156	8,74	8,61	8,61	24	0	0	59,5	41,2	18,24	0,53	0,49	-
01.06.2024	0,139	8,16	8,05	8,05	24	0	0	59,1	41,9	17,16	0,53	0,49	-
02.06.2024	0,113	8,25	8,15	8,15	24	0	0	58,2	44,4	13,84	0,53	0,49	-
03.06.2024	0,079	7,3	7,25	7,25	24	0	0	57,1	46,2	10,98	0,53	0,49	-
04.06.2024	0,135	9,12	8,99	8,99	24	0	0	59,9	44,5	15,41	0,53	0,49	-
05.06.2024	0,135	9,54	9,4	9,4	24	0	0	59,6	45	14,61	0,53	0,49	-
06.06.2024	0,036	7,31	7,25	7,25	24	0	0	57,2	51,8	5,35	0,53	0,49	-
07.06.2024	0,126	9,98	9,82	9,82	24	0	0	59	45,7	13,26	0,53	0,49	-
08.06.2024	0,084	8,74	8,59	8,59	24	0	0	58,3	48,1	10,25	0,53	0,49	-
09.06.2024	0,067	7,95	7,84	7,84	24	0	0	58,1	49,2	8,96	0,53	0,49	-
10.06.2024	0,133	9,69	9,52	9,52	24	0	0	59,3	45,5	13,83	0,53	0,49	-
11.06.2024	0,136	9,64	9,5	9,5	24	0	0	59,6	45,2	14,42	0,53	0,49	-
12.06.2024	0,102	9,43	9,28	9,28	24	0	0	58,9	47,4	11,44	0,53	0,49	-
13.06.2024	0,166	10,51	10,33	10,33	24	0	0	59,8	43,8	15,93	0,53	0,49	-
14.06.2024	0,138	9,88	9,71	9,71	24	0	0	59,5	45,3	14,26	0,53	0,49	-
15.06.2024	0,086	8,4	8,27	8,27	24	0	0	58,3	48	10,26	0,53	0,49	-
16.06.2024	0,057	7,97	7,85	7,85	24	0	0	57,7	50,3	7,48	0,53	0,49	-
17.06.2024	0,133	9,57	9,45	9,45	24	0	0	59,4	45	14,42	0,53	0,49	-
18.06.2024	0,182	10,6	10,44	10,44	24	0	0	60,6	42,9	17,65	0,53	0,49	-
19.06.2024	0,15	9,72	9,58	9,58	24	0	0	60	44,1	15,9	0,53	0,49	-
20.06.2024	0,142	9,97	9,77	9,77	24	0	0	59,6	45,1	14,51	0,54	0,5	-
Итого:	7,76	704,36	691,03	691,03	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,76												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.05.2024	1313,858	69827,71	68177,43	68177,43
20.06.2024	1321,618	70532,07	68868,46	68868,46

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2024 7:33:04