

#132829#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

20/05/25г.-20/06/25г.

Абонент: Лицей №23

Адрес: Вагнера,51

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00268791

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хЕ9ЕА

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.05.2025	61,88	40,65	21,23	12,31	12,11	12,11	5,36	4,99	0,255	24	0	
21.05.2025	59,35	45,5	13,85	9,22	9,04	9,04	5,39	4,99	0,122	24	0	
22.05.2025	58,2	50,47	7,73	8,17	8,01	8,01	5,38	4,99	0,065	24	0	
23.05.2025	61,33	41,89	19,44	12,11	11,9	11,9	5,4	4,99	0,232	24	0	
24.05.2025	59,74	44,86	14,88	9,54	9,39	9,39	5,4	4,98	0,139	24	0	
25.05.2025	57,69	51,87	5,82	7,57	7,47	7,47	5,39	4,99	0,048	24	0	
26.05.2025	57,68	51,79	5,89	7,62	7,54	7,54	5,41	5,01	0,047	24	0	
27.05.2025	57,68	52,26	5,42	7,5	7,38	7,38	5,42	4,98	0,045	24	0	
28.05.2025	57,52	52,3	5,22	7,28	7,23	7,23	5,42	4,97	0,041	24	0	
29.05.2025	57,57	52,29	5,28	7,47	7,38	7,38	5,36	4,95	0,044	24	0	
30.05.2025	57,67	52,27	5,4	7,28	7,24	7,24	5,36	5,01	0,045	24	0	
31.05.2025	57,58	52,3	5,28	7,34	7,31	7,31	5,38	5,02	0,045	24	0	
01.06.2025	57,6	52,28	5,32	7,26	7,23	7,23	5,38	5,03	0,042	24	0	
02.06.2025	57,55	52,32	5,23	7,17	7,16	7,16	5,4	5,03	0,039	24	0	
03.06.2025	57,56	52,3	5,26	7,33	7,27	7,27	5,41	5,03	0,044	24	0	
04.06.2025	57,54	52,35	5,19	7,24	7,21	7,21	5,42	5,04	0,042	24	0	
05.06.2025	57,48	52,38	5,1	7,05	7,03	7,03	5,43	5,04	0,034	24	0	
06.06.2025	57,44	52,39	5,05	7,2	7,19	7,19	5,43	5,03	0,038	24	0	
07.06.2025	57,48	52,38	5,1	7,14	7,12	7,12	5,43	5,04	0,034	24	0	
08.06.2025	57,57	51,94	5,63	7,29	7,23	7,23	5,42	5,03	0,042	24	0	
09.06.2025	57,47	52,33	5,14	7,46	7,43	7,43	5,42	5,04	0,046	24	0	
10.06.2025	57,65	52,15	5,5	7,42	7,34	7,34	5,41	5,04	0,044	24	0	
11.06.2025	57,74	52,18	5,56	7	6,98	6,98	5,42	5,04	0,043	24	0	
12.06.2025	57,88	52,2	5,68	7,07	7,06	7,06	5,41	5,04	0,046	24	0	
13.06.2025	57,93	52,17	5,76	6,92	6,89	6,89	5,41	5,04	0,042	24	0	
14.06.2025	57,82	52,23	5,59	7,04	7,02	7,02	5,4	5,01	0,044	24	0	
15.06.2025	57,81	52,24	5,57	6,74	6,73	6,73	5,41	5,01	0,039	24	0	
16.06.2025	57,82	52,45	5,37	6,64	6,62	6,62	5,28	4,93	0,036	24	0	
17.06.2025	57,77	52,3	5,47	3,03	3,02	3,02	5,2	3,99	0,016	11	13	*
18.06.2025	45,1	42,48	2,62	----	----	----	5	3	----	0	24	*
19.06.2025	53,76	47,91	5,85	----	----	----	5	3	----	0	24	*
20.06.2025	57,24	51,57	5,67	----	----	----	5	3	----	0	24	*
Итого:				220,41	218,53	218,53			1,799	683	85	
Средние:	57,5	50,59	6,9				5,35	4,79				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/05/2524:00	122042,54	119189,49	119189,49	2333,574	18560	697
20/06/2524:00	122262,95	119408,02	119408,02	2335,373	19243	782
Итого:	220,41	218,53	218,53	1,799	683	85



Период нормальной работы 683ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 85ч

Время работы прибора после сброса 20140

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

