

#148438#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Лицей № 23, МАОУ

Адрес потребителя

Вагнера 51, Калининград

Номер абонента

3782

Порядковый номер

6811

Тип теплосчётчика

ВКТ-7

Заводской номер

00268791

Номер системы

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.08.2025	0,033	6,36	6,34	6,34	24	0	0	57,7	51,9	5,8	0,52	0,5	-
21.08.2025	0,04	6,6	6,57	6,57	24	0	0	58	51,3	6,71	0,53	0,5	-
22.08.2025	0,04	6,59	6,53	6,53	24	0	0	58,4	51,8	6,51	0,52	0,5	-
23.08.2025	0,031	6,56	6,54	6,54	24	0	0	57,9	52,4	5,47	0,52	0,5	-
24.08.2025	0,034	6,83	6,82	6,82	24	0	0	57,6	52,4	5,2	0,52	0,5	-
25.08.2025	0,045	7,56	7,48	7,48	24	0	0	57,6	51,7	5,94	0,52	0,5	-
26.08.2025	0,044	6,97	6,94	6,94	24	0	0	57,9	51,9	6,04	0,52	0,5	-
27.08.2025	0,051	7,43	7,35	7,35	24	0	0	58,4	51,2	7,15	0,52	0,5	-
28.08.2025	0,064	7,58	7,5	7,5	24	0	0	58,6	49,7	8,87	0,53	0,5	-
29.08.2025	0,033	6,56	6,54	6,54	24	0	0	57,7	52,1	5,58	0,52	0,5	-
30.08.2025	0,047	6,92	6,88	6,88	24	0	0	58,3	50,4	7,92	0,52	0,5	-
31.08.2025	0,027	6,53	6,53	6,53	24	0	0	57,6	52,6	4,98	0,52	0,5	-
01.09.2025	0,03	6,57	6,55	6,55	24	0	0	57,7	52,2	5,52	0,51	0,5	-
02.09.2025	0,112	8,83	8,71	8,71	24	0	0	59,9	46,7	13,2	0,52	0,5	-
03.09.2025	0,091	7,95	7,86	7,86	24	0	0	59,6	47,2	12,38	0,53	0,5	-
04.09.2025	0,099	7,99	7,89	7,89	24	0	0	59,8	46,8	13,01	0,53	0,49	-
05.09.2025	0,105	8,15	8,06	8,06	24	0	0	60	46,7	13,33	0,53	0,49	-
06.09.2025	0,025	6,48	6,48	6,48	24	0	0	57,4	52,6	4,81	0,53	0,49	-
07.09.2025	0,036	6,95	6,92	6,92	24	0	0	57,7	51,7	6,01	0,53	0,49	-
08.09.2025	0,099	8,26	8,14	8,14	24	0	0	59,7	47,1	12,59	0,53	0,49	-
09.09.2025	0,09	8,22	8,12	8,12	24	0	0	59,3	47,9	11,37	0,52	0,49	-
10.09.2025	0,068	7,77	7,67	7,67	24	0	0	58,7	49,5	9,14	0,52	0,49	-
11.09.2025	0,091	8,24	8,14	8,14	24	0	0	59,3	47,6	11,66	0,52	0,49	-
12.09.2025	0,066	7,93	7,85	7,85	24	0	0	59	50,4	8,67	0,52	0,49	-
13.09.2025	0,031	6,94	6,92	6,92	24	0	0	57,6	52,5	5,09	0,52	0,49	-
14.09.2025	0,026	6,91	6,89	6,89	24	0	0	57,5	52,6	4,84	0,53	0,5	-
15.09.2025	0,075	7,66	7,57	7,57	24	0	0	58,9	49,2	9,76	0,53	0,5	-
16.09.2025	0,091	8,01	7,9	7,9	24	0	0	59,3	47,8	11,51	0,53	0,5	-
17.09.2025	0,076	7,47	7,39	7,39	24	0	0	58,7	48,6	10,11	0,53	0,5	-
18.09.2025	0,101	8,26	8,16	8,16	24	0	0	59,3	46,8	12,5	0,53	0,5	-
19.09.2025	0,08	7,43	7,32	7,32	24	0	0	58,9	47,7	11,2	0,53	0,5	-
20.09.2025	0,025	6,57	6,57	6,57	24	0	0	57,3	52,4	4,93	0,53	0,5	-
Итого:	1,906	235,08	233,13	233,13	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,906												

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
19.08.2025	0,502	99,31	99,03	99,03
20.09.2025	2,408	334,39	332,16	332,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 13:39:56