

#94958#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Лицей № 23, МАОУ
Адрес потребителя Вагнера 51, Калининград
Номер абонента 3782
Порядковый номер 6811
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00268791
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0	0	0	0	24	0	0	23,6	23,7	-0,13	0,53	0,5	-
22.08.2024	0,035	5,16	5,09	5,09	24	0	0	54,8	47,7	7,05	0,54	0,5	-
23.08.2024	0,055	7,51	7,44	7,44	24	0	0	58	50,4	7,69	0,54	0,5	-
24.08.2024	0,025	6,86	6,85	6,85	24	0	0	57,2	52,5	4,68	0,53	0,5	-
25.08.2024	0,026	7,03	7	7	24	0	0	57,1	52,6	4,44	0,53	0,5	-
26.08.2024	0,048	7,31	7,27	7,27	24	0	0	57,7	50,9	6,82	0,53	0,5	-
27.08.2024	0,052	7,18	7,1	7,1	24	0	0	58,1	50,4	7,69	0,53	0,5	-
28.08.2024	0,079	7,8	7,71	7,71	24	0	0	58,9	47,8	11,03	0,53	0,5	-
29.08.2024	0,044	6,83	6,8	6,8	24	0	0	57,8	50,8	6,94	0,53	0,49	-
30.08.2024	0,039	6,59	6,57	6,57	24	0	0	57,7	51,3	6,41	0,53	0,49	-
31.08.2024	0,034	6,55	6,53	6,53	24	0	0	57,4	51,9	5,58	0,53	0,49	-
01.09.2024	0,031	6,99	6,96	6,96	24	0	0	57,2	52	5,23	0,53	0,49	-
02.09.2024	0,084	8,48	8,35	8,35	24	0	0	58,5	48,2	10,25	0,5	0,44	-
03.09.2024	0,072	12,94	12,81	12,81	24	0	1	50,6	45	5,53	0,54	0,5	-
04.09.2024	0,158	9,12	8,98	8,98	24	0	0	61	43,3	17,73	0,53	0,5	-
05.09.2024	0,17	9,9	9,76	9,76	24	0	0	60,8	43	17,75	0,53	0,5	-
06.09.2024	0,033	6,49	6,47	6,47	24	0	0	57,4	52	5,42	0,54	0,5	-
07.09.2024	0,028	6,19	6,19	6,19	24	0	0	57,4	52,2	5,21	0,53	0,5	-
08.09.2024	0,031	6,74	6,71	6,71	24	0	0	57,2	52,1	5,13	0,53	0,5	-
09.09.2024	0,195	10,48	10,34	10,34	24	0	0	60,9	42,1	18,83	0,53	0,51	-
10.09.2024	0,203	10,68	10,5	10,5	24	0	0	61,4	41,9	19,55	0,53	0,5	-
11.09.2024	0,215	10,96	10,77	10,77	24	0	0	61,4	41,4	19,98	0,53	0,51	-
12.09.2024	0,197	10,91	10,74	10,74	24	0	0	60,9	42,5	18,37	0,53	0,51	-
13.09.2024	0,189	10,4	10,24	10,24	24	0	0	61,1	42,4	18,73	0,53	0,5	-
14.09.2024	0,051	7,24	7,17	7,17	24	0	0	57,7	50,4	7,28	0,53	0,51	-
15.09.2024	0,036	6,99	6,95	6,95	24	0	0	57,4	52,2	5,17	0,53	0,51	-
16.09.2024	0,232	11,44	11,26	11,26	24	0	0	61,6	40,8	20,76	0,53	0,5	-
17.09.2024	0,19	10,18	10,02	10,02	24	0	0	61,2	42,1	19,07	0,53	0,5	-
18.09.2024	0,206	10,48	10,33	10,33	24	0	0	61,4	41,4	19,91	0,53	0,5	-
19.09.2024	0,213	10,83	10,69	10,69	24	0	0	61,6	41,3	20,28	0,53	0,5	-
20.09.2024	0,214	10,76	10,6	10,6	24	0	0	61,7	41,3	20,41	0,53	0,5	-
Итого:	3,185	257,02	254,2	254,2	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,185												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.08.2024	1323,672	70904,37	69237,72	69237,72
20.09.2024	1326,857	71161,39	69491,92	69491,92

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 13:26:20