

#112151#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Лицей № 23, МАОУ
Адрес потребителя Вагнера 51, Калининград
Номер абонента 3782
Порядковый номер 6811
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00268791
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 20.12.2024 | 5,151 | 292,68 | 286,21 | 286,21 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 52,1 | 17,97 | 0,59 | 0,4 | 6 |
| 21.12.2024 | 5,117 | 248,6 | 242,99 | 242,99 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 49,8 | 21,04 | 0,6 | 0,4 | 2,8 |
| 22.12.2024 | 5,099 | 253,53 | 247,82 | 247,82 | 24 | 0 | 0 | 71 | 50,4 | 20,55 | 0,6 | 0,4 | 4,4 |
| 23.12.2024 | 5,054 | 249,37 | 243,77 | 243,77 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 50,2 | 20,7 | 0,6 | 0,4 | 4,2 |
| 24.12.2024 | 5,464 | 258,52 | 252,11 | 252,11 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 53,2 | 21,64 | 0,6 | 0,4 | 1,8 |
| 25.12.2024 | 5,288 | 256,6 | 250,41 | 250,41 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 52,5 | 21,09 | 0,6 | 0,4 | 2,1 |
| 26.12.2024 | 5,016 | 251,6 | 245,95 | 245,95 | 24 | 0 | 0 | 71 | 50,6 | 20,37 | 0,6 | 0,4 | 3,8 |
| 27.12.2024 | 4,905 | 252,83 | 247,21 | 247,21 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 50,6 | 19,81 | 0,58 | 0,4 | 5,3 |
| 28.12.2024 | 4,567 | 245,21 | 239,97 | 239,97 | 24 | 0 | 0 | 69 | 50 | 19,01 | 0,6 | 0,4 | 4,3 |
| 29.12.2024 | 4,809 | 256,86 | 251,08 | 251,08 | 24 | 0 | 0 | 71 | 51,8 | 19,13 | 0,6 | 0,4 | 3,9 |
| 30.12.2024 | 4,718 | 252,41 | 246,83 | 246,83 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 51,2 | 19,09 | 0,59 | 0,4 | 4,8 |
| 31.12.2024 | 4,631 | 251,97 | 246,45 | 246,45 | 24 | 0 | 0 | 70 | 51,2 | 18,77 | 0,6 | 0,4 | 5,5 |
| 01.01.2025 | 4,702 | 254,29 | 248,64 | 248,64 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 51,3 | 18,89 | 0,6 | 0,4 | 4,2 |
| 02.01.2025 | 4,979 | 254,64 | 248,71 | 248,71 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 52,4 | 19,99 | 0,6 | 0,4 | 4 |
| 03.01.2025 | 5,646 | 262,37 | 255,44 | 255,44 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 55,4 | 22,07 | 0,59 | 0,4 | -0,5 |
| 04.01.2025 | 5,85 | 260,43 | 253,35 | 253,35 | 24 | 0 | 0 | 78,7 | 55,7 | 23,05 | 0,6 | 0,4 | -0,9 |
| 05.01.2025 | 6,051 | 265,45 | 258,14 | 258,14 | 24 | 0 | 0 | 79,3 | 55,9 | 23,39 | 0,59 | 0,4 | -1,8 |
| 06.01.2025 | 5,804 | 263,59 | 256,58 | 256,58 | 24 | 0 | 0 | 77,7 | 55,2 | 22,58 | 0,59 | 0,4 | -1,4 |
| 07.01.2025 | 4,798 | 256,9 | 251,16 | 251,16 | 24 | 0 | 0 | 70,5 | 51,4 | 19,09 | 0,59 | 0,4 | 4,9 |
| 08.01.2025 | 5,085 | 253,8 | 247,85 | 247,85 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 52 | 20,49 | 0,59 | 0,4 | 2,3 |
| 09.01.2025 | 5,49 | 255,82 | 249,42 | 249,42 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 53,2 | 21,98 | 0,59 | 0,4 | 0,7 |
| 10.01.2025 | 5,596 | 254,59 | 248,38 | 248,38 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 51,8 | 22,51 | 0,59 | 0,4 | - |
| 11.01.2025 | 6,238 | 256,95 | 250,26 | 250,26 | 24 | 0 | 0 | 77 | 52,1 | 24,89 | 0,59 | 0,4 | - |
| 12.01.2025 | 6,211 | 261,23 | 254,3 | 254,3 | 24 | 0 | 0 | 77,6 | 53,2 | 24,4 | 0,59 | 0,4 | - |
| 13.01.2025 | 6,233 | 256,78 | 250,03 | 250,03 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 52,4 | 24,9 | 0,59 | 0,4 | - |
| 14.01.2025 | 6,087 | 254,45 | 247,95 | 247,95 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 51,7 | 24,52 | 0,58 | 0,4 | - |
| 15.01.2025 | 5,6 | 251,08 | 245,31 | 245,31 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 49 | 22,81 | 0,58 | 0,4 | - |
| 16.01.2025 | 5,454 | 247,38 | 241,75 | 241,75 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 48,8 | 22,55 | 0,59 | 0,4 | - |
| 17.01.2025 | 5,347 | 251,68 | 245,98 | 245,98 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 49,5 | 21,72 | 0,59 | 0,4 | - |
| 18.01.2025 | 4,993 | 251,61 | 246,06 | 246,06 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 50 | 20,27 | 0,59 | 0,4 | - |
| 19.01.2025 | 5,099 | 250,68 | 244,97 | 244,97 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 50,6 | 20,81 | 0,58 | 0,4 | - |
| 20.01.2025 | 5,982 | 252,46 | 246,16 | 246,16 | 24 | 0 | 0 | 75,1 | 50,8 | 24,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 171,064 | 8186,36 | 7991,24 | 7991,24 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 171,064 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 19.12.2024 | 1684,912 | 89778,88 | 87689 | 87689 |
| 20.01.2025 | 1855,976 | 97965,24 | 95680,24 | 95680,24 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2025 7:37:25