

# #116269#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Детский Сад № 116, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Горького 36а, Калининград  
Номер абонента 3968  
Порядковый номер 7246  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16030332  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	6,144	0	61,014	0	0	59,469	0	0	24	0	75,7	51	0,5	0,31	-
22.01.2025	6,173	0	60,656	0	0	59,104	0	0	24	0	76,2	51,3	0,5	0,31	-
23.01.2025	5,984	0	60,519	0	0	59,005	0	0	24	0	75,1	51	0,5	0,31	-
24.01.2025	5,595	0	61,047	0	0	59,634	0	0	24	0	72,1	49,7	0,51	0,31	-
25.01.2025	5,067	0	59,119	0	0	57,797	0	0	24	0	70,6	49,7	0,51	0,31	-
26.01.2025	4,947	0	59,275	0	0	57,966	0	0	24	0	70,1	49,8	0,51	0,31	-
27.01.2025	5,351	0	62,615	0	0	61,234	0	0	24	0	70,1	49,3	0,51	0,31	-
28.01.2025	3,822	0	39,926	0	0	39,055	0	0	24	0	69,7	46,4	0,52	0,31	-
29.01.2025	2,561	0	21,865	0	0	21,441	0	0	24	0	65,3	36,8	0,51	0,31	-
30.01.2025	4,238	0	43,907	0	0	42,985	0	0	24	0	68,2	44,7	0,51	0,31	-
31.01.2025	5,487	0	61,658	0	0	60,303	0	0	24	0	69,9	48,2	0,51	0,31	-
01.02.2025	5,205	0	57,388	0	0	56,077	0	0	24	0	71,5	49,4	0,51	0,31	-
02.02.2025	5,695	0	59,097	0	0	57,663	0	0	24	0	73,8	50,3	0,51	0,31	-
03.02.2025	5,954	0	60,243	0	0	58,76	0	0	24	0	74,4	50,3	0,51	0,31	-
04.02.2025	5,738	0	61,146	0	0	59,728	0	0	24	0	72,1	49,2	0,51	0,31	-
05.02.2025	5,92	0	61,606	0	0	60,162	0	0	24	0	72,6	49,1	0,51	0,31	-
06.02.2025	5,589	0	61,604	0	0	60,225	0	0	24	0	70,6	48,5	0,51	0,31	-
07.02.2025	5,947	0	59,875	0	0	58,408	0	0	24	0	74,3	50	0,51	0,31	-
08.02.2025	6,092	0	57,206	0	0	55,655	0	0	24	0	78,7	52,6	0,5	0,31	-
09.02.2025	6,245	0	56,921	0	0	55,33	0	0	24	0	80	53,1	0,5	0,31	-
10.02.2025	6,868	0	58,522	0	0	56,829	0	0	24	0	81,6	52,8	0,5	0,31	-
11.02.2025	6,924	0	58,326	0	0	56,641	0	0	24	0	81,6	52,5	0,5	0,31	-
12.02.2025	7,162	0	64,443	0	0	62,598	0	0	24	0	81,2	53,9	0,5	0,31	-
13.02.2025	7,053	0	66,211	0	0	64,333	0	0	24	0	80,7	54,5	0,5	0,31	-
14.02.2025	6,956	0	66,886	0	0	65,029	0	0	24	0	79,7	54,3	0,51	0,31	-
15.02.2025	6,598	0	64,97	0	0	63,141	0	0	24	0	80,4	55,5	0,51	0,31	-
16.02.2025	6,481	0	62,963	0	0	61,177	0	0	24	0	80,7	55,5	0,49	0,31	-
17.02.2025	3,198	0	31	0	0	30,211	0	0	24	0	75,1	49,9	0,27	0,19	-
18.02.2025	6,778	0	66,308	0	0	64,521	0	0	24	0	78,4	53,4	0,51	0,32	-
19.02.2025	6,693	0	64,061	0	0	62,319	0	0	24	0	78,8	53,2	0,49	0,31	-
20.02.2025	6,884	0	64,777	0	0	62,948	0	0	24	0	80,5	54,5	0,5	0,31	-
Итого:	179,349	0	1795,154	0	0	1749,748	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,837														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	550,705	6305,69	0	0	6167,198	0	0	4501	551
20.02.2025	730,054	8100,841	0	0	7916,947	0	0	5245	551

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2025 11:41:20