

#79745#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель Детский Сад № 116, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Горького 36а, Калининград
Номер абонента 3968
Порядковый номер 7246
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16030332
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2024	5,406	0	64,276	0	0	62,852	0	0	24	0	70,5	50	0,64	0,35	2,3
22.03.2024	5,317	0	63,381	0	0	61,971	0	0	24	0	70,6	50,1	0,64	0,35	4,8
23.03.2024	4,898	0	60,759	0	0	59,423	0	0	24	0	70	50,4	0,63	0,35	5,6
24.03.2024	4,919	0	61,824	0	0	60,466	0	0	24	0	70	50,7	0,64	0,35	6,6
25.03.2024	5,375	0	65,494	0	0	64,044	0	0	24	0	70,4	50,4	0,65	0,35	3,6
26.03.2024	5,588	0	67,836	0	0	66,321	0	0	24	0	70,6	50,6	0,65	0,35	3,9
27.03.2024	4,134	0	44,944	0	0	43,972	0	0	24	0	69,4	47,1	0,66	0,35	5,5
28.03.2024	3,21	0	28,911	0	0	28,333	0	0	24	0	66,5	39,5	0,66	0,35	9,1
29.03.2024	3,381	0	29,325	0	0	28,718	0	0	24	0	67,8	39,8	0,66	0,35	11,8
30.03.2024	3,02	0	26,682	0	0	26,13	0	0	24	0	67,9	40,3	0,67	0,35	10,7
31.03.2024	2,952	0	26,446	0	0	25,897	0	0	24	0	68	40,8	0,66	0,35	13,4
01.04.2024	3,215	0	29,177	0	0	28,572	0	0	24	0	67,9	41,1	0,66	0,34	16,7
02.04.2024	3,188	0	28,055	0	0	27,479	0	0	24	0	67,5	39,9	0,64	0,35	-
03.04.2024	3,446	0	27,363	0	0	26,764	0	0	24	0	69,9	39,2	0,64	0,35	-
04.04.2024	3,494	0	28,204	0	0	27,606	0	0	24	0	68,8	38,6	0,65	0,35	-
05.04.2024	3,41	0	28,587	0	0	27,993	0	0	24	0	67,9	38,9	0,65	0,35	-
06.04.2024	3,092	0	26,137	0	0	25,602	0	0	24	0	67,5	38,7	0,65	0,35	-
07.04.2024	3,059	0	26,271	0	0	25,73	0	0	24	0	67,7	39,4	0,66	0,35	-
08.04.2024	3,413	0	29,58	0	0	28,963	0	0	24	0	68,1	40	0,66	0,35	-
09.04.2024	2,672	0	22,48	0	0	22,018	0	0	24	0	67,5	38,6	0,63	0,33	-
10.04.2024	0,64	0	10,053	0	0	9,886	0	0	24	0	60,1	44,7	0,55	0,31	-
11.04.2024	0,34	0	9,988	0	0	9,84	0	0	24	0	56,8	48,6	0,55	0,31	-
12.04.2024	0,332	0	10,054	0	0	9,905	0	0	24	0	56,6	48,7	0,56	0,3	-
13.04.2024	0,038	0	7,568	0	0	7,468	0	0	24	0	53,5	52,3	0,56	0,3	-
14.04.2024	0,05	0	8,402	0	0	8,291	0	0	24	0	53,5	52,2	0,56	0,3	-
15.04.2024	3,457	0	36,947	0	0	36,21	0	0	24	0	66,4	43,6	0,55	0,31	-
16.04.2024	4,917	0	53,981	0	0	52,88	0	0	24	0	67,2	45,1	0,54	0,31	-
17.04.2024	4,961	0	55,146	0	0	54,013	0	0	24	0	67,4	45,6	0,54	0,31	-
18.04.2024	5,093	0	54,072	0	0	52,923	0	0	24	0	68,7	45,8	0,55	0,33	-
19.04.2024	5,064	0	54,165	0	0	52,982	0	0	24	0	69,8	47	0,57	0,33	-
20.04.2024	4,669	0	50,784	0	0	49,675	0	0	24	0	69,7	47,3	0,56	0,33	-
Итого:	106,75	0	1136,892	0	0	1112,927	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,497														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2024	4035,47	43232,066	0	0	42253,864	0	0	31708	337
20.04.2024	4142,219	44368,956	0	0	43366,79	0	0	32452	337

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2024 15:00:18