

#125952#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 116, МАДОУ ЦРР

Горького 36а, Калининград

3968

7246

ТВ7 (АСЦП)

16030332

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	3,369	0	28,938	0	0	28,326	0	0	24	0	68,5	40,1	0,52	0,31	4,4
22.03.2025	2,051	0	15,155	0	0	14,863	0	0	24	0	65,1	32,2	0,52	0,3	5,6
23.03.2025	2,049	0	14,962	0	0	14,675	0	0	24	0	64,9	31,6	0,52	0,3	5,7
24.03.2025	4,868	0	46,105	0	0	45,09	0	0	24	0	70	44,2	0,52	0,31	6,8
25.03.2025	5,364	0	55,466	0	0	54,236	0	0	24	0	70,2	46,7	0,52	0,31	5,5
26.03.2025	5,182	0	54,961	0	0	53,75	0	0	24	0	70,1	47,1	0,52	0,31	4,4
27.03.2025	5,127	0	55,525	0	0	54,306	0	0	24	0	69,9	47,4	0,52	0,31	6,9
28.03.2025	3,546	0	36,885	0	0	36,094	0	0	24	0	69	45,5	0,53	0,3	5,7
29.03.2025	1,642	0	12,948	0	0	12,705	0	0	24	0	64,2	33,4	0,53	0,3	8,9
30.03.2025	1,567	0	12,121	0	0	11,897	0	0	24	0	63,7	32,2	0,53	0,31	9,9
31.03.2025	4,453	0	45,931	0	0	44,927	0	0	24	0	69,7	46,1	0,52	0,31	6,8
01.04.2025	5,753	0	66,704	0	0	65,204	0	0	24	0	70,9	49,9	0,51	0,31	5,9
02.04.2025	5,614	0	66,727	0	0	65,234	0	0	24	0	70,7	50,2	0,5	0,31	-
03.04.2025	5,555	0	67,824	0	0	66,294	0	0	24	0	71	51	0,51	0,3	-
04.04.2025	5,234	0	61,888	0	0	60,493	0	0	24	0	70,9	50,3	0,5	0,31	-
05.04.2025	4,893	0	55,172	0	0	53,897	0	0	24	0	71,9	50,2	0,5	0,31	-
06.04.2025	5,147	0	54,999	0	0	53,674	0	0	24	0	73,7	50,8	0,5	0,31	-
07.04.2025	5,461	0	58,389	0	0	57,028	0	0	24	0	72,3	49,5	0,5	0,31	-
08.04.2025	5,331	0	58,621	0	0	57,3	0	0	24	0	71	48,8	0,5	0,31	-
09.04.2025	2,763	0	27,374	0	0	26,785	0	0	24	0	69,1	44,5	0,5	0,31	-
10.04.2025	4,482	0	43,806	0	0	42,826	0	0	24	0	70,6	45,7	0,5	0,31	-
11.04.2025	5,505	0	59,76	0	0	58,415	0	0	24	0	70,9	48,5	0,5	0,31	-
12.04.2025	5,092	0	58,264	0	0	56,951	0	0	24	0	70,8	49,5	0,51	0,3	-
13.04.2025	4,868	0	58,758	0	0	57,444	0	0	24	0	70,7	50,5	0,51	0,3	-
14.04.2025	1,679	0	20,956	0	0	20,516	0	0	24	0	68,2	48,7	0,5	0,3	-
15.04.2025	0,436	0	8,587	0	0	8,448	0	0	24	0	59,4	47,1	0,49	0,28	-
16.04.2025	0,387	0	10,332	0	0	10,174	0	0	24	0	57,5	48,4	0,49	0,28	-
17.04.2025	0,377	0	10,003	0	0	9,851	0	0	24	0	57,4	48,3	0,44	0,27	-
18.04.2025	0,335	0	9,576	0	0	9,431	0	0	24	0	57,2	48,7	0,42	0,27	-
19.04.2025	0,036	0	7,332	0	0	7,235	0	0	24	0	53,5	52,3	0,42	0,27	-
20.04.2025	0,039	0	7,9	0	0	7,795	0	0	24	0	53,5	52,3	0,42	0,27	-
Итого:	108,205	0	1191,969	0	0	1165,864	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,844														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	871,065	9565,467	0	0	9348,178	0	0	5917	551
20.04.2025	979,273	10757,435	0	0	10514,043	0	0	6661	551

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.04.2025 13:12:24