

#130635#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 116, МАДОУ ЦРР
Горького 36а, Калининград
3968
7246
ТВ7 (АСЦП)
16030332
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,38	0	11,905	0	0	11,728	0	0	24	0	56,6	48,9	0,41	0,27	-
22.04.2025	0,364	0	9,857	0	0	9,707	0	0	24	0	57,3	48,4	0,43	0,27	-
23.04.2025	0,369	0	9,899	0	0	9,749	0	0	24	0	57,3	48,2	0,42	0,27	-
24.04.2025	0,367	0	10,229	0	0	10,075	0	0	24	0	57,2	48,5	0,42	0,27	-
25.04.2025	0,432	0	11,183	0	0	11,012	0	0	24	0	57,5	48,1	0,42	0,27	-
26.04.2025	0,116	0	8,724	0	0	8,604	0	0	24	0	54,5	51,3	0,42	0,27	-
27.04.2025	0,136	0	8,816	0	0	8,694	0	0	24	0	54,7	51	0,42	0,27	-
28.04.2025	0,491	0	11,21	0	0	11,035	0	0	24	0	58,1	47,5	0,43	0,27	-
29.04.2025	0,386	0	10,373	0	0	10,215	0	0	24	0	57,3	48,3	0,43	0,27	-
30.04.2025	0,375	0	10,276	0	0	10,121	0	0	24	0	57,3	48,5	0,43	0,27	-
01.05.2025	0,13	0	8,387	0	0	8,271	0	0	24	0	54,6	50,9	0,43	0,27	-
02.05.2025	0,125	0	8,47	0	0	8,353	0	0	24	0	54,8	51,2	0,43	0,28	-
03.05.2025	0,115	0	8,611	0	0	8,494	0	0	24	0	54,1	50,9	0,41	0,27	-
04.05.2025	0,12	0	8,314	0	0	8,199	0	0	22	2	54,5	51,1	0,43	0,27	-
05.05.2025	0,387	0	10,894	0	0	10,729	0	0	24	0	57,2	48,7	0,42	0,27	-
06.05.2025	0,39	0	12,402	0	0	12,219	0	0	24	0	56,6	49	0,42	0,28	-
07.05.2025	0,39	0	10,526	0	0	10,366	0	0	24	0	57,4	48,5	0,43	0,28	-
08.05.2025	0,151	0	8,628	0	0	8,508	0	0	24	0	55	50,8	0,43	0,28	-
09.05.2025	0,147	0	8,531	0	0	8,412	0	0	24	0	54,9	50,8	0,43	0,28	-
10.05.2025	0,141	0	8,589	0	0	8,469	0	0	24	0	54,8	50,9	0,43	0,28	-
11.05.2025	0,138	0	8,769	0	0	8,647	0	0	24	0	54,9	51,2	0,43	0,28	-
12.05.2025	4,014	0	39,557	0	0	38,719	0	0	24	0	68,4	43,7	0,43	0,28	-
13.05.2025	5,726	0	59,496	0	0	58,191	0	0	24	0	69,9	46,4	0,43	0,28	-
14.05.2025	5,23	0	56,021	0	0	54,816	0	0	24	0	69,1	46,3	0,41	0,28	-
15.05.2025	5,067	0	55,523	0	0	54,351	0	0	24	0	68,4	46,2	0,41	0,28	-
16.05.2025	5,001	0	55,534	0	0	54,355	0	0	24	0	68,6	46,6	0,41	0,28	-
17.05.2025	4,645	0	52,981	0	0	51,844	0	0	24	0	69	47,6	0,41	0,28	-
18.05.2025	4,56	0	52,94	0	0	51,808	0	0	24	0	68,9	47,9	0,41	0,28	-
19.05.2025	4,851	0	55,483	0	0	54,298	0	0	24	0	68,8	47,5	0,41	0,28	-
20.05.2025	4,741	0	54,963	0	0	53,779	0	0	24	0	69,2	48,2	0,41	0,28	-
Итого:	49,485	0	687,091	0	0	673,768	0	0	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,819														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	979,273	10757,435	0	0	10514,043	0	0	6661	551
20.05.2025	1028,757	11444,529	0	0	11187,81	0	0	7379	553

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 12:55:46