

#81185#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/04/24г.-20/05/24г.

Абонент: Горького 36а, Калининград

Адрес: ДС №116

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

tхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

Серийный номер 16030332, ЕД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хЕЕВФ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.24 23	69.73	47.33	22.40	5.76	3.40	50.494	49.393	1.109	24	0	
22.04.24 23	70.50	46.76	23.74	5.79	3.44	53.755	52.559	1.251	24	0	
23.04.24 23	70.72	46.86	23.86	5.75	3.42	52.544	51.370	1.228	24	0	
24.04.24 23	70.31	47.04	23.28	5.78	3.40	54.864	53.649	1.251	24	0	
25.04.24 23	69.87	47.36	22.51	5.80	3.38	54.551	53.358	1.204	24	0	
26.04.24 23	70.34	48.32	22.02	5.88	3.36	55.506	54.274	1.198	24	0	
27.04.24 23	70.20	49.37	20.82	6.01	3.34	57.639	56.366	1.177	24	0	
28.04.24 23	69.76	50.07	19.69	5.95	3.31	55.124	53.922	1.065	24	0	
29.04.24 23	67.95	50.52	17.43 <	5.96	3.29	18.805	18.410	0.322	24	0	*
30.04.24 23	53.84	51.74	2.11 <	6.01	3.28	3.830	3.779	0.008	24	0	*
01.05.24 23	53.85	51.63	2.22 <	5.63	3.22	4.080 <	4.025 <	0.009	24	0	*
02.05.24 23	57.68	48.25	9.43 <	5.64	3.13	7.746	7.627	0.072	24	0	*
03.05.24 23	56.89	48.27	8.62 <	5.66	3.09	9.321	9.182	0.080	24	0	*
04.05.24 23	53.36	52.21	1.14 <	5.68	3.09	7.208	7.114	0.009	24	0	*
05.05.24 23	53.47	52.12	1.35 <	5.69	3.09	6.979 <	6.887 <	0.010	24	0	*
06.05.24 23	56.63	48.80	7.83 <	5.55	3.11	9.584 <	9.442 <	0.074	24	0	*
07.05.24 23	56.30	49.02	7.29 <	5.58	3.12	10.016	9.870	0.072	24	0	*
08.05.24 23	56.40	48.96	7.43 <	5.58	3.12	9.957	9.811	0.073	24	0	*
09.05.24 23	53.51	52.26	1.25 <	5.58	3.10	7.704	7.602	0.010	24	0	*
10.05.24 23	53.49	52.29	1.20 <	5.59	3.11	8.027	7.921	0.010	24	0	*
11.05.24 23	53.51	52.27	1.24 <	5.57	3.11	8.075	7.968	0.010	24	0	*
12.05.24 23	53.52	52.21	1.31 <	5.58	3.11	8.326	8.216	0.011	24	0	*
13.05.24 23	56.69	48.48	8.21 <	5.59	3.11	10.331	10.178	0.084	24	0	*
14.05.24 23	57.08	48.05	9.03 <	5.62	3.12	10.316	10.161	0.092	24	0	*
15.05.24 23	57.09	47.99	9.10 <	5.61	3.13	10.517	10.360	0.095	24	0	*
16.05.24 23	56.71	48.54	8.17 <	5.57	3.12	9.861	9.714	0.080	24	0	*
17.05.24 23	56.49	48.85	7.64 <	5.56	3.12	9.372	9.234	0.071	24	0	*
18.05.24 23	53.45	52.27	1.17 <	5.57	3.12	7.322	7.226	0.009	24	0	*
19.05.24 23	53.48	52.29	1.19 <	5.56	3.12	7.426	7.328	0.009	24	0	*
20.05.24 23	56.31	49.13	7.18 <	5.55	3.13	9.274	9.138	0.066	24	0	*
Итого/Средн	65.99	48.57	17.41	5.69	3.20	628.552	616.081	10.760	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.24 23	44368.956	43366.790	989.352	32452	337
20.05.24 23	44997.507	43982.871	1000.112	33172	337
Итого	628.552	616.081	10.760	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр не отвечает  
(>) параметр не отвечает  
(!) отсутствие питания  
(#) дисбаланс масс  
(K) реверс  
(o) отсут. теплонос.  
(x) аппарат неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

