

#92612#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Детский Сад № 116, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Горького 36а, Калининград  
Номер абонента 3968  
Порядковый номер 7246  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16030332  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.07.2024	0,226	0	8,484	0	0	8,36	0	0	24	0	56	49,6	0,4	0,27	-
20.07.2024	0,032	0	6,63	0	0	6,542	0	0	24	0	53,4	52,2	0,4	0,27	-
21.07.2024	0,031	0	6,405	0	0	6,321	0	0	24	0	53,4	52,3	0,4	0,27	-
22.07.2024	0,174	0	7,401	0	0	7,296	0	0	24	0	55,6	49,9	0,4	0,27	-
23.07.2024	0,18	0	7,831	0	0	7,719	0	0	24	0	55,5	49,9	0,4	0,27	-
24.07.2024	0,193	0	8,155	0	0	8,038	0	0	24	0	55,5	49,8	0,4	0,27	-
25.07.2024	0,185	0	7,766	0	0	7,655	0	0	24	0	55,6	49,8	0,4	0,27	-
26.07.2024	0,178	0	7,956	0	0	7,842	0	0	24	0	55,4	50	0,4	0,27	-
27.07.2024	0,032	0	6,623	0	0	6,535	0	0	24	0	53,4	52,2	0,4	0,27	-
28.07.2024	0,031	0	6,628	0	0	6,541	0	0	24	0	53,2	52,1	0,39	0,27	-
29.07.2024	0,192	0	8,72	0	0	8,597	0	0	24	0	55,3	50	0,4	0,27	-
30.07.2024	0,218	0	8,732	0	0	8,607	0	0	24	0	55,6	49,6	0,39	0,27	-
31.07.2024	0,242	0	8,679	0	0	8,553	0	0	24	0	56	49,2	0,39	0,27	-
01.08.2024	0,19	0	8,17	0	0	8,055	0	0	24	0	55,3	49,7	0,39	0,27	-
02.08.2024	0,209	0	8,087	0	0	7,97	0	0	24	0	55,8	49,6	0,4	0,27	-
03.08.2024	0,037	0	6,972	0	0	6,88	0	0	24	0	53,4	52,2	0,4	0,27	-
04.08.2024	0,034	0	6,685	0	0	6,596	0	0	24	0	53,4	52,2	0,39	0,27	-
05.08.2024	0,178	0	7,845	0	0	7,733	0	0	24	0	55,4	49,9	0,39	0,27	-
06.08.2024	0,195	0	8,12	0	0	8,004	0	0	24	0	55,5	49,8	0,46	0,27	-
07.08.2024	0,042	0	4,473	0	0	4,419	0	0	24	0	50,6	48,4	0,12	0,08	-
08.08.2024	0	0	0,019	0	0	0,019	0	0	24	0	27,9	25,2	0	0	-
09.08.2024	0,002	0	0,176	0	0	0,176	0	0	24	0	26,5	23,5	0	0	-
10.08.2024	0,006	0	0,37	0	0	0,368	0	0	24	0	26,7	23,1	0	0	-
11.08.2024	0,001	0	0,033	0	0	0,033	0	0	24	0	26,4	22,2	0	0	-
12.08.2024	0,005	0	0,495	0	0	0,494	0	0	24	0	24,2	21,6	0	0	-
13.08.2024	0,005	0	0,486	0	0	0,485	0	0	24	0	23,9	21,3	0	0	-
14.08.2024	0,002	0	0,146	0	0	0,146	0	0	24	0	24,2	21,1	0	0	-
15.08.2024	0	0	0,003	0	0	0,002	0	0	24	0	25,5	21,8	0	0	-
16.08.2024	0	0	0,001	0	0	0	0	0	24	0	24,2	23,1	0	0	-
17.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,4	22,8	0	0	-
18.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,6	22,8	0	0	-
19.08.2024	0	0	0,001	0	0	0	0	0	24	0	25,5	22,5	0	0	-
20.08.2024	0,009	0	11,531	0	0	11,5	0	0	24	0	26,4	26,2	0,05	0,05	-
Итого:	2,829	0	163,623	0	0	161,486	0	0	792	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,676														

Общее время работы системы, ч 792  
Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.07.2024	0,313	13,464	0	0	13,272	0	0	39	549
20.08.2024	3,143	177,086	0	0	174,761	0	0	831	549

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.08.2024 7:49:06