

#94956#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Детский Сад № 116, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Горького 36а, Калининград  
Номер абонента 3968  
Порядковый номер 7246  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16030332  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,053	0	7,722	0	0	7,62	0	0	24	0	53,6	51,9	0,47	0,28	-
22.08.2024	0,099	0	7,946	0	0	7,838	0	0	24	0	54,2	51,2	0,45	0,28	-
23.08.2024	0,126	0	7,799	0	0	7,691	0	0	24	0	54,7	50,8	0,42	0,29	-
24.08.2024	0,036	0	7,057	0	0	6,964	0	0	24	0	53,4	52,2	0,42	0,29	-
25.08.2024	0,033	0	6,772	0	0	6,682	0	0	24	0	53,4	52,3	0,42	0,29	-
26.08.2024	0,135	0	7,73	0	0	7,622	0	0	24	0	54,9	50,6	0,42	0,3	-
27.08.2024	0,111	0	7,648	0	0	7,542	0	0	24	0	54,6	51,1	0,41	0,32	-
28.08.2024	0,129	0	7,707	0	0	7,599	0	0	24	0	54,8	50,8	0,41	0,32	-
29.08.2024	0,131	0	7,489	0	0	7,384	0	0	24	0	54,9	50,7	0,4	0,32	-
30.08.2024	0,12	0	7,383	0	0	7,28	0	0	24	0	54,9	50,9	0,4	0,29	-
31.08.2024	0,035	0	6,484	0	0	6,398	0	0	24	0	53,5	52,2	0,4	0,28	-
01.09.2024	0,035	0	7,004	0	0	6,911	0	0	24	0	53,4	52,3	0,4	0,27	-
02.09.2024	0,133	0	7,815	0	0	7,706	0	0	24	0	54,9	50,8	0,4	0,27	-
03.09.2024	0,134	0	7,399	0	0	7,295	0	0	24	0	55	50,7	0,39	0,27	-
04.09.2024	0,13	0	7,697	0	0	7,59	0	0	24	0	54,9	50,8	0,39	0,27	-
05.09.2024	0,138	0	7,655	0	0	7,547	0	0	24	0	55	50,7	0,4	0,27	-
06.09.2024	0,116	0	7,624	0	0	7,519	0	0	24	0	54,7	51,1	0,4	0,27	-
07.09.2024	0,032	0	6,56	0	0	6,473	0	0	24	0	53,5	52,3	0,4	0,27	-
08.09.2024	0,031	0	6,579	0	0	6,492	0	0	24	0	53,5	52,4	0,4	0,27	-
09.09.2024	0,126	0	7,616	0	0	7,509	0	0	24	0	54,9	50,9	0,4	0,27	-
10.09.2024	0,195	0	8,085	0	0	7,968	0	0	24	0	55,8	50	0,4	0,27	-
11.09.2024	0,158	0	7,722	0	0	7,613	0	0	24	0	55,3	50,3	0,4	0,27	-
12.09.2024	0,195	0	8,307	0	0	8,188	0	0	22	2	55,7	50	0,4	0,27	-
13.09.2024	0,182	0	8,189	0	0	8,072	0	0	24	0	55,5	50,2	0,4	0,27	-
14.09.2024	0,036	0	7,057	0	0	6,963	0	0	24	0	53,5	52,3	0,4	0,27	-
15.09.2024	0,035	0	6,882	0	0	6,791	0	0	24	0	53,5	52,3	0,4	0,27	-
16.09.2024	0,225	0	8,606	0	0	8,481	0	0	24	0	56	49,7	0,4	0,27	-
17.09.2024	0,185	0	8,183	0	0	8,066	0	0	24	0	55,6	50,1	0,4	0,27	-
18.09.2024	0,14	0	8,036	0	0	7,923	0	0	24	0	55	50,8	0,4	0,27	-
19.09.2024	0,188	0	7,989	0	0	7,874	0	0	24	0	55,7	50	0,4	0,27	-
20.09.2024	0,154	0	8,049	0	0	7,936	0	0	24	0	55,1	50,5	0,4	0,27	-
Итого:	3,576	0	234,791	0	0	231,537	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,854														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	3,143	177,086	0	0	174,761	0	0	831	549
20.09.2024	6,719	411,879	0	0	406,297	0	0	1573	551

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.09.2024 13:29:59