

#112149#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Детский Сад № 116, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Горького 36а, Калининград
Номер абонента 3968
Порядковый номер 7246
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16030332
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	5,111	0	60,809	0	0	59,471	0	0	24	0	70	49,6	0,5	0,31	9,1
21.12.2024	4,847	0	57,792	0	0	56,511	0	0	24	0	70,3	49,9	0,5	0,31	6
22.12.2024	4,844	0	58,63	0	0	57,344	0	0	24	0	69,9	49,7	0,5	0,31	2,8
23.12.2024	5,295	0	61,15	0	0	59,782	0	0	24	0	70,7	49,6	0,5	0,31	4,4
24.12.2024	5,8	0	61,3	0	0	59,808	0	0	24	0	74,1	50,9	0,51	0,31	4,2
25.12.2024	5,548	0	61,718	0	0	60,29	0	0	24	0	72	50,1	0,5	0,31	1,8
26.12.2024	5,255	0	60,771	0	0	59,435	0	0	24	0	70	48,9	0,5	0,31	2,1
27.12.2024	5,3	0	61,729	0	0	60,37	0	0	24	0	70,1	49,2	0,51	0,31	3,8
28.12.2024	5,156	0	60,524	0	0	59,194	0	0	24	0	70	49,2	0,51	0,31	5,3
29.12.2024	4,887	0	58,198	0	0	56,922	0	0	24	0	69,9	49,4	0,5	0,31	4,3
30.12.2024	4,874	0	58,257	0	0	56,984	0	0	24	0	69,9	49,5	0,5	0,31	3,9
31.12.2024	4,892	0	58,542	0	0	57,26	0	0	24	0	69,8	49,5	0,51	0,31	4,8
01.01.2025	4,922	0	58,451	0	0	57,166	0	0	24	0	70	49,5	0,51	0,31	5,5
02.01.2025	5,179	0	57,875	0	0	56,516	0	0	24	0	72,4	50,6	0,5	0,31	4,2
03.01.2025	5,619	0	57,83	0	0	56,345	0	0	24	0	76,3	52,5	0,5	0,31	4
04.01.2025	5,856	0	57,655	0	0	56,125	0	0	24	0	77,8	52,9	0,5	0,31	-0,5
05.01.2025	5,957	0	57,957	0	0	56,398	0	0	24	0	78,3	53,2	0,5	0,31	-0,9
06.01.2025	5,571	0	57,996	0	0	56,538	0	0	24	0	75,4	51,9	0,5	0,31	-1,8
07.01.2025	4,936	0	58,532	0	0	57,254	0	0	24	0	69,8	49,2	0,51	0,31	-1,4
08.01.2025	5,193	0	57,811	0	0	56,472	0	0	24	0	72	50,1	0,5	0,31	4,9
09.01.2025	5,892	0	61,021	0	0	59,533	0	0	24	0	74,1	50,5	0,51	0,31	2,3
10.01.2025	5,803	0	61,33	0	0	59,855	0	0	24	0	73,5	50,4	0,51	0,31	0,7
11.01.2025	5,643	0	58,621	0	0	57,16	0	0	24	0	75	51,5	0,5	0,31	-
12.01.2025	5,776	0	58,771	0	0	57,28	0	0	24	0	75,8	51,7	0,5	0,31	-
13.01.2025	6,214	0	60,977	0	0	59,413	0	0	24	0	76,2	51,3	0,5	0,31	-
14.01.2025	6,065	0	60,9	0	0	59,39	0	0	24	0	74,8	50,5	0,5	0,31	-
15.01.2025	5,523	0	62,385	0	0	61,009	0	0	24	0	70,1	48,5	0,51	0,31	-
16.01.2025	5,544	0	61,587	0	0	60,215	0	0	24	0	70,5	48,6	0,51	0,31	-
17.01.2025	5,336	0	60,571	0	0	59,241	0	0	24	0	70	48,5	0,51	0,31	-
18.01.2025	5,03	0	58,203	0	0	56,916	0	0	24	0	70,3	49,2	0,51	0,31	-
19.01.2025	5,086	0	57,014	0	0	55,732	0	0	24	0	70,9	49,2	0,5	0,31	-
20.01.2025	5,875	0	59,993	0	0	58,526	0	0	24	0	74,2	50,3	0,5	0,31	-
Итого:	172,829	0	1904,9	0	0	1860,455	0	0	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,279														

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.12.2024	377,875	4400,792	0	0	4306,743	0	0	3733	551
20.01.2025	550,705	6305,69	0	0	6167,198	0	0	4501	551

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2025 12:14:08