

# #116267#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 19.02.2025

Потребитель Детский Сад № 36, МАДОУ  
Адрес потребителя Ракитная 1, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 7554  
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1  
Заводской номер 1123376  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	1,428	64,328	62,672	24	24	0	0	0	0	0	0	76,2	53,5	0,51	0,32	-
22.01.2025	1,437	63,07	61,438	24	24	0	0	0	0	0	0	76,6	53,3	0,52	0,32	-
23.01.2025	1,448	64,758	63,086	24	24	0	0	0	0	0	0	76,6	53,6	0,52	0,32	-
24.01.2025	1,322	62,102	60,609	24	24	0	0	0	0	0	0	73,3	51,6	0,52	0,32	-
25.01.2025	1,12	55,031	53,781	24	24	0	0	0	0	0	0	71,4	50,6	0,52	0,32	-
26.01.2025	1,07	50,656	49,523	24	24	0	0	0	0	0	0	70,7	49,2	0,52	0,32	-
27.01.2025	1,13	51,859	50,695	24	24	0	0	0	0	0	0	70,5	48,3	0,52	0,32	-
28.01.2025	1,038	45,055	44,047	24	24	0	0	0	0	0	0	70,9	47,4	0,52	0,32	-
29.01.2025	1,058	47,172	46,117	24	24	0	0	0	0	2	0	70,6	47,7	0,53	0,32	-
30.01.2025	1,073	86,672	85,086	24	24	0	0	0	0	0	0	63,1	50,5	0,53	0,32	-
31.01.2025	1,167	57,5	56,219	24	24	0	0	0	0	1	0	70,3	49,6	0,51	0,33	-
01.02.2025	1,172	62,281	60,844	24	24	0	0	0	0	0	0	72	52,8	0,52	0,32	-
02.02.2025	1,214	61,141	59,656	24	24	0	0	0	0	0	0	73,9	53,6	0,52	0,32	-
03.02.2025	1,359	62,047	60,477	24	24	0	0	0	0	0	0	75,5	53,1	0,52	0,32	-
04.02.2025	1,291	62,531	61,047	24	24	0	0	0	0	0	0	73,2	52	0,52	0,32	-
05.02.2025	1,348	65,008	63,445	24	24	0	0	0	0	0	0	73,5	52,3	0,52	0,32	-
06.02.2025	1,228	60,82	59,438	24	24	0	0	0	0	0	0	71,2	50,6	0,52	0,32	-
07.02.2025	1,348	64,109	62,555	24	24	0	0	0	0	0	0	73,9	52,4	0,52	0,32	-
08.02.2025	1,419	67,102	65,266	24	24	0	0	0	0	0	0	79	57,3	0,52	0,32	-
09.02.2025	1,471	67,852	65,93	24	24	0	0	0	0	0	0	80,7	58,5	0,52	0,32	-
10.02.2025	1,667	73,016	70,859	24	24	0	0	0	0	0	0	82,4	59	0,52	0,32	-
11.02.2025	1,75	77,961	75,648	24	24	0	0	0	0	0	0	82,8	59,7	0,51	0,32	-
12.02.2025	1,701	77,312	75,031	24	24	0	0	0	0	0	0	82,4	59,8	0,51	0,32	-
13.02.2025	1,647	73,086	70,984	24	24	0	0	0	0	0	0	81,4	58,2	0,51	0,32	-
14.02.2025	1,576	69,906	67,93	24	24	0	0	0	0	0	0	80,5	57,3	0,51	0,32	-
15.02.2025	1,463	65,875	64,008	24	24	0	0	0	0	0	0	80,8	58	0,52	0,32	-
16.02.2025	1,516	70,57	68,531	24	24	0	0	0	0	0	0	81,5	59,4	0,52	0,32	-
17.02.2025	0,704	33,672	32,734	24	24	0	0	0	0	0	0	78,9	57,4	0,51	0,32	-
18.02.2025	1,652	73,234	71,258	24	24	0	0	0	0	3	0	78,6	55,5	0,28	0,19	-
19.02.2025	1,552	66,297	64,484	24	24	0	0	0	0	2	0	78,8	54,8	0,52	0,33	-
Итого:	40,369	1902,023	1853,398	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,369															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	1096,79	86351,414	84422,484	33063,5	6,03
19.02.2025	1137,159	88253,438	86275,883	33783,5	6,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2025 16:10:05